



NARODOWY INSTYTUT ZDROWIA PUBLICZNEGO - Państwowy Zakład Higieny
NATIONAL INSTITUTE OF PUBLIC HEALTH - National Institute of Hygiene

ZAKŁAD BEZPIECZEŃSTWA ZDROWOTNEGO ŚRODOWISKA
DEPARTMENT OF ENVIRONMENTAL HEALTH AND SAFETY

ATEST HIGIENICZNY

B-BK-60212-0165/21

HYGIENIC CERTIFICATE

ORYGINAL

NATIONAL INSTITUTE OF PUBLIC HEALTH – NATIONAL INSTITUTE OF HYGIENE

Wyrób / product: Centrale wentylacyjno-klimatyzacyjne GOLD, typ: GOLD RX (wielkości: 04-120), GOLD RX TOP (wielkości: 04-30), GOLD PX (wielkości: 04-40), GOLD PX TOP (wielkości: 04-30), GOLD CX (wielkości: 35-120), GOLD SD (wielkości: 04-120)

Zawierający / containing: stal pokryta warstwą alucynkową, stal galwanizowana, aluminium, miedź, wełna mineralna i inne materiały wg dokumentacji producenta

Przeznaczony do / destined: klimatyzacji pomieszczeń w obiektach użyteczności publicznej, w tym w obiektach biurowych, usługowych, szkolno-wychowawczych, sportowo-rekreacyjnych, przemysłowych (w tym branży spożywczej), hotelach i szpitalach

Wymieniony wyżej produkt odpowiada wymaganiom higienicznym przy spełnieniu następujących warunków
/ the above-named product is acceptable according to hygienic criteria with the following conditions:

Zastosowanie i wykonanie wyrobów, w tym rodzaje wymienników ciepła i technologia nawilżania powietrza, muszą być zgodne z przepisami dot. obiektu, w którym są one montowane oraz z aktualnym rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa ws. warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Zastosowanie w obiektach podmiotów wykonujących działalność leczniczą z wyłączeniem pomieszczeń o podwyższonych wymaganiach higienicznych. W trakcie prac montażowych i eksploatacji włókna wełny mineralnej nie mogą przedostawać się do powietrza nawiewanego do pomieszczeń. Czynniki chłodnicze muszą być zgodne z przepisami aktualnymi w dniu sprzedaży wyrobu. Wielkości niestandardowe ww. wyrobów powinny być wykonane z materiałów identycznych jak modele katalogowe. Atest nie obejmuje wymiennych filtrów powietrza innych niż dostarczane przez producenta. Montaż i eksploatacja zgodnie z zaleceniami producenta.

Atest higieniczny nie dot. parametrów technicznych, walorów użytkowych i oceny właściwości alergizujących wyrobu

/ Hygienic certificate does not apply to technical parameters, utility value and allergenic properties of the product

Wytwórca / producer:

Swegon AB
SE-53523 Kvanum
Frejgatan 14, Szwecja

Niniejszy dokument wydano na wniosek / this certificate issued for:

Swegon Sp. z o. o.
62-080 Tarnowo Podgórne k. Poznania
ul. Owocowa 23

Atest może być zmieniony lub unieważniony po przedstawieniu stosownych dowodów przez którąkolwiek stronę. Niniejszy atest traci ważność po 2026.03.31 lub w przypadku zmian w recepturze albo w technologii wytwarzania wyrobu.

The certificate may be corrected or cancelled after appropriate motivation. The certificate loses its validity after 2026.03.31 or in the case of changes in composition or in technology of production.

Data wydania atestu higienicznego: 31 marca 2021

The date of issue of the certificate: 31st March 2021

Kierownik
Zakładu Bezpieczeństwa Zdrowotnego
Środowiska

2 up. M. Jankiewicz
dr hab. Jolanta Solecka, prof. NIZP-PZH