

# Inbetriebnahmeprotokoll

Nach abgeschlossener Installation des Geräts kann über die Webseite des Geräts ein Einregulierungsprotokoll erstellt und ein PDF-Dokument erzeugt werden.  
Siehe separate Anleitung für die Webseite des Geräts.

Unternehmen

Sachbearbeiter

| Kunde          | Datum           | SO-Nr.:          |
|----------------|-----------------|------------------|
|                |                 |                  |
| Anlage         | Objekt/Aggregat | Serien-Nr.:      |
|                |                 |                  |
| Anlagenadresse | Typ/Größe       | Programmversion: |
|                |                 |                  |

Filterkalibrierung ausgeführt

Schaltuhr, akt. Uhrzeit eingestellt

Andere Steuerung

## Notizen



| Funktion                     |        | Werkseitig eingestellter Wert                         |                                          |                                      |                                | Einjustierter Wert           |              |             |       |
|------------------------------|--------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------|------------------------------|--------------|-------------|-------|
| <b>Luftvolumenstrom</b>      |        |                                                       |                                          |                                      |                                |                              |              |             |       |
| <b>Regelungsposition</b>     |        |                                                       |                                          |                                      |                                |                              |              |             |       |
| Zuluft                       |        | <input checked="" type="checkbox"/> Luftvol.-st.      | <input type="checkbox"/> Kanaldr.        | <input type="checkbox"/> Bedarf      | <input type="checkbox"/> Slave | Luftvol.-st.                 | Kanaldr.     | Bedarf      | Slave |
| Abluft                       |        | <input checked="" type="checkbox"/> Luftvol.-st.      | <input type="checkbox"/> Kanaldr.        | <input type="checkbox"/> Bedarf      | <input type="checkbox"/> Slave | Luftvol.-st.                 | Kanaldr.     | Bedarf      | Slave |
| <b>Betriebsniveau</b>        |        |                                                       |                                          |                                      |                                |                              |              |             |       |
| Vol.-strom Niedr.-betrieb    | ZL     | 1)                                                    |                                          |                                      | 1)                             |                              |              |             |       |
|                              | AL     | 1)                                                    |                                          |                                      | 1)                             |                              |              |             |       |
| Vol.-strom Normalbetr.       | ZL     | 1)                                                    |                                          |                                      | 1)                             |                              |              |             |       |
|                              | AL     | 1)                                                    |                                          |                                      | 1)                             |                              |              |             |       |
| Vol.-strom Maximalbetr.      | ZL     | 1)                                                    |                                          | 1)                                   | 1)                             |                              |              |             |       |
|                              | AL     | 1)                                                    |                                          | 1)                                   | 1)                             |                              |              |             |       |
| Vol.-strom Minimalbetr.      | ZL     |                                                       |                                          | 1)                                   |                                |                              |              |             |       |
|                              | AL     |                                                       |                                          | 1)                                   |                                |                              |              |             |       |
| Druck Niedrigbetrieb         | ZL Pa  |                                                       | 100                                      |                                      |                                |                              |              |             |       |
|                              | AL Pa  |                                                       | 100                                      |                                      |                                |                              |              |             |       |
| Druck Norm.-betr.            | ZL Pa  |                                                       | 200                                      |                                      |                                |                              |              |             |       |
|                              | AL Pa  |                                                       | 200                                      |                                      |                                |                              |              |             |       |
| Max.-betrieb Vent.drehzahl   | ZL (%) |                                                       | 100%                                     |                                      |                                |                              |              |             |       |
|                              | AL (%) |                                                       | 100%                                     |                                      |                                |                              |              |             |       |
| Druck Maximalbetrieb         | ZL Pa  |                                                       | 200                                      |                                      |                                |                              |              |             |       |
|                              | AL Pa  |                                                       | 200                                      |                                      |                                |                              |              |             |       |
| Bedarfsgest. Niedr.-betr.    | ZL (%) |                                                       |                                          | 25                                   |                                |                              |              |             |       |
|                              | AL (%) |                                                       |                                          | 25                                   |                                |                              |              |             |       |
| Bedarfsgest. Norm.-betr.     | ZL (%) |                                                       |                                          | 50                                   |                                |                              |              |             |       |
|                              | AL (%) |                                                       |                                          | 50                                   |                                |                              |              |             |       |
| Slave prozentuale Diff.      | %      |                                                       |                                          | 1                                    |                                |                              |              |             |       |
| Slave feste Diff.            |        |                                                       |                                          | 0                                    |                                |                              |              |             |       |
| <b>Optimize</b>              |        |                                                       |                                          |                                      |                                |                              |              |             |       |
| Optimize                     |        | <input type="checkbox"/> Ein                          | <input checked="" type="checkbox"/> Aus  |                                      |                                | Ein                          | Aus          |             |       |
| <b>Sollwertverschiebung</b>  |        |                                                       |                                          |                                      |                                |                              |              |             |       |
| Zuluft                       |        | <input type="checkbox"/> Ein                          | <input checked="" type="checkbox"/> Aus  |                                      |                                | Ein                          | Aus          |             |       |
| Abluft                       |        | <input type="checkbox"/> Ein                          | <input checked="" type="checkbox"/> Aus  |                                      |                                | Ein                          | Aus          |             |       |
| <b>Einheit</b>               |        |                                                       |                                          |                                      |                                |                              |              |             |       |
| Luftvolumenstromeinheit      |        | <input type="checkbox"/> l/s                          | <input checked="" type="checkbox"/> m³/s | <input type="checkbox"/> m³/h        | <input type="checkbox"/> cfm   | l/s                          | m³/s         | m³/h        | cfm   |
| Druckeinheit                 |        | <input checked="" type="checkbox"/> Pa                | <input type="checkbox"/> psi             | <input type="checkbox"/> in.wc       |                                | Pa                           | psi          | in.wc       |       |
| <b>Außenluftausgleich</b>    |        |                                                       |                                          |                                      |                                |                              |              |             |       |
| Außenluftausgleich           |        | <input checked="" type="checkbox"/> Nicht aktiv       | <input type="checkbox"/> Niedr.-betr.    | <input type="checkbox"/> Norm.-betr. |                                | Nicht aktiv                  | Niedr.-betr. | Norm.-betr. |       |
|                              |        | <input type="checkbox"/> Niedr.-betr. und Norm.-betr. |                                          |                                      |                                | Niedr.-betr. und Norm.-betr. |              |             |       |
| X1, Schalterpunkt Außentemp. | °C     | -20                                                   |                                          |                                      |                                |                              |              |             |       |
| X2, Schalterpunkt Außentemp. | °C     | -10                                                   |                                          |                                      |                                |                              |              |             |       |
| X3, Schalterpunkt Außentemp. | °C     | +10                                                   |                                          |                                      |                                |                              |              |             |       |
| X4, Schalterpunkt Außentemp. | °C     | +20                                                   |                                          |                                      |                                |                              |              |             |       |

1) Niedr.-betr. = 25 %, Norm.-betr. = 50 % und Maximalbetrieb = 75 % des Maximalvolumenstroms, siehe Abschnitt 5.3.1.2

| Funktion                    | Werkseitig eingestellter Wert                                        |  | Einjustierter Wert |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------|--|--------------------|
| <i>Zuluft, Volumenstrom</i> |                                                                      |  |                    |
| Y1, Schaltpunkt Zuluft      | 25% des max. Luftvolumenstroms für das Gerät                         |  |                    |
| Y2, Schaltpunkt Zuluft      | 25% des max. Luftvolumenstroms für das Gerät                         |  |                    |
| Y3, Schaltpunkt Zuluft      | 25% des max. Luftvolumenstroms für das Gerät                         |  |                    |
| Y4, Schaltpunkt Zuluft      | 25% des max. Luftvolumenstroms für das Gerät                         |  |                    |
| <i>Abluft, Volumenstrom</i> |                                                                      |  |                    |
| Y1, Schaltpunkt Abluft      | 25% des max. Luftvolumenstroms für das Gerät                         |  |                    |
| Y2, Schaltpunkt Abluft      | 25% des max. Luftvolumenstroms für das Gerät                         |  |                    |
| Y3, Schaltpunkt Abluft      | 25% des max. Luftvolumenstroms für das Gerät                         |  |                    |
| Y4, Schaltpunkt Abluft      | 25% des max. Luftvolumenstroms für das Gerät                         |  |                    |
| <i>Zuluft, Druck</i>        |                                                                      |  |                    |
| Y1, Schaltpunkt Zuluft Pa   | 100                                                                  |  |                    |
| Y2, Schaltpunkt Zuluft Pa   | 100                                                                  |  |                    |
| Y3, Schaltpunkt Zuluft Pa   | 100                                                                  |  |                    |
| Y4, Schaltpunkt Zuluft Pa   | 100                                                                  |  |                    |
| <i>Abluft, Druck</i>        |                                                                      |  |                    |
| Y1, Schaltpunkt Abluft Pa   | 100                                                                  |  |                    |
| Y2, Schaltpunkt Abluft Pa   | 100                                                                  |  |                    |
| Y3, Schaltpunkt Abluft Pa   | 100                                                                  |  |                    |
| Y4, Schaltpunkt Abluft Pa   | 100                                                                  |  |                    |
| <b>Booster</b>              |                                                                      |  |                    |
| Booster                     | <input type="checkbox"/> Ein <input checked="" type="checkbox"/> Aus |  | Ein Aus            |



| Funktion                                     | Werkseitig eingestellter Wert              |                                         |                                            | Einjustierter Wert |       |        |
|----------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------|-------|--------|
| <b>Temperatur</b>                            |                                            |                                         |                                            |                    |       |        |
| <b>Regelungsposition</b>                     |                                            |                                         |                                            |                    |       |        |
| Position                                     | <input type="checkbox"/> FRT 1             | <input type="checkbox"/> FRT 2          | <input checked="" type="checkbox"/> Zuluft | FRT 1              | FRT 2 | Zuluft |
|                                              | <input type="checkbox"/> Abluft            | <input type="checkbox"/> URT            | <input type="checkbox"/> URF               | Abluft             | URT   | URF    |
| Betriebsart Xzone                            | <input type="checkbox"/> FRT 1             | <input type="checkbox"/> FRT 2          | <input checked="" type="checkbox"/> Zuluft | FRT 1              | FRT 2 | Zuluft |
|                                              | <input type="checkbox"/> Abluft            | <input type="checkbox"/> URT            | <input type="checkbox"/> URF               | Abluft             | URT   | URF    |
| Saisongesteuerte Temperaturregelung          | <input type="checkbox"/> On                | <input checked="" type="checkbox"/> Off |                                            | On                 | Off   |        |
| Saisongesteuerte Temperaturregelung          | <input type="checkbox"/> FRT 1             | <input type="checkbox"/> FRT 2          | <input type="checkbox"/> Zuluft            | FRT 1              | FRT 2 | Zuluft |
|                                              | <input checked="" type="checkbox"/> Abluft | <input type="checkbox"/> URT            | <input type="checkbox"/> URF               | Abluft             | URT   | URF    |
| Saisongesteuerte Temperaturregelung aktiv    | °C                                         | 0                                       |                                            |                    |       |        |
| Saisongesteuerte Temp.-reg. nicht aktiv      | °C                                         | 20                                      |                                            |                    |       |        |
| <b>Einstellungen</b>                         |                                            |                                         |                                            |                    |       |        |
| <b>FRT 1</b>                                 |                                            |                                         |                                            |                    |       |        |
| Abluftbezogene Zuluft-1 Stufe                |                                            | 2                                       |                                            |                    |       |        |
| Abluftbezogene Zuluft-1 Abweichung           | K                                          | 3                                       |                                            |                    |       |        |
| Abluftbezogene Zuluft-1 Schalterpunkt        | °C                                         | 22                                      |                                            |                    |       |        |
| Xzone, Abluftbezogene Zuluft-1 Stufe         |                                            | 2                                       |                                            |                    |       |        |
| Xzone, abluftbezogene Zuluft-1 Abweichung    | K                                          | 3                                       |                                            |                    |       |        |
| Xzone, Abluftbezogene Zuluft-1 Schalterpunkt | °C                                         | 22                                      |                                            |                    |       |        |
| <b>FRT 2</b>                                 |                                            |                                         |                                            |                    |       |        |
| <b>Ablufttemperatur</b>                      |                                            |                                         |                                            |                    |       |        |
| Abluftbezogene Zuluft-2 X1                   | °C                                         | 15                                      |                                            |                    |       |        |
| Abluftbezogene Zuluft-2 X2                   | °C                                         | 20                                      |                                            |                    |       |        |
| Abluftbezogene Zuluft-2 X3                   | °C                                         | 22                                      |                                            |                    |       |        |
| Abluftbezogene Zuluft-2 X4                   | °C                                         | 22                                      |                                            |                    |       |        |
| Xzone, Abluftbezogene Zuluft-2 X1            | °C                                         | 15                                      |                                            |                    |       |        |
| Xzone, Abluftbezogene Zuluft-2 X2            | °C                                         | 20                                      |                                            |                    |       |        |
| Xzone, Abluftbezogene Zuluft-2 X3            | °C                                         | 22                                      |                                            |                    |       |        |
| Xzone, Abluftbezogene Zuluft-2 X4            | °C                                         | 22                                      |                                            |                    |       |        |
| <b>Sollwert Zulufttemperatur</b>             |                                            |                                         |                                            |                    |       |        |
| Abluftbezogene Zuluft-2 Y1                   | °C                                         | 20                                      |                                            |                    |       |        |
| Abluftbezogene Zuluft-2 Y2                   | °C                                         | 18                                      |                                            |                    |       |        |
| Abluftbezogene Zuluft-2 Y3                   | °C                                         | 14                                      |                                            |                    |       |        |
| Abluftbezogene Zuluft-2 Y4                   | °C                                         | 12                                      |                                            |                    |       |        |
| Xzone, Abluftbezogene Zuluft-2 Y1            | °C                                         | 20                                      |                                            |                    |       |        |
| Xzone, Abluftbezogene Zuluft-2 Y2            | °C                                         | 18                                      |                                            |                    |       |        |
| Xzone, Abluftbezogene Zuluft-2 Y3            | °C                                         | 14                                      |                                            |                    |       |        |
| Xzone, Abluftbezogene Zuluft-2 Y4            | °C                                         | 12                                      |                                            |                    |       |        |
| <b>Zuluftregelung</b>                        |                                            |                                         |                                            |                    |       |        |
| Zuluft (Temp.-Sollwert)                      | °C                                         | 21                                      |                                            |                    |       |        |
| Xzone, Zuluft (Temp.-Sollwert)               | °C                                         | 21                                      |                                            |                    |       |        |
| <b>Abluftregelung</b>                        |                                            |                                         |                                            |                    |       |        |
| Abluft (Temp.-Sollwert)                      | °C                                         | 21                                      |                                            |                    |       |        |
| Zuluft min.                                  | °C                                         | 16                                      |                                            |                    |       |        |
| Zuluft max.                                  | °C                                         | 28                                      |                                            |                    |       |        |
| Xzone, Abluft (Temp.-Sollwert)               | °C                                         | 21                                      |                                            |                    |       |        |
| Xzone, Zuluft, min.                          | °C                                         | 16                                      |                                            |                    |       |        |
| Xzone, Zuluft, max.                          | °C                                         | 28                                      |                                            |                    |       |        |

| Funktion                                   |                                                                      | Werkseitig eingestellter Wert | Einjustierter Wert |
|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------|
| <b>Saisongesteuerte Temperaturregelung</b> |                                                                      |                               |                    |
| Saisongesteuerte Zuluft                    | °C                                                                   | 21                            |                    |
| Saisongesteuerte Abluft                    | °C                                                                   | 21                            |                    |
| Saisongesteuerte Zuluft min.               | °C                                                                   | 16                            |                    |
| Saisongesteuerte Zuluft max.               | °C                                                                   | 28                            |                    |
| <b>URT-Regelung</b>                        |                                                                      |                               |                    |
| <b>Außenlufttemperatur</b>                 |                                                                      |                               |                    |
| Außenluftbezogene Zuluft X1                | °C                                                                   | -20                           |                    |
| Außenluftbezogene Zuluft X2                | °C                                                                   | -10                           |                    |
| Außenluftbezogene Zuluft X3                | °C                                                                   | 10                            |                    |
| Außenluftbezogene Zuluft X4                | °C                                                                   | 20                            |                    |
| Xzone, Außenluftbezogene Zuluft X1         | °C                                                                   | -20                           |                    |
| Xzone, Außenluftbezogene Zuluft X2         | °C                                                                   | -10                           |                    |
| Xzone, Außenluftbezogene Zuluft X3         | °C                                                                   | 10                            |                    |
| Xzone, Außenluftbezogene Zuluft X4         | °C                                                                   | 20                            |                    |
| <b>Sollwert Zulufttemperatur</b>           |                                                                      |                               |                    |
| Außenluftbezogene Zuluft Y1                | °C                                                                   | 21,5                          |                    |
| Außenluftbezogene Zuluft Y2                | °C                                                                   | 21,5                          |                    |
| Außenluftbezogene Zuluft Y3                | °C                                                                   | 21,5                          |                    |
| Außenluftbezogene Zuluft Y4                | °C                                                                   | 21,5                          |                    |
| Xzone, Außenluftbezogene Zuluft Y1         | °C                                                                   | 21,5                          |                    |
| Xzone, Außenluftbezogene Zuluft Y2         | °C                                                                   | 21,5                          |                    |
| Xzone, Außenluftbezogene Zuluft Y3         | °C                                                                   | 21,5                          |                    |
| Xzone, Außenluftbezogene Zuluft Y4         | °C                                                                   | 21,5                          |                    |
| <b>URF-Regelung</b>                        |                                                                      |                               |                    |
| Zuluft, min.                               | °C                                                                   | 16°C                          |                    |
| Zuluft, max.                               | °C                                                                   | 28°C                          |                    |
| <b>Außenlufttemperatur</b>                 |                                                                      |                               |                    |
| Außenluftbezogene Abluft X1                | °C                                                                   | -20                           |                    |
| Außenluftbezogene Abluft X2                | °C                                                                   | -10                           |                    |
| Außenluftbezogene Abluft X3                | °C                                                                   | 10                            |                    |
| Außenluftbezogene Abluft X4                | °C                                                                   | 20                            |                    |
| Xzone, Außenluftbezogene Abluft X1         | °C                                                                   | -20                           |                    |
| Xzone, Außenluftbezogene Abluft X2         | °C                                                                   | -10                           |                    |
| Xzone, Außenluftbezogene Abluft X3         | °C                                                                   | 10                            |                    |
| Xzone, Außenluftbezogene Abluft X4         | °C                                                                   | 20                            |                    |
| <b>Sollwert Ablufttemperatur</b>           |                                                                      |                               |                    |
| Außenluftbezogene Abluft Y1                | °C                                                                   | 21,5                          |                    |
| Außenluftbezogene Abluft Y2                | °C                                                                   | 21,5                          |                    |
| Außenluftbezogene Abluft Y3                | °C                                                                   | 21,5                          |                    |
| Außenluftbezogene Abluft Y4                | °C                                                                   | 21,5                          |                    |
| Xzone, Außenluftbezogene Abluft Y1         | °C                                                                   | 21,5                          |                    |
| Xzone, Außenluftbezogene Abluft Y2         | °C                                                                   | 21,5                          |                    |
| Xzone, Außenluftbezogene Abluft Y3         | °C                                                                   | 21,5                          |                    |
| Xzone, Außenluftbezogene Abluft Y4         | °C                                                                   | 21,5                          |                    |
| <b>Temperatureinheit</b>                   |                                                                      |                               |                    |
| Einheit                                    | <input checked="" type="checkbox"/> °C <input type="checkbox"/> °F   |                               | °C    °F           |
| <b>Sollwertverschiebung</b>                |                                                                      |                               |                    |
| Sollwertverschiebung                       | <input type="checkbox"/> Ein <input checked="" type="checkbox"/> Aus |                               | Ein    Aus         |
| <b>Neutralzone</b>                         |                                                                      |                               |                    |
| Zuluft, Temperaturregelung                 | K                                                                    | 0,5                           |                    |
| Abluft, Temperaturregelung                 | K                                                                    | 0,5                           |                    |
| Xzone, Zuluft Neutralzone                  | K                                                                    | 0,5                           |                    |
| Xzone, Abluft Neutralzone                  | K                                                                    | 0,5                           |                    |

| Funktion                                  |        | Werkseitig eingestellter Wert                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Einjustierter Wert                                                                                       |
|-------------------------------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Nachtkompensation</b>                  |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                          |
| Nachtkompensation                         |        | Ein <input checked="" type="checkbox"/> Aus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Ein Aus                                                                                                  |
| Nachtabenkung                             | K      | -2,0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                          |
| Zeitkanal 1, Start Nacht                  | St:Min | 00:00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                          |
| Zeitkanal 1, Ende Nacht                   | St:Min | 00:00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                          |
| Zeitkanal 1, Periode                      |        | <input checked="" type="checkbox"/> Nicht aktiv <input type="checkbox"/> Montag<br><input type="checkbox"/> Dienstag <input type="checkbox"/> Mittwoch<br><input type="checkbox"/> Donnerstag <input type="checkbox"/> Freitag<br><input type="checkbox"/> Samstag <input type="checkbox"/> Sonntag<br><input type="checkbox"/> Mo–Fr <input type="checkbox"/> Mo–So<br><input type="checkbox"/> Sa–So | Nicht aktiv Montag<br>Dienstag Mittwoch<br>Donnerstag Freitag<br>Samstag Sonntag<br>Mo–Fr Mo–So<br>Sa–So |
| Zeitkanal 2, Start Nacht                  | St:Min | 00:00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                          |
| Zeitkanal 2, Ende Nacht                   | St:Min | 00:00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                          |
| Zeitkanal 2, Periode                      |        | <input checked="" type="checkbox"/> Nicht aktiv <input type="checkbox"/> Montag<br><input type="checkbox"/> Dienstag <input type="checkbox"/> Mittwoch<br><input type="checkbox"/> Donnerstag <input type="checkbox"/> Freitag<br><input type="checkbox"/> Samstag <input type="checkbox"/> Sonntag<br><input type="checkbox"/> Mo–Fr <input type="checkbox"/> Mo–So<br><input type="checkbox"/> Sa–So | Nicht aktiv Montag<br>Dienstag Mittwoch<br>Donnerstag Freitag<br>Samstag Sonntag<br>Mo–Fr Mo–So<br>Sa–So |
| <b>Neutralzone</b>                        |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                          |
| Zuluft, Temperaturregelung                | K      | 0,5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                          |
| Abluft, Temperaturregelung                | K      | 0,5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                          |
| Xzone, Zuluft Neutralzone                 | K      | 0,5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                          |
| Xzone, Abluft Neutralzone                 | K      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                          |
| <b>Taupunkt-kompensierte Zuluft</b>       |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                          |
| Zuluft, Taupunkt-kompensation             |        | Ein <input checked="" type="checkbox"/> Aus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Ein Aus                                                                                                  |
| Luftvolumenstromausgleich                 |        | Ein <input checked="" type="checkbox"/> Aus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Ein Aus                                                                                                  |
| <b>Externer Temperaturfühler</b>          |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                          |
| Abluftkanal, Temperaturfühler             |        | Ein <input checked="" type="checkbox"/> Aus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Ein Aus                                                                                                  |
| Raumfühler 1                              |        | Ein <input checked="" type="checkbox"/> Aus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Ein Aus                                                                                                  |
| Raumfühler 2                              |        | Ein <input checked="" type="checkbox"/> Aus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Ein Aus                                                                                                  |
| Raumfühler 3                              |        | Ein <input checked="" type="checkbox"/> Aus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Ein Aus                                                                                                  |
| Raumfühler 4                              |        | Ein <input checked="" type="checkbox"/> Aus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Ein Aus                                                                                                  |
| <b>Externer Temperaturfühler</b>          |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                          |
| Raumfühler Funktion                       |        | <input checked="" type="checkbox"/> Mittel <input type="checkbox"/> Min. <input type="checkbox"/> Max.                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Mittel Min. Max.                                                                                         |
| Raumtemp. über Kommunikation              |        | <input type="checkbox"/> Ein <input checked="" type="checkbox"/> Aus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Ein Aus                                                                                                  |
| Raumtemp., nur für Intervall-Nachtheizung |        | <input type="checkbox"/> Ein <input checked="" type="checkbox"/> Aus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Ein Aus                                                                                                  |
| Raumtemp., nur für Sommernachtkühlung     |        | <input type="checkbox"/> Ein <input checked="" type="checkbox"/> Aus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Ein Aus                                                                                                  |
| Außenluftfühler 1                         |        | <input type="checkbox"/> Ein <input checked="" type="checkbox"/> Aus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Ein Aus                                                                                                  |
| Außenluftfühler 2                         |        | <input type="checkbox"/> Ein <input checked="" type="checkbox"/> Aus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Ein Aus                                                                                                  |
| Außenluftfühler 3                         |        | <input type="checkbox"/> Ein <input checked="" type="checkbox"/> Aus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Ein Aus                                                                                                  |
| Außenluftfühler 4                         |        | <input type="checkbox"/> Ein <input checked="" type="checkbox"/> Aus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Ein Aus                                                                                                  |
| Außenluftfühler Funktion                  |        | <input checked="" type="checkbox"/> Mittel <input type="checkbox"/> Min. <input type="checkbox"/> Max.                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Mittel Min. Max.                                                                                         |
| Außentemp. über Kommunikation             |        | <input type="checkbox"/> Ein <input checked="" type="checkbox"/> Aus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Ein Aus                                                                                                  |
| Xzone, Raumfühler 1                       |        | <input type="checkbox"/> Ein <input checked="" type="checkbox"/> Aus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Ein Aus                                                                                                  |
| Xzone, Raumfühler 2                       |        | <input type="checkbox"/> Ein <input checked="" type="checkbox"/> Aus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Ein Aus                                                                                                  |
| Xzone, Raumfühler 3                       |        | <input type="checkbox"/> Ein <input checked="" type="checkbox"/> Aus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Ein Aus                                                                                                  |
| Xzone, Raumfühler 4                       |        | <input type="checkbox"/> Ein <input checked="" type="checkbox"/> Aus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Ein Aus                                                                                                  |
| Xzone, Raumfühlerfunktion                 |        | <input checked="" type="checkbox"/> Mittel <input type="checkbox"/> Min. <input type="checkbox"/> Max.                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Mittel Min. Max.                                                                                         |
| Xzone, Raumtemp. via Kommunikation        |        | <input type="checkbox"/> Ein <input checked="" type="checkbox"/> Aus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Ein Aus                                                                                                  |

| Funktion                                    |        | Werkseitig eingestellter Wert                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Einjustierter Wert                                                                                                                                              |
|---------------------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Regelsequenz</b>                         |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                 |
| Heizposition                                |        | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                 |
| Kühlposition                                |        | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                 |
| <b>Min. Fortluft</b>                        |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                 |
| Min. Fortluft                               |        | <input type="checkbox"/> Ein <input checked="" type="checkbox"/> Aus                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Ein Aus                                                                                                                                                         |
| Min. Fortlufttemperatur                     | °C     | 5,0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                 |
| <b>Morning Boost</b>                        |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                 |
| Morning Boost                               |        | <input type="checkbox"/> Ein <input checked="" type="checkbox"/> Aus                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Ein Aus                                                                                                                                                         |
| Startzeit                                   | St:Min | 00:00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                 |
| Zuluftsollwert                              |        | 50% der max. Zuluft für das Gerät bzw. 100 Pa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                 |
| <b>Heating Boost</b>                        |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                 |
| Heating Boost                               |        | <input type="checkbox"/> Ein <input checked="" type="checkbox"/> Aus                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Ein Aus                                                                                                                                                         |
| Startgrenze                                 | K      | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                 |
| <b>Cooling Boost</b>                        |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                 |
| Cooling Boost                               |        | <input checked="" type="checkbox"/> Nicht aktiv <input type="checkbox"/> Komfort <input type="checkbox"/> Sparbetr.<br><input type="checkbox"/> Sequenz <input type="checkbox"/> Komfort und Sparbetrieb<br><input type="checkbox"/> Sparbetrieb und Sequenz<br><input type="checkbox"/> Sequenz und Komfort<br><input type="checkbox"/> Komfort, Sparbetrieb und Sequenz | Nicht aktiv    Komfort    Sparbetr.<br>Sequenz    Komfort und Sparbetrieb<br>Sparbetrieb und Sequenz<br>Sequenz und Komfort<br>Komfort, Sparbetrieb und Sequenz |
| Startgrenze (Komfort)                       | K      | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                 |
| <b>Intervall-Nachtheizung</b>               |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                 |
| Intervall-Nachtheizung                      |        | <input type="checkbox"/> Ein <input checked="" type="checkbox"/> Aus                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Ein Aus                                                                                                                                                         |
| Umluft                                      |        | <input checked="" type="checkbox"/> Ein <input type="checkbox"/> Aus                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Ein Aus                                                                                                                                                         |
| Raumtemperatur, Start                       | °C     | 16                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                 |
| Raumtemperatur, Stopp                       | °C     | 18                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                 |
| Zulufttemperatur, Sollwert                  | °C     | 28                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                 |
| Zuluftvolumenstrom, Sollwert                |        | 50% der max. Zuluft für das Gerät bzw. 100 Pa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                 |
| Abluftvolumenstrom, Sollwert                |        | 50 % der max. Zuluft für das Gerät bzw. 100 Pa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                 |
| <b>Sommernachtkühlung</b>                   |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                 |
| Sommernachtkühlung                          |        | <input type="checkbox"/> Ein <input checked="" type="checkbox"/> Aus                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Ein Aus                                                                                                                                                         |
| Startzeit                                   | St:Min | 23:00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                 |
| Stoppzeit                                   | St:Min | 06:00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                 |
| Außenluft, Start                            | °C     | 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                 |
| Abluft, Start                               | °C     | 22                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                 |
| Abluft, Stopp                               | °C     | 16                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                 |
| Zuluftsollwert                              | °C     | 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                 |
| Start, Zeitraum mit gestopp. Gerät          | mm-dd  | 05-01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                 |
| Stopp, Zeitraum mit gestopp. Gerät          | mm-dd  | 10-01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                 |
| Zuluft Sollwert (Volumenstrom)              |        | 50 % des max. Luftvol.-stroms für das Gerät                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                 |
| Zuluft Sollwert (Druck)                     |        | 100 Pa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                 |
| Abluft Sollwert (Volumenstrom)              |        | 50 % des max. Luftvol.-stroms für das Gerät                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                 |
| Abluft Sollwert (Druck)                     |        | 100 Pa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                 |
| <b>Reduzierung (Luftvolumenstrom/Druck)</b> |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                 |
| Reduzierung                                 |        | <input checked="" type="checkbox"/> Nicht aktiv <input type="checkbox"/> Zuluft<br><input type="checkbox"/> Zuluft und Abluft                                                                                                                                                                                                                                             | Nicht aktiv    Zuluft<br>Zuluft und Abluft                                                                                                                      |



| Funktion                         | Werkseitig eingestellter Wert              |                                                      |             | Einjustierter Wert                         |                                                      |             |
|----------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------|
| <b><i>Uhrzeit und Schema</i></b> |                                            |                                                      |             |                                            |                                                      |             |
| <b>Schemaeinstellung</b>         |                                            |                                                      |             |                                            |                                                      |             |
| Standardbetriebsart              | Totalstopp<br>Normalstopp                  | Niedr.-betr.<br>Erweiterter Normalstopp              | Norm.-betr. | Totalstopp<br>Normalstopp                  | Niedr.-betr.<br>Erweiterter Normalstopp              | Norm.-betr. |
| Effektiver Zeitraum              | Ein                                        | Aus                                                  |             | Ein                                        | Aus                                                  |             |
| Startdatum                       | Aktiv                                      | Nicht aktiv                                          |             | Aktiv                                      | Nicht aktiv                                          |             |
| Startdatum J/M/T                 |                                            |                                                      |             |                                            |                                                      |             |
| Stopppdatum                      | Aktiv                                      | Nicht aktiv                                          |             | Aktiv                                      | Nicht aktiv                                          |             |
| Stopppdatum J/M/T                |                                            |                                                      |             |                                            |                                                      |             |
| <b>Tagesplan</b>                 |                                            |                                                      |             |                                            |                                                      |             |
| <b>Montag</b>                    |                                            |                                                      |             |                                            |                                                      |             |
| Uhrzeit, Ereignis 1 St:Min       | 00:00                                      |                                                      |             |                                            |                                                      |             |
| Ereignis 1                       | Nicht aktiv<br>Niedr.-betr.<br>Normalstopp | Totalstopp<br>Norm.-betr.<br>Erweiterter Normalstopp |             | Nicht aktiv<br>Niedr.-betr.<br>Normalstopp | Totalstopp<br>Norm.-betr.<br>Erweiterter Normalstopp |             |
| Uhrzeit, Ereignis 2 St:Min       | 00:00                                      |                                                      |             |                                            |                                                      |             |
| Ereignis 2                       | Nicht aktiv<br>Niedr.-betr.<br>Normalstopp | Totalstopp<br>Norm.-betr.<br>Erweiterter Normalstopp |             | Nicht aktiv<br>Niedr.-betr.<br>Normalstopp | Totalstopp<br>Norm.-betr.<br>Erweiterter Normalstopp |             |
| Uhrzeit, Ereignis 3 St:Min       | 00:00                                      |                                                      |             |                                            |                                                      |             |
| Ereignis 3                       | Nicht aktiv<br>Niedr.-betr.<br>Normalstopp | Totalstopp<br>Norm.-betr.<br>Erweiterter Normalstopp |             | Nicht aktiv<br>Niedr.-betr.<br>Normalstopp | Totalstopp<br>Norm.-betr.<br>Erweiterter Normalstopp |             |
| Uhrzeit, Ereignis 4 St:Min       | 00:00                                      |                                                      |             |                                            |                                                      |             |
| Ereignis 4                       | Nicht aktiv<br>Niedr.-betr.<br>Normalstopp | Totalstopp<br>Norm.-betr.<br>Erweiterter Normalstopp |             | Nicht aktiv<br>Niedr.-betr.<br>Normalstopp | Totalstopp<br>Norm.-betr.<br>Erweiterter Normalstopp |             |
| Uhrzeit, Ereignis 5 St:Min       | 00:00                                      |                                                      |             |                                            |                                                      |             |
| Ereignis 5                       | Nicht aktiv<br>Niedr.-betr.<br>Normalstopp | Totalstopp<br>Norm.-betr.<br>Erweiterter Normalstopp |             | Nicht aktiv<br>Niedr.-betr.<br>Normalstopp | Totalstopp<br>Norm.-betr.<br>Erweiterter Normalstopp |             |
| Uhrzeit, Ereignis 6 St:Min       | 00:00                                      |                                                      |             |                                            |                                                      |             |
| Ereignis 6                       | Nicht aktiv<br>Niedr.-betr.<br>Normalstopp | Totalstopp<br>Norm.-betr.<br>Erweiterter Normalstopp |             | Nicht aktiv<br>Niedr.-betr.<br>Normalstopp | Totalstopp<br>Norm.-betr.<br>Erweiterter Normalstopp |             |

| Funktion            |        | Werkseitig eingestellter Wert |                         | Einjustierter Wert |                         |
|---------------------|--------|-------------------------------|-------------------------|--------------------|-------------------------|
| Dienstag            |        |                               |                         |                    |                         |
| Uhrzeit, Ereignis 1 | St:Min | 00:00                         |                         |                    |                         |
| Ereignis 1          |        | Nicht aktiv                   | Totalstopp              | Nicht aktiv        | Totalstopp              |
|                     |        | Niedr.-betr.                  | Norm.-betr.             | Niedr.-betr.       | Norm.-betr.             |
|                     |        | Normalstopp                   | Erweiterter Normalstopp | Normalstopp        | Erweiterter Normalstopp |
| Uhrzeit, Ereignis 2 | St:Min | 00:00                         |                         |                    |                         |
| Ereignis 2          |        | Nicht aktiv                   | Totalstopp              | Nicht aktiv        | Totalstopp              |
|                     |        | Niedr.-betr.                  | Norm.-betr.             | Niedr.-betr.       | Norm.-betr.             |
|                     |        | Normalstopp                   | Erweiterter Normalstopp | Normalstopp        | Erweiterter Normalstopp |
| Uhrzeit, Ereignis 3 | St:Min | 00:00                         |                         |                    |                         |
| Ereignis 3          |        | Nicht aktiv                   | Totalstopp              | Nicht aktiv        | Totalstopp              |
|                     |        | Niedr.-betr.                  | Norm.-betr.             | Niedr.-betr.       | Norm.-betr.             |
|                     |        | Normalstopp                   | Erweiterter Normalstopp | Normalstopp        | Erweiterter Normalstopp |
| Uhrzeit, Ereignis 4 | St:Min | 00:00                         |                         |                    |                         |
| Ereignis 4          |        | Nicht aktiv                   | Totalstopp              | Nicht aktiv        | Totalstopp              |
|                     |        | Niedr.-betr.                  | Norm.-betr.             | Niedr.-betr.       | Norm.-betr.             |
|                     |        | Normalstopp                   | Erweiterter Normalstopp | Normalstopp        | Erweiterter Normalstopp |
| Uhrzeit, Ereignis 5 | St:Min | 00:00                         |                         |                    |                         |
| Ereignis 5          |        | Nicht aktiv                   | Totalstopp              | Nicht aktiv        | Totalstopp              |
|                     |        | Niedr.-betr.                  | Norm.-betr.             | Niedr.-betr.       | Norm.-betr.             |
|                     |        | Normalstopp                   | Erweiterter Normalstopp | Normalstopp        | Erweiterter Normalstopp |
| Uhrzeit, Ereignis 6 | St:Min | 00:00                         |                         |                    |                         |
| Ereignis 6          |        | Nicht aktiv                   | Totalstopp              | Nicht aktiv        | Totalstopp              |
|                     |        | Niedr.-betr.                  | Norm.-betr.             | Niedr.-betr.       | Norm.-betr.             |
|                     |        | Normalstopp                   | Erweiterter Normalstopp | Normalstopp        | Erweiterter Normalstopp |
| Mittwoch            |        |                               |                         |                    |                         |
| Uhrzeit, Ereignis 1 | St:Min | 00:00                         |                         |                    |                         |
| Ereignis 1          |        | Nicht aktiv                   | Totalstopp              | Nicht aktiv        | Totalstopp              |
|                     |        | Niedr.-betr.                  | Norm.-betr.             | Niedr.-betr.       | Norm.-betr.             |
|                     |        | Normalstopp                   | Erweiterter Normalstopp | Normalstopp        | Erweiterter Normalstopp |
| Uhrzeit, Ereignis 2 | St:Min | 00:00                         |                         |                    |                         |
| Ereignis 2          |        | Nicht aktiv                   | Totalstopp              | Nicht aktiv        | Totalstopp              |
|                     |        | Niedr.-betr.                  | Norm.-betr.             | Niedr.-betr.       | Norm.-betr.             |
|                     |        | Normalstopp                   | Erweiterter Normalstopp | Normalstopp        | Erweiterter Normalstopp |
| Uhrzeit, Ereignis 3 | St:Min | 00:00                         |                         |                    |                         |
| Ereignis 3          |        | Nicht aktiv                   | Totalstopp              | Nicht aktiv        | Totalstopp              |
|                     |        | Niedr.-betr.                  | Norm.-betr.             | Niedr.-betr.       | Norm.-betr.             |
|                     |        | Normalstopp                   | Erweiterter Normalstopp | Normalstopp        | Erweiterter Normalstopp |
| Uhrzeit, Ereignis 4 | St:Min | 00:00                         |                         |                    |                         |
| Ereignis 4          |        | Nicht aktiv                   | Totalstopp              | Nicht aktiv        | Totalstopp              |
|                     |        | Niedr.-betr.                  | Norm.-betr.             | Niedr.-betr.       | Norm.-betr.             |
|                     |        | Normalstopp                   | Erweiterter Normalstopp | Normalstopp        | Erweiterter Normalstopp |
| Uhrzeit, Ereignis 5 | St:Min | 00:00                         |                         |                    |                         |
| Ereignis 5          |        | Nicht aktiv                   | Totalstopp              | Nicht aktiv        | Totalstopp              |
|                     |        | Niedr.-betr.                  | Norm.-betr.             | Niedr.-betr.       | Norm.-betr.             |
|                     |        | Normalstopp                   | Erweiterter Normalstopp | Normalstopp        | Erweiterter Normalstopp |
| Uhrzeit, Ereignis 6 | St:Min | 00:00                         |                         |                    |                         |
| Ereignis 6          |        | Nicht aktiv                   | Totalstopp              | Nicht aktiv        | Totalstopp              |
|                     |        | Niedr.-betr.                  | Norm.-betr.             | Niedr.-betr.       | Norm.-betr.             |
|                     |        | Normalstopp                   | Erweiterter Normalstopp | Normalstopp        | Erweiterter Normalstopp |

| Funktion            |        | Werkseitig eingestellter Wert              |                                                      | Einjustierter Wert                         |                                                      |
|---------------------|--------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| <i>Donnerstag</i>   |        |                                            |                                                      |                                            |                                                      |
| Uhrzeit, Ereignis 1 | St:Min | 00:00                                      |                                                      |                                            |                                                      |
| Ereignis 1          |        | Nicht aktiv<br>Niedr.-betr.<br>Normalstopp | Totalstopp<br>Norm.-betr.<br>Erweiterter Normalstopp | Nicht aktiv<br>Niedr.-betr.<br>Normalstopp | Totalstopp<br>Norm.-betr.<br>Erweiterter Normalstopp |
| Uhrzeit, Ereignis 2 | St:Min | 00:00                                      |                                                      |                                            |                                                      |
| Ereignis 2          |        | Nicht aktiv<br>Niedr.-betr.<br>Normalstopp | Totalstopp<br>Norm.-betr.<br>Erweiterter Normalstopp | Nicht aktiv<br>Niedr.-betr.<br>Normalstopp | Totalstopp<br>Norm.-betr.<br>Erweiterter Normalstopp |
| Uhrzeit, Ereignis 3 | St:Min | 00:00                                      |                                                      |                                            |                                                      |
| Ereignis 3          |        | Nicht aktiv<br>Niedr.-betr.<br>Normalstopp | Totalstopp<br>Norm.-betr.<br>Erweiterter Normalstopp | Nicht aktiv<br>Niedr.-betr.<br>Normalstopp | Totalstopp<br>Norm.-betr.<br>Erweiterter Normalstopp |
| Uhrzeit, Ereignis 4 | St:Min | 00:00                                      |                                                      |                                            |                                                      |
| Ereignis 4          |        | Nicht aktiv<br>Niedr.-betr.<br>Normalstopp | Totalstopp<br>Norm.-betr.<br>Erweiterter Normalstopp | Nicht aktiv<br>Niedr.-betr.<br>Normalstopp | Totalstopp<br>Norm.-betr.<br>Erweiterter Normalstopp |
| Uhrzeit, Ereignis 5 | St:Min | 00:00                                      |                                                      |                                            |                                                      |
| Ereignis 5          |        | Nicht aktiv<br>Niedr.-betr.<br>Normalstopp | Totalstopp<br>Norm.-betr.<br>Erweiterter Normalstopp | Nicht aktiv<br>Niedr.-betr.<br>Normalstopp | Totalstopp<br>Norm.-betr.<br>Erweiterter Normalstopp |
| Uhrzeit, Ereignis 6 | St:Min | 00:00                                      |                                                      |                                            |                                                      |
| Ereignis 6          |        | Nicht aktiv<br>Niedr.-betr.<br>Normalstopp | Totalstopp<br>Norm.-betr.<br>Erweiterter Normalstopp | Nicht aktiv<br>Niedr.-betr.<br>Normalstopp | Totalstopp<br>Norm.-betr.<br>Erweiterter Normalstopp |
| <i>Freitag</i>      |        |                                            |                                                      |                                            |                                                      |
| Uhrzeit, Ereignis 1 | St:Min | 00:00                                      |                                                      |                                            |                                                      |
| Ereignis 1          |        | Nicht aktiv<br>Niedr.-betr.<br>Normalstopp | Totalstopp<br>Norm.-betr.<br>Erweiterter Normalstopp | Nicht aktiv<br>Niedr.-betr.<br>Normalstopp | Totalstopp<br>Norm.-betr.<br>Erweiterter Normalstopp |
| Uhrzeit, Ereignis 2 | St:Min | 00:00                                      |                                                      |                                            |                                                      |
| Ereignis 2          |        | Nicht aktiv<br>Niedr.-betr.<br>Normalstopp | Totalstopp<br>Norm.-betr.<br>Erweiterter Normalstopp | Nicht aktiv<br>Niedr.-betr.<br>Normalstopp | Totalstopp<br>Norm.-betr.<br>Erweiterter Normalstopp |
| Uhrzeit, Ereignis 3 | St:Min | 00:00                                      |                                                      |                                            |                                                      |
| Ereignis 3          |        | Nicht aktiv<br>Niedr.-betr.<br>Normalstopp | Totalstopp<br>Norm.-betr.<br>Erweiterter Normalstopp | Nicht aktiv<br>Niedr.-betr.<br>Normalstopp | Totalstopp<br>Norm.-betr.<br>Erweiterter Normalstopp |
| Uhrzeit, Ereignis 4 | St:Min | 00:00                                      |                                                      |                                            |                                                      |
| Ereignis 4          |        | Nicht aktiv<br>Niedr.-betr.<br>Normalstopp | Totalstopp<br>Norm.-betr.<br>Erweiterter Normalstopp | Nicht aktiv<br>Niedr.-betr.<br>Normalstopp | Totalstopp<br>Norm.-betr.<br>Erweiterter Normalstopp |
| Uhrzeit, Ereignis 5 | St:Min | 00:00                                      |                                                      |                                            |                                                      |
| Ereignis 5          |        | Nicht aktiv<br>Niedr.-betr.<br>Normalstopp | Totalstopp<br>Norm.-betr.<br>Erweiterter Normalstopp | Nicht aktiv<br>Niedr.-betr.<br>Normalstopp | Totalstopp<br>Norm.-betr.<br>Erweiterter Normalstopp |
| Uhrzeit, Ereignis 6 | St:Min | 00:00                                      |                                                      |                                            |                                                      |
| Ereignis 6          |        | Nicht aktiv<br>Niedr.-betr.<br>Normalstopp | Totalstopp<br>Norm.-betr.<br>Erweiterter Normalstopp | Nicht aktiv<br>Niedr.-betr.<br>Normalstopp | Totalstopp<br>Norm.-betr.<br>Erweiterter Normalstopp |

| Funktion            |        | Werkseitig eingestellter Wert |                         | Einjustierter Wert |                         |
|---------------------|--------|-------------------------------|-------------------------|--------------------|-------------------------|
| Samstag             |        |                               |                         |                    |                         |
| Uhrzeit, Ereignis 1 | St:Min | 00:00                         |                         |                    |                         |
| Ereignis 1          |        | Nicht aktiv                   | Totalstopp              | Nicht aktiv        | Totalstopp              |
|                     |        | Niedr.-betr.                  | Norm.-betr.             | Niedr.-betr.       | Norm.-betr.             |
|                     |        | Normalstopp                   | Erweiterter Normalstopp | Normalstopp        | Erweiterter Normalstopp |
| Uhrzeit, Ereignis 2 | St:Min | 00:00                         |                         |                    |                         |
| Ereignis 2          |        | Nicht aktiv                   | Totalstopp              | Nicht aktiv        | Totalstopp              |
|                     |        | Niedr.-betr.                  | Norm.-betr.             | Niedr.-betr.       | Norm.-betr.             |
|                     |        | Normalstopp                   | Erweiterter Normalstopp | Normalstopp        | Erweiterter Normalstopp |
| Uhrzeit, Ereignis 3 | St:Min | 00:00                         |                         |                    |                         |
| Ereignis 3          |        | Nicht aktiv                   | Totalstopp              | Nicht aktiv        | Totalstopp              |
|                     |        | Niedr.-betr.                  | Norm.-betr.             | Niedr.-betr.       | Norm.-betr.             |
|                     |        | Normalstopp                   | Erweiterter Normalstopp | Normalstopp        | Erweiterter Normalstopp |
| Uhrzeit, Ereignis 4 | St:Min | 00:00                         |                         |                    |                         |
| Ereignis 4          |        | Nicht aktiv                   | Totalstopp              | Nicht aktiv        | Totalstopp              |
|                     |        | Niedr.-betr.                  | Norm.-betr.             | Niedr.-betr.       | Norm.-betr.             |
|                     |        | Normalstopp                   | Erweiterter Normalstopp | Normalstopp        | Erweiterter Normalstopp |
| Uhrzeit, Ereignis 5 | St:Min | 00:00                         |                         |                    |                         |
| Ereignis 5          |        | Nicht aktiv                   | Totalstopp              | Nicht aktiv        | Totalstopp              |
|                     |        | Niedr.-betr.                  | Norm.-betr.             | Niedr.-betr.       | Norm.-betr.             |
|                     |        | Normalstopp                   | Erweiterter Normalstopp | Normalstopp        | Erweiterter Normalstopp |
| Uhrzeit, Ereignis 6 | St:Min | 00:00                         |                         |                    |                         |
| Ereignis 6          |        | Nicht aktiv                   | Totalstopp              | Nicht aktiv        | Totalstopp              |
|                     |        | Niedr.-betr.                  | Norm.-betr.             | Niedr.-betr.       | Norm.-betr.             |
|                     |        | Normalstopp                   | Erweiterter Normalstopp | Normalstopp        | Erweiterter Normalstopp |
| Sonntag             |        |                               |                         |                    |                         |
| Uhrzeit, Ereignis 1 | St:Min | 00:00                         |                         |                    |                         |
| Ereignis 1          |        | Nicht aktiv                   | Totalstopp              | Nicht aktiv        | Totalstopp              |
|                     |        | Niedr.-betr.                  | Norm.-betr.             | Niedr.-betr.       | Norm.-betr.             |
|                     |        | Normalstopp                   | Erweiterter Normalstopp | Normalstopp        | Erweiterter Normalstopp |
| Uhrzeit, Ereignis 2 | St:Min | 00:00                         |                         |                    |                         |
| Ereignis 2          |        | Nicht aktiv                   | Totalstopp              | Nicht aktiv        | Totalstopp              |
|                     |        | Niedr.-betr.                  | Norm.-betr.             | Niedr.-betr.       | Norm.-betr.             |
|                     |        | Normalstopp                   | Erweiterter Normalstopp | Normalstopp        | Erweiterter Normalstopp |
| Uhrzeit, Ereignis 3 | St:Min | 00:00                         |                         |                    |                         |
| Ereignis 3          |        | Nicht aktiv                   | Totalstopp              | Nicht aktiv        | Totalstopp              |
|                     |        | Niedr.-betr.                  | Norm.-betr.             | Niedr.-betr.       | Norm.-betr.             |
|                     |        | Normalstopp                   | Erweiterter Normalstopp | Normalstopp        | Erweiterter Normalstopp |
| Uhrzeit, Ereignis 4 | St:Min | 00:00                         |                         |                    |                         |
| Ereignis 4          |        | Nicht aktiv                   | Totalstopp              | Nicht aktiv        | Totalstopp              |
|                     |        | Niedr.-betr.                  | Norm.-betr.             | Niedr.-betr.       | Norm.-betr.             |
|                     |        | Normalstopp                   | Erweiterter Normalstopp | Normalstopp        | Erweiterter Normalstopp |
| Uhrzeit, Ereignis 5 | St:Min | 00:00                         |                         |                    |                         |
| Ereignis 5          |        | Nicht aktiv                   | Totalstopp              | Nicht aktiv        | Totalstopp              |
|                     |        | Niedr.-betr.                  | Norm.-betr.             | Niedr.-betr.       | Norm.-betr.             |
|                     |        | Normalstopp                   | Erweiterter Normalstopp | Normalstopp        | Erweiterter Normalstopp |
| Uhrzeit, Ereignis 6 | St:Min | 00:00                         |                         |                    |                         |
| Ereignis 6          |        | Nicht aktiv                   | Totalstopp              | Nicht aktiv        | Totalstopp              |
|                     |        | Niedr.-betr.                  | Norm.-betr.             | Niedr.-betr.       | Norm.-betr.             |
|                     |        | Normalstopp                   | Erweiterter Normalstopp | Normalstopp        | Erweiterter Normalstopp |

| Funktion            |        | Werkseitig eingestellter Wert |                         | Einjustierter Wert |                         |
|---------------------|--------|-------------------------------|-------------------------|--------------------|-------------------------|
| U1                  |        |                               |                         |                    |                         |
| Uhrzeit, Ereignis 1 | St:Min | 00:00                         |                         |                    |                         |
| Ereignis 1          |        | Nicht aktiv                   | Totalstopp              | Nicht aktiv        | Totalstopp              |
|                     |        | Niedr.-betr.                  | Norm.-betr.             | Niedr.-betr.       | Norm.-betr.             |
|                     |        | Normalstopp                   | Erweiterter Normalstopp | Normalstopp        | Erweiterter Normalstopp |
| Uhrzeit, Ereignis 2 | St:Min | 00:00                         |                         |                    |                         |
| Ereignis 2          |        | Nicht aktiv                   | Totalstopp              | Nicht aktiv        | Totalstopp              |
|                     |        | Niedr.-betr.                  | Norm.-betr.             | Niedr.-betr.       | Norm.-betr.             |
|                     |        | Normalstopp                   | Erweiterter Normalstopp | Normalstopp        | Erweiterter Normalstopp |
| Uhrzeit, Ereignis 3 | St:Min | 00:00                         |                         |                    |                         |
| Ereignis 3          |        | Nicht aktiv                   | Totalstopp              | Nicht aktiv        | Totalstopp              |
|                     |        | Niedr.-betr.                  | Norm.-betr.             | Niedr.-betr.       | Norm.-betr.             |
|                     |        | Normalstopp                   | Erweiterter Normalstopp | Normalstopp        | Erweiterter Normalstopp |
| Uhrzeit, Ereignis 4 | St:Min | 00:00                         |                         |                    |                         |
| Ereignis 4          |        | Nicht aktiv                   | Totalstopp              | Nicht aktiv        | Totalstopp              |
|                     |        | Niedr.-betr.                  | Norm.-betr.             | Niedr.-betr.       | Norm.-betr.             |
|                     |        | Normalstopp                   | Erweiterter Normalstopp | Normalstopp        | Erweiterter Normalstopp |
| Uhrzeit, Ereignis 5 | St:Min | 00:00                         |                         |                    |                         |
| Ereignis 5          |        | Nicht aktiv                   | Totalstopp              | Nicht aktiv        | Totalstopp              |
|                     |        | Niedr.-betr.                  | Norm.-betr.             | Niedr.-betr.       | Norm.-betr.             |
|                     |        | Normalstopp                   | Erweiterter Normalstopp | Normalstopp        | Erweiterter Normalstopp |
| Uhrzeit, Ereignis 6 | St:Min | 00:00                         |                         |                    |                         |
| Ereignis 6          |        | Nicht aktiv                   | Totalstopp              | Nicht aktiv        | Totalstopp              |
|                     |        | Niedr.-betr.                  | Norm.-betr.             | Niedr.-betr.       | Norm.-betr.             |
|                     |        | Normalstopp                   | Erweiterter Normalstopp | Normalstopp        | Erweiterter Normalstopp |
| U2                  |        |                               |                         |                    |                         |
| Uhrzeit, Ereignis 1 | St:Min | 00:00                         |                         |                    |                         |
| Ereignis 1          |        | Nicht aktiv                   | Totalstopp              | Nicht aktiv        | Totalstopp              |
|                     |        | Niedr.-betr.                  | Norm.-betr.             | Niedr.-betr.       | Norm.-betr.             |
|                     |        | Normalstopp                   | Erweiterter Normalstopp | Normalstopp        | Erweiterter Normalstopp |
| Uhrzeit, Ereignis 2 | St:Min | 00:00                         |                         |                    |                         |
| Ereignis 2          |        | Nicht aktiv                   | Totalstopp              | Nicht aktiv        | Totalstopp              |
|                     |        | Niedr.-betr.                  | Norm.-betr.             | Niedr.-betr.       | Norm.-betr.             |
|                     |        | Normalstopp                   | Erweiterter Normalstopp | Normalstopp        | Erweiterter Normalstopp |
| Uhrzeit, Ereignis 3 | St:Min | 00:00                         |                         |                    |                         |
| Ereignis 3          |        | Nicht aktiv                   | Totalstopp              | Nicht aktiv        | Totalstopp              |
|                     |        | Niedr.-betr.                  | Norm.-betr.             | Niedr.-betr.       | Norm.-betr.             |
|                     |        | Normalstopp                   | Erweiterter Normalstopp | Normalstopp        | Erweiterter Normalstopp |
| Uhrzeit, Ereignis 4 | St:Min | 00:00                         |                         |                    |                         |
| Ereignis 4          |        | Nicht aktiv                   | Totalstopp              | Nicht aktiv        | Totalstopp              |
|                     |        | Niedr.-betr.                  | Norm.-betr.             | Niedr.-betr.       | Norm.-betr.             |
|                     |        | Normalstopp                   | Erweiterter Normalstopp | Normalstopp        | Erweiterter Normalstopp |
| Uhrzeit, Ereignis 5 | St:Min | 00:00                         |                         |                    |                         |
| Ereignis 5          |        | Nicht aktiv                   | Totalstopp              | Nicht aktiv        | Totalstopp              |
|                     |        | Niedr.-betr.                  | Norm.-betr.             | Niedr.-betr.       | Norm.-betr.             |
|                     |        | Normalstopp                   | Erweiterter Normalstopp | Normalstopp        | Erweiterter Normalstopp |
| Uhrzeit, Ereignis 6 | St:Min | 00:00                         |                         |                    |                         |
| Ereignis 6          |        | Nicht aktiv                   | Totalstopp              | Nicht aktiv        | Totalstopp              |
|                     |        | Niedr.-betr.                  | Norm.-betr.             | Niedr.-betr.       | Norm.-betr.             |
|                     |        | Normalstopp                   | Erweiterter Normalstopp | Normalstopp        | Erweiterter Normalstopp |

| Funktion                     | Werkseitig eingestellter Wert                                                                                                                                                                                                                                                                | Einjustierter Wert                                                                       |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Ausnahmeschema</b>        |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                          |
| <i>Ausnahmeschema 1 (U1)</i> |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                          |
| Ausnahmemethode              | <input checked="" type="checkbox"/> Nicht aktiv <input type="checkbox"/> Datum<br><input type="checkbox"/> Datumsbereich <input type="checkbox"/> Wochentag<br><input type="checkbox"/> Kalender 1 <input type="checkbox"/> Kalender 2                                                       | Nicht aktiv    Datum<br>Datumsbereich    Wochentag<br>Kalender 1    Kalender 2           |
| <i>Datum</i>                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                          |
| Startdatum    J/M/T          |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                          |
| Start Wochentag              | <input checked="" type="checkbox"/> Täglich <input type="checkbox"/> Montag <input type="checkbox"/> Dienstag<br><input type="checkbox"/> Mittwoch <input type="checkbox"/> Donnerstag <input type="checkbox"/> Freitag<br><input type="checkbox"/> Samstag <input type="checkbox"/> Sonntag | Täglich    Montag    Dienstag<br>Mittwoch    Donnerstag    Freitag<br>Samstag    Sonntag |
| <i>Datumsbereich</i>         |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                          |
| Startdatum    J/M/T          |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                          |
| Start Wochentag              | <input checked="" type="checkbox"/> Täglich <input type="checkbox"/> Montag <input type="checkbox"/> Dienstag<br><input type="checkbox"/> Mittwoch <input type="checkbox"/> Donnerstag <input type="checkbox"/> Freitag<br><input type="checkbox"/> Samstag <input type="checkbox"/> Sonntag | Täglich    Montag    Dienstag<br>Mittwoch    Donnerstag    Freitag<br>Samstag    Sonntag |
| Stopppdatum    J/M/T         |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                          |
| Stopp Wochentag              | <input checked="" type="checkbox"/> Täglich <input type="checkbox"/> Montag <input type="checkbox"/> Dienstag<br><input type="checkbox"/> Mittwoch <input type="checkbox"/> Donnerstag <input type="checkbox"/> Freitag<br><input type="checkbox"/> Samstag <input type="checkbox"/> Sonntag | Täglich    Montag    Dienstag<br>Mittwoch    Donnerstag    Freitag<br>Samstag    Sonntag |
| <i>Wochentag</i>             |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                          |
| Startdatum                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Mon. 1–12    Ungerade    Gerade<br>Alle    Tag 1-7    8-14<br>15-21    22-28    29-31    |
| Start Wochentag              | <input checked="" type="checkbox"/> Täglich <input type="checkbox"/> Montag <input type="checkbox"/> Dienstag<br><input type="checkbox"/> Mittwoch <input type="checkbox"/> Donnerstag <input type="checkbox"/> Freitag<br><input type="checkbox"/> Samstag <input type="checkbox"/> Sonntag | Täglich    Montag    Dienstag<br>Mittwoch    Donnerstag    Freitag<br>Samstag    Sonntag |

| Funktion                     | Werkseitig eingestellter Wert                                                                                                                                                                                                                                                                | Einjustierter Wert                                                                       |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Ausnahmeschema 2 (U2)</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                          |
| Ausnahmemethode              | <input checked="" type="checkbox"/> Nicht aktiv <input type="checkbox"/> Datum<br><input type="checkbox"/> Datumsbereich <input type="checkbox"/> Wochentag<br><input type="checkbox"/> Kalender 1 <input type="checkbox"/> Kalender 2                                                       | Nicht aktiv    Datum<br>Datumsbereich    Wochentag<br>Kalender 1    Kalender 2           |
| <i>Datum</i>                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                          |
| Startdatum    J/M/T          |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                          |
| Start Wochentag              | <input checked="" type="checkbox"/> Täglich <input type="checkbox"/> Montag <input type="checkbox"/> Dienstag<br><input type="checkbox"/> Mittwoch <input type="checkbox"/> Donnerstag <input type="checkbox"/> Freitag<br><input type="checkbox"/> Samstag <input type="checkbox"/> Sonntag | Täglich    Montag    Dienstag<br>Mittwoch    Donnerstag    Freitag<br>Samstag    Sonntag |
| <i>Datumsbereich</i>         |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                          |
| Startdatum    J/M/T          |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                          |
| Start Wochentag              | <input checked="" type="checkbox"/> Täglich <input type="checkbox"/> Montag <input type="checkbox"/> Dienstag<br><input type="checkbox"/> Mittwoch <input type="checkbox"/> Donnerstag <input type="checkbox"/> Freitag<br><input type="checkbox"/> Samstag <input type="checkbox"/> Sonntag | Täglich    Montag    Dienstag<br>Mittwoch    Donnerstag    Freitag<br>Samstag    Sonntag |
| Stopppdatum    J/M/T         |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                          |
| Stopp Wochentag              | <input checked="" type="checkbox"/> Täglich <input type="checkbox"/> Montag <input type="checkbox"/> Dienstag<br><input type="checkbox"/> Mittwoch <input type="checkbox"/> Donnerstag <input type="checkbox"/> Freitag<br><input type="checkbox"/> Samstag <input type="checkbox"/> Sonntag | Täglich    Montag    Dienstag<br>Mittwoch    Donnerstag    Freitag<br>Samstag    Sonntag |
| <i>Wochentag</i>             |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                          |
| Startdatum                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Mon. 1–12    Ungerade    Gerade<br>Alle    Tag 1-7    8-14<br>15-21    22-28    29-31    |
| Start Wochentag              | <input checked="" type="checkbox"/> Täglich <input type="checkbox"/> Montag <input type="checkbox"/> Dienstag<br><input type="checkbox"/> Mittwoch <input type="checkbox"/> Donnerstag <input type="checkbox"/> Freitag<br><input type="checkbox"/> Samstag <input type="checkbox"/> Sonntag | Täglich    Montag    Dienstag<br>Mittwoch    Donnerstag    Freitag<br>Samstag    Sonntag |
| <b>Kalender 1</b>            |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                          |
| Funktion 1                   | <input checked="" type="checkbox"/> Nicht aktiv <input type="checkbox"/> Datum<br><input type="checkbox"/> Datumsbereich <input type="checkbox"/> Wochentag                                                                                                                                  | Nicht aktiv    Datum<br>Datumsbereich    Wochentag                                       |
| <i>Datum</i>                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                          |
| Startdatum    J/M/T          |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                          |
| Start Wochentag              | <input checked="" type="checkbox"/> Täglich <input type="checkbox"/> Montag <input type="checkbox"/> Dienstag<br><input type="checkbox"/> Mittwoch <input type="checkbox"/> Donnerstag <input type="checkbox"/> Freitag<br><input type="checkbox"/> Samstag <input type="checkbox"/> Sonntag | Täglich    Montag    Dienstag<br>Mittwoch    Donnerstag    Freitag<br>Samstag    Sonntag |
| <i>Datumsbereich</i>         |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                          |
| Startdatum    J/M/T          |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                          |
| Stopppdatum    J/M/T         |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                          |
| <i>Wochentag</i>             |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                          |
| Startdatum                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Mon. 1–12    Ungerade    Gerade<br>Alle    Tag 1-7    8-14<br>15-21    22-28    29-31    |
| Start Wochentag              | <input checked="" type="checkbox"/> Täglich <input type="checkbox"/> Montag <input type="checkbox"/> Dienstag<br><input type="checkbox"/> Mittwoch <input type="checkbox"/> Donnerstag <input type="checkbox"/> Freitag<br><input type="checkbox"/> Samstag <input type="checkbox"/> Sonntag | Täglich    Montag    Dienstag<br>Mittwoch    Donnerstag    Freitag<br>Samstag    Sonntag |

| Funktion             | Werkseitig eingestellter Wert                                                                                                                                                                                                                                                                | Einjustierter Wert                                                                       |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Funktion 2           | <input checked="" type="checkbox"/> Nicht aktiv <input type="checkbox"/> Datum<br><input type="checkbox"/> Datumsbereich <input type="checkbox"/> Wochentag                                                                                                                                  | Nicht aktiv    Datum<br>Datumsbereich    Wochentag                                       |
| Datum                |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                          |
| Startdatum    J/M/T  |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                          |
| Start Wochentag      | <input checked="" type="checkbox"/> Täglich <input type="checkbox"/> Montag <input type="checkbox"/> Dienstag<br><input type="checkbox"/> Mittwoch <input type="checkbox"/> Donnerstag <input type="checkbox"/> Freitag<br><input type="checkbox"/> Samstag <input type="checkbox"/> Sonntag | Täglich    Montag    Dienstag<br>Mittwoch    Donnerstag    Freitag<br>Samstag    Sonntag |
| Datumsbereich        |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                          |
| Startdatum    J/M/T  |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                          |
| Stopppdatum    J/M/T |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                          |
| Wochentag            |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                          |
| Startdatum           |                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Mon. 1–12    Ungerade    Gerade<br>Alle    Tag 1-7    8-14<br>15-21    22-28    29-31    |
| Start Wochentag      | <input checked="" type="checkbox"/> Täglich <input type="checkbox"/> Montag <input type="checkbox"/> Dienstag<br><input type="checkbox"/> Mittwoch <input type="checkbox"/> Donnerstag <input type="checkbox"/> Freitag<br><input type="checkbox"/> Samstag <input type="checkbox"/> Sonntag | Täglich    Montag    Dienstag<br>Mittwoch    Donnerstag    Freitag<br>Samstag    Sonntag |
| Funktion 3           | <input checked="" type="checkbox"/> Nicht aktiv <input type="checkbox"/> Datum<br><input type="checkbox"/> Datumsbereich <input type="checkbox"/> Wochentag                                                                                                                                  | Nicht aktiv    Datum<br>Datumsbereich    Wochentag                                       |
| Datum                |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                          |
| Startdatum    J/M/T  |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                          |
| Start Wochentag      | <input checked="" type="checkbox"/> Täglich <input type="checkbox"/> Montag <input type="checkbox"/> Dienstag<br><input type="checkbox"/> Mittwoch <input type="checkbox"/> Donnerstag <input type="checkbox"/> Freitag<br><input type="checkbox"/> Samstag <input type="checkbox"/> Sonntag | Täglich    Montag    Dienstag<br>Mittwoch    Donnerstag    Freitag<br>Samstag    Sonntag |
| Datumsbereich        |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                          |
| Startdatum    J/M/T  |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                          |
| Stopppdatum    J/M/T |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                          |
| Wochentag            |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                          |
| Startdatum           |                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Mon. 1–12    Ungerade    Gerade<br>Alle    Tag 1-7    8-14<br>15-21    22-28    29-31    |
| Start Wochentag      | <input checked="" type="checkbox"/> Täglich <input type="checkbox"/> Montag <input type="checkbox"/> Dienstag<br><input type="checkbox"/> Mittwoch <input type="checkbox"/> Donnerstag <input type="checkbox"/> Freitag<br><input type="checkbox"/> Samstag <input type="checkbox"/> Sonntag | Täglich    Montag    Dienstag<br>Mittwoch    Donnerstag    Freitag<br>Samstag    Sonntag |

| Funktion             | Werkseitig eingestellter Wert                                                                                                                                                                                                                                                                | Einjustierter Wert                                                                       |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Funktion 4           | <input checked="" type="checkbox"/> Nicht aktiv <input type="checkbox"/> Datum<br><input type="checkbox"/> Datumsbereich <input type="checkbox"/> Wochentag                                                                                                                                  | Nicht aktiv    Datum<br>Datumsbereich    Wochentag                                       |
| <i>Datum</i>         |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                          |
| Startdatum    J/M/T  |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                          |
| Start Wochentag      | <input checked="" type="checkbox"/> Täglich <input type="checkbox"/> Montag <input type="checkbox"/> Dienstag<br><input type="checkbox"/> Mittwoch <input type="checkbox"/> Donnerstag <input type="checkbox"/> Freitag<br><input type="checkbox"/> Samstag <input type="checkbox"/> Sonntag | Täglich    Montag    Dienstag<br>Mittwoch    Donnerstag    Freitag<br>Samstag    Sonntag |
| <i>Datumsbereich</i> |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                          |
| Startdatum    J/M/T  |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                          |
| Stopppdatum    J/M/T |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                          |
| <i>Wochentag</i>     |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                          |
| Startdatum           |                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Mon. 1–12    Ungerade    Gerade<br>Alle    Tag 1-7    8-14<br>15-21    22-28    29-31    |
| Start Wochentag      | <input checked="" type="checkbox"/> Täglich <input type="checkbox"/> Montag <input type="checkbox"/> Dienstag<br><input type="checkbox"/> Mittwoch <input type="checkbox"/> Donnerstag <input type="checkbox"/> Freitag<br><input type="checkbox"/> Samstag <input type="checkbox"/> Sonntag | Täglich    Montag    Dienstag<br>Mittwoch    Donnerstag    Freitag<br>Samstag    Sonntag |
| Funktion 5           | <input checked="" type="checkbox"/> Nicht aktiv <input type="checkbox"/> Datum<br><input type="checkbox"/> Datumsbereich <input type="checkbox"/> Wochentag                                                                                                                                  | Nicht aktiv    Datum<br>Datumsbereich    Wochentag                                       |
| <i>Datum</i>         |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                          |
| Startdatum    J/M/T  |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                          |
| Start Wochentag      | <input checked="" type="checkbox"/> Täglich <input type="checkbox"/> Montag <input type="checkbox"/> Dienstag<br><input type="checkbox"/> Mittwoch <input type="checkbox"/> Donnerstag <input type="checkbox"/> Freitag<br><input type="checkbox"/> Samstag <input type="checkbox"/> Sonntag | Täglich    Montag    Dienstag<br>Mittwoch    Donnerstag    Freitag<br>Samstag    Sonntag |
| <i>Datumsbereich</i> |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                          |
| Startdatum    J/M/T  |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                          |
| Stopppdatum    J/M/T |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                          |
| <i>Wochentag</i>     |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                          |
| Startdatum           |                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Mon. 1–12    Ungerade    Gerade<br>Alle    Tag 1-7    8-14<br>15-21    22-28    29-31    |
| Start Wochentag      | <input checked="" type="checkbox"/> Täglich <input type="checkbox"/> Montag <input type="checkbox"/> Dienstag<br><input type="checkbox"/> Mittwoch <input type="checkbox"/> Donnerstag <input type="checkbox"/> Freitag<br><input type="checkbox"/> Samstag <input type="checkbox"/> Sonntag | Täglich    Montag    Dienstag<br>Mittwoch    Donnerstag    Freitag<br>Samstag    Sonntag |

| Funktion             | Werkseitig eingestellter Wert                                                                                                                                                                                                                                                                | Einjustierter Wert                                                                       |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Funktion 6           | <input checked="" type="checkbox"/> Nicht aktiv <input type="checkbox"/> Datum<br><input type="checkbox"/> Datumsbereich <input type="checkbox"/> Wochentag                                                                                                                                  | Nicht aktiv    Datum<br>Datumsbereich    Wochentag                                       |
| Datum                |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                          |
| Startdatum    J/M/T  |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                          |
| Start Wochentag      | <input checked="" type="checkbox"/> Täglich <input type="checkbox"/> Montag <input type="checkbox"/> Dienstag<br><input type="checkbox"/> Mittwoch <input type="checkbox"/> Donnerstag <input type="checkbox"/> Freitag<br><input type="checkbox"/> Samstag <input type="checkbox"/> Sonntag | Täglich    Montag    Dienstag<br>Mittwoch    Donnerstag    Freitag<br>Samstag    Sonntag |
| Datumsbereich        |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                          |
| Startdatum    J/M/T  |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                          |
| Stopppdatum    J/M/T |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                          |
| Wochentag            |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                          |
| Startdatum           |                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Mon. 1–12    Ungerade    Gerade<br>Alle    Tag 1-7    8-14<br>15-21    22-28    29-31    |
| Start Wochentag      | <input checked="" type="checkbox"/> Täglich <input type="checkbox"/> Montag <input type="checkbox"/> Dienstag<br><input type="checkbox"/> Mittwoch <input type="checkbox"/> Donnerstag <input type="checkbox"/> Freitag<br><input type="checkbox"/> Samstag <input type="checkbox"/> Sonntag | Täglich    Montag    Dienstag<br>Mittwoch    Donnerstag    Freitag<br>Samstag    Sonntag |
| Funktion 7           | <input checked="" type="checkbox"/> Nicht aktiv <input type="checkbox"/> Datum<br><input type="checkbox"/> Datumsbereich <input type="checkbox"/> Wochentag                                                                                                                                  | Nicht aktiv    Datum<br>Datumsbereich    Wochentag                                       |
| Datum                |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                          |
| Startdatum    J/M/T  |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                          |
| Start Wochentag      | <input checked="" type="checkbox"/> Täglich <input type="checkbox"/> Montag <input type="checkbox"/> Dienstag<br><input type="checkbox"/> Mittwoch <input type="checkbox"/> Donnerstag <input type="checkbox"/> Freitag<br><input type="checkbox"/> Samstag <input type="checkbox"/> Sonntag | Täglich    Montag    Dienstag<br>Mittwoch    Donnerstag    Freitag<br>Samstag    Sonntag |
| Datumsbereich        |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                          |
| Startdatum    J/M/T  |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                          |
| Stopppdatum    J/M/T |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                          |
| Wochentag            |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                          |
| Startdatum           |                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Mon. 1–12    Ungerade    Gerade<br>Alle    Tag 1-7    8-14<br>15-21    22-28    29-31    |
| Start Wochentag      | <input checked="" type="checkbox"/> Täglich <input type="checkbox"/> Montag <input type="checkbox"/> Dienstag<br><input type="checkbox"/> Mittwoch <input type="checkbox"/> Donnerstag <input type="checkbox"/> Freitag<br><input type="checkbox"/> Samstag <input type="checkbox"/> Sonntag | Täglich    Montag    Dienstag<br>Mittwoch    Donnerstag    Freitag<br>Samstag    Sonntag |

| Funktion             | Werkseitig eingestellter Wert                                                                                                                                                                                                                                                                | Einjustierter Wert                                                                       |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Funktion 8           | <input checked="" type="checkbox"/> Nicht aktiv <input type="checkbox"/> Datum<br><input type="checkbox"/> Datumsbereich <input type="checkbox"/> Wochentag                                                                                                                                  | Nicht aktiv    Datum<br>Datumsbereich    Wochentag                                       |
| <i>Datum</i>         |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                          |
| Startdatum    J/M/T  |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                          |
| Start Wochentag      | <input checked="" type="checkbox"/> Täglich <input type="checkbox"/> Montag <input type="checkbox"/> Dienstag<br><input type="checkbox"/> Mittwoch <input type="checkbox"/> Donnerstag <input type="checkbox"/> Freitag<br><input type="checkbox"/> Samstag <input type="checkbox"/> Sonntag | Täglich    Montag    Dienstag<br>Mittwoch    Donnerstag    Freitag<br>Samstag    Sonntag |
| <i>Datumsbereich</i> |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                          |
| Startdatum    J/M/T  |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                          |
| Stopppdatum    J/M/T |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                          |
| <i>Wochentag</i>     |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                          |
| Startdatum           |                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Mon. 1–12    Ungerade    Gerade<br>Alle    Tag 1-7    8-14<br>15-21    22-28    29-31    |
| Start Wochentag      | <input checked="" type="checkbox"/> Täglich <input type="checkbox"/> Montag <input type="checkbox"/> Dienstag<br><input type="checkbox"/> Mittwoch <input type="checkbox"/> Donnerstag <input type="checkbox"/> Freitag<br><input type="checkbox"/> Samstag <input type="checkbox"/> Sonntag | Täglich    Montag    Dienstag<br>Mittwoch    Donnerstag    Freitag<br>Samstag    Sonntag |
| Funktion 9           | <input checked="" type="checkbox"/> Nicht aktiv <input type="checkbox"/> Datum<br><input type="checkbox"/> Datumsbereich <input type="checkbox"/> Wochentag                                                                                                                                  | Nicht aktiv    Datum<br>Datumsbereich    Wochentag                                       |
| <i>Datum</i>         |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                          |
| Startdatum    J/M/T  |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                          |
| Start Wochentag      | <input checked="" type="checkbox"/> Täglich <input type="checkbox"/> Montag <input type="checkbox"/> Dienstag<br><input type="checkbox"/> Mittwoch <input type="checkbox"/> Donnerstag <input type="checkbox"/> Freitag<br><input type="checkbox"/> Samstag <input type="checkbox"/> Sonntag | Täglich    Montag    Dienstag<br>Mittwoch    Donnerstag    Freitag<br>Samstag    Sonntag |
| <i>Datumsbereich</i> |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                          |
| Startdatum    J/M/T  |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                          |
| Stopppdatum    J/M/T |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                          |
| <i>Wochentag</i>     |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                          |
| Startdatum           |                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Mon. 1–12    Ungerade    Gerade<br>Alle    Tag 1-7    8-14<br>15-21    22-28    29-31    |
| Start Wochentag      | <input checked="" type="checkbox"/> Täglich <input type="checkbox"/> Montag <input type="checkbox"/> Dienstag<br><input type="checkbox"/> Mittwoch <input type="checkbox"/> Donnerstag <input type="checkbox"/> Freitag<br><input type="checkbox"/> Samstag <input type="checkbox"/> Sonntag | Täglich    Montag    Dienstag<br>Mittwoch    Donnerstag    Freitag<br>Samstag    Sonntag |

| Funktion             | Werkseitig eingestellter Wert                                                                                                                                                                                                                                                                | Einjustierter Wert                                                                       |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Funktion 10          | <input checked="" type="checkbox"/> Nicht aktiv <input type="checkbox"/> Datum<br><input type="checkbox"/> Datumsbereich <input type="checkbox"/> Wochentag                                                                                                                                  | Nicht aktiv    Datum<br>Datumsbereich    Wochentag                                       |
| Datum                |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                          |
| Startdatum    J/M/T  |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                          |
| Start Wochentag      | <input checked="" type="checkbox"/> Täglich <input type="checkbox"/> Montag <input type="checkbox"/> Dienstag<br><input type="checkbox"/> Mittwoch <input type="checkbox"/> Donnerstag <input type="checkbox"/> Freitag<br><input type="checkbox"/> Samstag <input type="checkbox"/> Sonntag | Täglich    Montag    Dienstag<br>Mittwoch    Donnerstag    Freitag<br>Samstag    Sonntag |
| Datumsbereich        |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                          |
| Startdatum    J/M/T  |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                          |
| Stopppdatum    J/M/T |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                          |
| Wochentag            |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                          |
| Startdatum           |                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Mon. 1–12    Ungerade    Gerade<br>Alle    Tag 1-7    8-14<br>15-21    22-28    29-31    |
| Start Wochentag      | <input checked="" type="checkbox"/> Täglich <input type="checkbox"/> Montag <input type="checkbox"/> Dienstag<br><input type="checkbox"/> Mittwoch <input type="checkbox"/> Donnerstag <input type="checkbox"/> Freitag<br><input type="checkbox"/> Samstag <input type="checkbox"/> Sonntag | Täglich    Montag    Dienstag<br>Mittwoch    Donnerstag    Freitag<br>Samstag    Sonntag |
| <b>Kalender 2</b>    |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                          |
| Funktion 1           | <input checked="" type="checkbox"/> Nicht aktiv <input type="checkbox"/> Datum<br><input type="checkbox"/> Datumsbereich <input type="checkbox"/> Wochentag                                                                                                                                  | Nicht aktiv    Datum<br>Datumsbereich    Wochentag                                       |
| Datum                |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                          |
| Startdatum    J/M/T  |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                          |
| Start Wochentag      | <input checked="" type="checkbox"/> Täglich <input type="checkbox"/> Montag <input type="checkbox"/> Dienstag<br><input type="checkbox"/> Mittwoch <input type="checkbox"/> Donnerstag <input type="checkbox"/> Freitag<br><input type="checkbox"/> Samstag <input type="checkbox"/> Sonntag | Täglich    Montag    Dienstag<br>Mittwoch    Donnerstag    Freitag<br>Samstag    Sonntag |
| Datumsbereich        |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                          |
| Startdatum    J/M/T  |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                          |
| Stopppdatum    J/M/T |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                          |
| Wochentag            |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                          |
| Startdatum           |                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Mon. 1–12    Ungerade    Gerade<br>Alle    Tag 1-7    8-14<br>15-21    22-28    29-31    |
| Start Wochentag      | <input checked="" type="checkbox"/> Täglich <input type="checkbox"/> Montag <input type="checkbox"/> Dienstag<br><input type="checkbox"/> Mittwoch <input type="checkbox"/> Donnerstag <input type="checkbox"/> Freitag<br><input type="checkbox"/> Samstag <input type="checkbox"/> Sonntag | Täglich    Montag    Dienstag<br>Mittwoch    Donnerstag    Freitag<br>Samstag    Sonntag |


| Funktion             | Werkseitig eingestellter Wert                                                                                                                                                                                                                                                                | Einjustierter Wert                                                                       |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Funktion 2           | <input checked="" type="checkbox"/> Nicht aktiv <input type="checkbox"/> Datum<br><input type="checkbox"/> Datumsbereich <input type="checkbox"/> Wochentag                                                                                                                                  | Nicht aktiv    Datum<br>Datumsbereich    Wochentag                                       |
| <i>Datum</i>         |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                          |
| Startdatum    J/M/T  |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                          |
| Start Wochentag      | <input checked="" type="checkbox"/> Täglich <input type="checkbox"/> Montag <input type="checkbox"/> Dienstag<br><input type="checkbox"/> Mittwoch <input type="checkbox"/> Donnerstag <input type="checkbox"/> Freitag<br><input type="checkbox"/> Samstag <input type="checkbox"/> Sonntag | Täglich    Montag    Dienstag<br>Mittwoch    Donnerstag    Freitag<br>Samstag    Sonntag |
| <i>Datumsbereich</i> |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                          |
| Startdatum    J/M/T  |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                          |
| Stopppdatum    J/M/T |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                          |
| <i>Wochentag</i>     |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                          |
| Startdatum           |                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Mon. 1–12    Ungerade    Gerade<br>Alle    Tag 1-7    8-14<br>15-21    22-28    29-31    |
| Start Wochentag      | <input checked="" type="checkbox"/> Täglich <input type="checkbox"/> Montag <input type="checkbox"/> Dienstag<br><input type="checkbox"/> Mittwoch <input type="checkbox"/> Donnerstag <input type="checkbox"/> Freitag<br><input type="checkbox"/> Samstag <input type="checkbox"/> Sonntag | Täglich    Montag    Dienstag<br>Mittwoch    Donnerstag    Freitag<br>Samstag    Sonntag |
| Funktion 3           | <input checked="" type="checkbox"/> Nicht aktiv <input type="checkbox"/> Datum<br><input type="checkbox"/> Datumsbereich <input type="checkbox"/> Wochentag                                                                                                                                  | Nicht aktiv    Datum<br>Datumsbereich    Wochentag                                       |
| <i>Datum</i>         |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                          |
| Startdatum    J/M/T  |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                          |
| Start Wochentag      | <input checked="" type="checkbox"/> Täglich <input type="checkbox"/> Montag <input type="checkbox"/> Dienstag<br><input type="checkbox"/> Mittwoch <input type="checkbox"/> Donnerstag <input type="checkbox"/> Freitag<br><input type="checkbox"/> Samstag <input type="checkbox"/> Sonntag | Täglich    Montag    Dienstag<br>Mittwoch    Donnerstag    Freitag<br>Samstag    Sonntag |
| <i>Datumsbereich</i> |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                          |
| Startdatum    J/M/T  |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                          |
| Stopppdatum    J/M/T |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                          |
| <i>Wochentag</i>     |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                          |
| Startdatum           |                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Mon. 1–12    Ungerade    Gerade<br>Alle    Tag 1-7    8-14<br>15-21    22-28    29-31    |
| Start Wochentag      | <input checked="" type="checkbox"/> Täglich <input type="checkbox"/> Montag <input type="checkbox"/> Dienstag<br><input type="checkbox"/> Mittwoch <input type="checkbox"/> Donnerstag <input type="checkbox"/> Freitag<br><input type="checkbox"/> Samstag <input type="checkbox"/> Sonntag | Täglich    Montag    Dienstag<br>Mittwoch    Donnerstag    Freitag<br>Samstag    Sonntag |

| Funktion             | Werkseitig eingestellter Wert                                                                                                                                                                                                                                                                | Einjustierter Wert                                                                       |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Funktion 4           | <input checked="" type="checkbox"/> Nicht aktiv <input type="checkbox"/> Datum<br><input type="checkbox"/> Datumsbereich <input type="checkbox"/> Wochentag                                                                                                                                  | Nicht aktiv    Datum<br>Datumsbereich    Wochentag                                       |
| Datum                |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                          |
| Startdatum    J/M/T  |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                          |
| Start Wochentag      | <input checked="" type="checkbox"/> Täglich <input type="checkbox"/> Montag <input type="checkbox"/> Dienstag<br><input type="checkbox"/> Mittwoch <input type="checkbox"/> Donnerstag <input type="checkbox"/> Freitag<br><input type="checkbox"/> Samstag <input type="checkbox"/> Sonntag | Täglich    Montag    Dienstag<br>Mittwoch    Donnerstag    Freitag<br>Samstag    Sonntag |
| Datumsbereich        |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                          |
| Startdatum    J/M/T  |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                          |
| Stopppdatum    J/M/T |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                          |
| Wochentag            |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                          |
| Startdatum           |                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Mon. 1–12    Ungerade    Gerade<br>Alle    Tag 1-7    8-14<br>15-21    22-28    29-31    |
| Start Wochentag      | <input checked="" type="checkbox"/> Täglich <input type="checkbox"/> Montag <input type="checkbox"/> Dienstag<br><input type="checkbox"/> Mittwoch <input type="checkbox"/> Donnerstag <input type="checkbox"/> Freitag<br><input type="checkbox"/> Samstag <input type="checkbox"/> Sonntag | Täglich    Montag    Dienstag<br>Mittwoch    Donnerstag    Freitag<br>Samstag    Sonntag |
| Funktion 5           | <input checked="" type="checkbox"/> Nicht aktiv <input type="checkbox"/> Datum<br><input type="checkbox"/> Datumsbereich <input type="checkbox"/> Wochentag                                                                                                                                  | Nicht aktiv    Datum<br>Datumsbereich    Wochentag                                       |
| Datum                |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                          |
| Startdatum    J/M/T  |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                          |
| Start Wochentag      | <input checked="" type="checkbox"/> Täglich <input type="checkbox"/> Montag <input type="checkbox"/> Dienstag<br><input type="checkbox"/> Mittwoch <input type="checkbox"/> Donnerstag <input type="checkbox"/> Freitag<br><input type="checkbox"/> Samstag <input type="checkbox"/> Sonntag | Täglich    Montag    Dienstag<br>Mittwoch    Donnerstag    Freitag<br>Samstag    Sonntag |
| Datumsbereich        |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                          |
| Startdatum    J/M/T  |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                          |
| Stopppdatum    J/M/T |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                          |
| Wochentag            |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                          |
| Startdatum           |                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Mon. 1–12    Ungerade    Gerade<br>Alle    Tag 1-7    8-14<br>15-21    22-28    29-31    |
| Start Wochentag      | <input checked="" type="checkbox"/> Täglich <input type="checkbox"/> Montag <input type="checkbox"/> Dienstag<br><input type="checkbox"/> Mittwoch <input type="checkbox"/> Donnerstag <input type="checkbox"/> Freitag<br><input type="checkbox"/> Samstag <input type="checkbox"/> Sonntag | Täglich    Montag    Dienstag<br>Mittwoch    Donnerstag    Freitag<br>Samstag    Sonntag |


| Funktion             | Werkseitig eingestellter Wert                                                                                                                                                                                                                                                                | Einjustierter Wert                                                                       |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Funktion 6           | <input checked="" type="checkbox"/> Nicht aktiv <input type="checkbox"/> Datum<br><input type="checkbox"/> Datumsbereich <input type="checkbox"/> Wochentag                                                                                                                                  | Nicht aktiv    Datum<br>Datumsbereich    Wochentag                                       |
| <i>Datum</i>         |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                          |
| Startdatum    J/M/T  |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                          |
| Start Wochentag      | <input checked="" type="checkbox"/> Täglich <input type="checkbox"/> Montag <input type="checkbox"/> Dienstag<br><input type="checkbox"/> Mittwoch <input type="checkbox"/> Donnerstag <input type="checkbox"/> Freitag<br><input type="checkbox"/> Samstag <input type="checkbox"/> Sonntag | Täglich    Montag    Dienstag<br>Mittwoch    Donnerstag    Freitag<br>Samstag    Sonntag |
| <i>Datumsbereich</i> |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                          |
| Startdatum    J/M/T  |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                          |
| Stopppdatum    J/M/T |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                          |
| <i>Wochentag</i>     |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                          |
| Startdatum           |                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Mon. 1–12    Ungerade    Gerade<br>Alle    Tag 1-7    8-14<br>15-21    22-28    29-31    |
| Start Wochentag      | <input checked="" type="checkbox"/> Täglich <input type="checkbox"/> Montag <input type="checkbox"/> Dienstag<br><input type="checkbox"/> Mittwoch <input type="checkbox"/> Donnerstag <input type="checkbox"/> Freitag<br><input type="checkbox"/> Samstag <input type="checkbox"/> Sonntag | Täglich    Montag    Dienstag<br>Mittwoch    Donnerstag    Freitag<br>Samstag    Sonntag |
| Funktion 7           | <input checked="" type="checkbox"/> Nicht aktiv <input type="checkbox"/> Datum<br><input type="checkbox"/> Datumsbereich <input type="checkbox"/> Wochentag                                                                                                                                  | Nicht aktiv    Datum<br>Datumsbereich    Wochentag                                       |
| <i>Datum</i>         |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                          |
| Startdatum    J/M/T  |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                          |
| Start Wochentag      | <input checked="" type="checkbox"/> Täglich <input type="checkbox"/> Montag <input type="checkbox"/> Dienstag<br><input type="checkbox"/> Mittwoch <input type="checkbox"/> Donnerstag <input type="checkbox"/> Freitag<br><input type="checkbox"/> Samstag <input type="checkbox"/> Sonntag | Täglich    Montag    Dienstag<br>Mittwoch    Donnerstag    Freitag<br>Samstag    Sonntag |
| <i>Datumsbereich</i> |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                          |
| Startdatum    J/M/T  |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                          |
| Stopppdatum    J/M/T |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                          |
| <i>Wochentag</i>     |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                          |
| Startdatum           |                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Mon. 1–12    Ungerade    Gerade<br>Alle    Tag 1-7    8-14<br>15-21    22-28    29-31    |
| Start Wochentag      | <input checked="" type="checkbox"/> Täglich <input type="checkbox"/> Montag <input type="checkbox"/> Dienstag<br><input type="checkbox"/> Mittwoch <input type="checkbox"/> Donnerstag <input type="checkbox"/> Freitag<br><input type="checkbox"/> Samstag <input type="checkbox"/> Sonntag | Täglich    Montag    Dienstag<br>Mittwoch    Donnerstag    Freitag<br>Samstag    Sonntag |

| Funktion             | Werkseitig eingestellter Wert                                                                                                                                                                                                                                                                | Einjustierter Wert                                                                       |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Funktion 8           | <input checked="" type="checkbox"/> Nicht aktiv <input type="checkbox"/> Datum<br><input type="checkbox"/> Datumsbereich <input type="checkbox"/> Wochentag                                                                                                                                  | Nicht aktiv    Datum<br>Datumsbereich    Wochentag                                       |
| Datum                |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                          |
| Startdatum    J/M/T  |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                          |
| Start Wochentag      | <input checked="" type="checkbox"/> Täglich <input type="checkbox"/> Montag <input type="checkbox"/> Dienstag<br><input type="checkbox"/> Mittwoch <input type="checkbox"/> Donnerstag <input type="checkbox"/> Freitag<br><input type="checkbox"/> Samstag <input type="checkbox"/> Sonntag | Täglich    Montag    Dienstag<br>Mittwoch    Donnerstag    Freitag<br>Samstag    Sonntag |
| Datumsbereich        |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                          |
| Startdatum    J/M/T  |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                          |
| Stopppdatum    J/M/T |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                          |
| Wochentag            |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                          |
| Startdatum           |                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Mon. 1–12    Ungerade    Gerade<br>Alle    Tag 1-7    8-14<br>15-21    22-28    29-31    |
| Start Wochentag      | <input checked="" type="checkbox"/> Täglich <input type="checkbox"/> Montag <input type="checkbox"/> Dienstag<br><input type="checkbox"/> Mittwoch <input type="checkbox"/> Donnerstag <input type="checkbox"/> Freitag<br><input type="checkbox"/> Samstag <input type="checkbox"/> Sonntag | Täglich    Montag    Dienstag<br>Mittwoch    Donnerstag    Freitag<br>Samstag    Sonntag |
| Funktion 9           | <input checked="" type="checkbox"/> Nicht aktiv <input type="checkbox"/> Datum<br><input type="checkbox"/> Datumsbereich <input type="checkbox"/> Wochentag                                                                                                                                  | Nicht aktiv    Datum<br>Datumsbereich    Wochentag                                       |
| Datum                |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                          |
| Startdatum    J/M/T  |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                          |
| Start Wochentag      | <input checked="" type="checkbox"/> Täglich <input type="checkbox"/> Montag <input type="checkbox"/> Dienstag<br><input type="checkbox"/> Mittwoch <input type="checkbox"/> Donnerstag <input type="checkbox"/> Freitag<br><input type="checkbox"/> Samstag <input type="checkbox"/> Sonntag | Täglich    Montag    Dienstag<br>Mittwoch    Donnerstag    Freitag<br>Samstag    Sonntag |
| Datumsbereich        |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                          |
| Startdatum    J/M/T  |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                          |
| Stopppdatum    J/M/T |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                          |
| Wochentag            |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                          |
| Startdatum           |                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Mon. 1–12    Ungerade    Gerade<br>Alle    Tag 1-7    8-14<br>15-21    22-28    29-31    |
| Start Wochentag      | <input checked="" type="checkbox"/> Täglich <input type="checkbox"/> Montag <input type="checkbox"/> Dienstag<br><input type="checkbox"/> Mittwoch <input type="checkbox"/> Donnerstag <input type="checkbox"/> Freitag<br><input type="checkbox"/> Samstag <input type="checkbox"/> Sonntag | Täglich    Montag    Dienstag<br>Mittwoch    Donnerstag    Freitag<br>Samstag    Sonntag |

| Funktion                    | Werkseitig eingestellter Wert                                                                                                                                                                                                                                                                | Einjustierter Wert                                                                       |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Funktion 10                 | <input checked="" type="checkbox"/> Nicht aktiv <input type="checkbox"/> Datum<br><input type="checkbox"/> Datumsbereich <input type="checkbox"/> Wochentag                                                                                                                                  | Nicht aktiv    Datum<br>Datumsbereich    Wochentag                                       |
| <i>Datum</i>                |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                          |
| Startdatum    J/M/T         |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                          |
| Start Wochentag             | <input checked="" type="checkbox"/> Täglich <input type="checkbox"/> Montag <input type="checkbox"/> Dienstag<br><input type="checkbox"/> Mittwoch <input type="checkbox"/> Donnerstag <input type="checkbox"/> Freitag<br><input type="checkbox"/> Samstag <input type="checkbox"/> Sonntag | Täglich    Montag    Dienstag<br>Mittwoch    Donnerstag    Freitag<br>Samstag    Sonntag |
| <i>Datumsbereich</i>        |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                          |
| Startdatum    J/M/T         |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                          |
| Stopppdatum    J/M/T        |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                          |
| <i>Wochentag</i>            |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                          |
| Startdatum                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Mon. 1–12    Ungerade    Gerade<br>Alle    Tag 1-7    8-14<br>15-21    22-28    29-31    |
| Start Wochentag             | <input checked="" type="checkbox"/> Täglich <input type="checkbox"/> Montag <input type="checkbox"/> Dienstag<br><input type="checkbox"/> Mittwoch <input type="checkbox"/> Donnerstag <input type="checkbox"/> Freitag<br><input type="checkbox"/> Samstag <input type="checkbox"/> Sonntag | Täglich    Montag    Dienstag<br>Mittwoch    Donnerstag    Freitag<br>Samstag    Sonntag |
| <b>Verlängerter Betrieb</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                          |
| Ext. Niedr.-betr.    St:Min | 00:00                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                          |
| Ext. Norm.-betr.    St:Min  | 00:00                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                          |



| Funktion                      | Werkseitig eingestellter Wert                                                                                                                                 | Einjustierter Wert                                   |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| <b>Filter</b>                 |                                                                                                                                                               |                                                      |
| Vorfilter                     | <input checked="" type="checkbox"/> Nicht aktiv <input type="checkbox"/> Zuluft <input type="checkbox"/> Abluft<br><input type="checkbox"/> Zuluft und Abluft | Nicht aktiv    Zuluft    Abluft<br>Zuluft und Abluft |
| Interner Filter (GOLD SD)     | <input checked="" type="checkbox"/> Nicht aktiv <input type="checkbox"/> Zuluft <input type="checkbox"/> Abluft<br><input type="checkbox"/> Zuluft und Abluft | Nicht aktiv    Zuluft    Abluft<br>Zuluft und Abluft |
| Nachfilter                    | <input type="checkbox"/> Ein <input checked="" type="checkbox"/> Aus                                                                                          | Ein    Aus                                           |
| <i>Al.grenzen</i>             |                                                                                                                                                               |                                                      |
| Zuluft, Vorfilter    Pa       | 100                                                                                                                                                           |                                                      |
| Abluft, Vorfilter    Pa       | 100                                                                                                                                                           |                                                      |
| Zuluft, interner Filter    Pa | 100                                                                                                                                                           |                                                      |
| Abluft, interner Filter    Pa | 100                                                                                                                                                           |                                                      |
| Zuluft, Nachfilter    Pa      | 100                                                                                                                                                           |                                                      |



| Funktion       | Werkseitig eingestellter Wert | Einjustierter Wert |
|----------------|-------------------------------|--------------------|
| <b>Sprache</b> |                               |                    |
| Sprache        | Englisch                      |                    |



| Funktion                                  |    | Werkseitig eingestellter Wert                                                                                                                                                                                                                                                             | Einjustierter Wert                                                                             |                              |
|-------------------------------------------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| <b>Al.einstellungen</b>                   |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                |                              |
| <b>FeuerAl.</b>                           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                |                              |
| Interner FeuerAl.                         |    | <input type="checkbox"/> Ein <input checked="" type="checkbox"/> Aus                                                                                                                                                                                                                      | Ein                                                                                            | Aus                          |
| Zulufttemperatur, Alarmgrenze             | °C | 70                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                |                              |
| Ablufttemperatur, Alarmgrenze             | °C | 45                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                |                              |
| Interner FeuerAl., Reset                  |    | <input checked="" type="checkbox"/> Manuell <input type="checkbox"/> Auto                                                                                                                                                                                                                 | Manuell                                                                                        | Auto                         |
| Interner FeuerAl., Nachkühlung            |    | <input type="checkbox"/> Aktiv <input checked="" type="checkbox"/> Nicht aktiv                                                                                                                                                                                                            | Aktiv                                                                                          | Nicht aktiv                  |
| Externer FeuerAl. 1, Reset                |    | <input checked="" type="checkbox"/> Manuell <input type="checkbox"/> Auto                                                                                                                                                                                                                 | Manuell                                                                                        | Auto                         |
| Externer FeuerAl. 1, Nachkühlung          |    | <input type="checkbox"/> Aktiv <input checked="" type="checkbox"/> Nicht aktiv                                                                                                                                                                                                            | Aktiv                                                                                          | Nicht aktiv                  |
| Externer FeuerAl. 2, Reset                |    | <input checked="" type="checkbox"/> Manuell <input type="checkbox"/> Auto                                                                                                                                                                                                                 | Manuell                                                                                        | Auto                         |
| Externer FeuerAl. 2, Nachkühlung          |    | <input type="checkbox"/> Aktiv <input checked="" type="checkbox"/> Nicht aktiv                                                                                                                                                                                                            | Aktiv                                                                                          | Nicht aktiv                  |
| Ventilatorbetrieb bei internem FeuerAl.   |    | <input checked="" type="checkbox"/> Nicht aktiv <input type="checkbox"/> Zuluft<br><input type="checkbox"/> Abluft <input type="checkbox"/> Zuluft und Abluft                                                                                                                             | Nicht aktiv<br>Abluft                                                                          | Zuluft<br>Zuluft und Abluft  |
| Zuluftventilator bei internem FeuerAl.    | %  | 100                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                |                              |
| Abluftventilator bei internem FeuerAl.    | %  | 100                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                |                              |
| Ventilatorbetrieb bei externem FeuerAl. 1 |    | <input checked="" type="checkbox"/> Nicht aktiv <input type="checkbox"/> Zuluft<br><input type="checkbox"/> Abluft <input type="checkbox"/> Zuluft und Abluft                                                                                                                             | Nicht aktiv<br>Abluft                                                                          | Zuluft<br>Zuluft und Abluft  |
| Zuluftventilator bei externem FeuerAl. 1  | %  | 100                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                |                              |
| Abluftventilator bei ext. FeuerAl. 1      | %  | 100                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                |                              |
| Ventilatorbetrieb bei externem FeuerAl. 2 |    | <input checked="" type="checkbox"/> Nicht aktiv <input type="checkbox"/> Zuluft<br><input type="checkbox"/> Abluft <input type="checkbox"/> Zuluft und Abluft                                                                                                                             | Nicht aktiv<br>Abluft                                                                          | Zuluft<br>Zuluft und Abluft  |
| Zuluftventilator bei externem FeuerAl. 2  | %  | 100                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                |                              |
| Abluftventilator bei ext. FeuerAl. 2      | %  | 100                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                |                              |
| Prioritätsreihenfolge                     |    | <input checked="" type="checkbox"/> Ext. Feueral. 1 <input type="checkbox"/> Ext. Feueral. 2<br><input type="checkbox"/> Int. Feueral. <input type="checkbox"/> Automatik<br><input type="checkbox"/> Feueralarm 1/int.Feueralarm<br><input type="checkbox"/> Feueralarm 2/int.Feueralarm | Ext. Feueral. 1<br>Int. Feueral.<br>Feueralarm 1/int.Feueralarm<br>Feueralarm 2/int.Feueralarm | Ext. Feueral. 2<br>Automatik |
| Brandbypass im Volumenstromschema         |    | <input type="checkbox"/> Ein <input checked="" type="checkbox"/> Aus                                                                                                                                                                                                                      | Ein                                                                                            | Aus                          |
| <b>Externe Al.e</b>                       |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                |                              |
| Externer Al. 1, Reset                     |    | <input type="checkbox"/> Manuell <input checked="" type="checkbox"/> Auto                                                                                                                                                                                                                 | Manuell                                                                                        | Auto                         |
| Externer Al. 1, Nachkühlung               |    | <input type="checkbox"/> Aktiv <input checked="" type="checkbox"/> Nicht aktiv                                                                                                                                                                                                            | Aktiv                                                                                          | Nicht aktiv                  |
| Externer Al. 1, Eingang                   |    | <input checked="" type="checkbox"/> Geschl. Kreis <input type="checkbox"/> Geöffneter Kreis                                                                                                                                                                                               | Geschl. Kreis                                                                                  | Geöffneter Kreis             |
| Externer Al. 1, Zeitverzögerung           | s  | 10                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                |                              |
| Externer Al. 2, Reset                     |    | <input type="checkbox"/> Manuell <input checked="" type="checkbox"/> Auto                                                                                                                                                                                                                 | Manuell                                                                                        | Auto                         |
| Externer Al. 2, Nachkühlung               |    | <input type="checkbox"/> Aktiv <input checked="" type="checkbox"/> Nicht aktiv                                                                                                                                                                                                            | Aktiv                                                                                          | Nicht aktiv                  |
| Externer Al. 2, Eingang                   |    | <input checked="" type="checkbox"/> Geschl. Kreis <input type="checkbox"/> Geöffneter Kreis                                                                                                                                                                                               | Geschl. Kreis                                                                                  | Geöffneter Kreis             |
| Externer Al. 2, Zeitverzögerung           | s  | 10                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                |                              |
| <b>Temperaturschutz</b>                   |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                |                              |
| Temperaturschutz                          |    | <input type="checkbox"/> Ein <input checked="" type="checkbox"/> Aus                                                                                                                                                                                                                      | Ein                                                                                            | Aus                          |
| Al.verzögerung                            | s  | 30                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                |                              |
| Al.grenze                                 | °C | 7                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                |                              |
| <b>Temperatur, Al.grenzen</b>             |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                |                              |
| Vorheizung unter Sollwert                 | K  | 5,0                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                |                              |
| Zuluft unter Sollwert                     | K  | 5,0                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                |                              |
| Zuluft über Sollwert                      | K  | 7,0                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                |                              |
| Abluft unter Al.grenze                    | °C | 12,0                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                |                              |
| Außentemperatur, Stoppgrenze              | °C | 5,0                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                |                              |
| <b>Serviceintervall</b>                   |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                |                              |
| Serviceintervall                          | Mo | 12                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                |                              |
| <b>Al.priorität</b>                       |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                |                              |
| Siehe Al.liste                            |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                |                              |



| Funktion                 | Werkseitig eingestellter Wert                                                                                      | Einjustierter Wert           |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| <b>Protokoll</b>         |                                                                                                                    |                              |
| Protokolldatei-Zeitraum  | <input checked="" type="checkbox"/> Ein <input type="checkbox"/> Aus                                               | Ein Aus                      |
| Protokollversender aktiv | <input type="checkbox"/> Ein <input checked="" type="checkbox"/> Aus                                               | Ein Aus                      |
| Betriebsart              | <input checked="" type="checkbox"/> E-Mail <input type="checkbox"/> FTP<br><input type="checkbox"/> E-Mail und FTP | E-Mail FTP<br>E-Mail und FTP |



| Funktion                                | Werkseitig eing. Wert                                                                                                                         | Einjustierter Wert                                                                                                              |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Lüftungsgerät</b>                    |                                                                                                                                               |                                                                                                                                 |
| Gerätetyp                               | Typ des gelieferten Geräts, mit Ausnahme des GOLD SD Abluftgeräts                                                                             | GOLD RX GOLD PX<br>GOLD CX GOLD SD Zuluft<br>GOLD SD Abluft GOLD SD Zuluft+CX<br>GOLD SD Zuluft+Abluft GOLD SD Zuluft+Abluft+CX |
| <i>GOLD RX/PX/CX</i>                    |                                                                                                                                               |                                                                                                                                 |
| Name                                    |                                                                                                                                               |                                                                                                                                 |
| Ventilatorposition 1                    | <input checked="" type="checkbox"/> Abluft <input type="checkbox"/> Zuluft                                                                    | Abluft Zuluft                                                                                                                   |
| Vol.-stromschema, Vent.-position Zuluft | <input type="checkbox"/> Oben <input checked="" type="checkbox"/> Unterseite                                                                  | Oben Unterseite                                                                                                                 |
| <i>GOLD SD</i>                          |                                                                                                                                               |                                                                                                                                 |
| Name                                    |                                                                                                                                               |                                                                                                                                 |
| Volumenstromschema, Ventilatorposition  | <input type="checkbox"/> Oben <input checked="" type="checkbox"/> Unterseite                                                                  | Oben Unterseite                                                                                                                 |
| <i>VOC/CO<sub>2</sub>-Fühler</i>        |                                                                                                                                               |                                                                                                                                 |
| VOC-Fühler, Betriebsart                 | <input checked="" type="checkbox"/> Nicht aktiv <input type="checkbox"/> Nur Überwachung<br><input type="checkbox"/> Überwachung und Regelung | Nicht aktiv Nur Überwachung<br>Überwachung und Regelung                                                                         |
| CO <sub>2</sub> -Einheit                | <input checked="" type="checkbox"/> % <input type="checkbox"/> ppm                                                                            | % ppm                                                                                                                           |
| Flussdiagramm VOC-Fühlerposition        | <input checked="" type="checkbox"/> Zuluft <input type="checkbox"/> Abluft                                                                    | Zuluft Abluft                                                                                                                   |



| Funktion                        | Werkseitig eingestellter Wert                                                                       |                                                                                             | Einjustierter Wert                     |                                           |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------|
| <b>Heizung</b>                  |                                                                                                     |                                                                                             |                                        |                                           |
| <b>Vorheizung</b>               |                                                                                                     |                                                                                             |                                        |                                           |
| Vorheizung                      | <input type="checkbox"/> Ein                                                                        | <input checked="" type="checkbox"/> Aus                                                     | Ein                                    | Aus                                       |
| Vorheizung, Sollwert °C         | 5                                                                                                   |                                                                                             |                                        |                                           |
| Außenlufttemperaturabhängig     | <input type="checkbox"/> Ein                                                                        | <input checked="" type="checkbox"/> Aus                                                     | Ein                                    | Aus                                       |
| Differenz, Außenlufttemp. K     | 5                                                                                                   |                                                                                             |                                        |                                           |
| Vorheizung, Min.-Grenze °C      | -10                                                                                                 |                                                                                             |                                        |                                           |
| Pumpenintervallbetrieb          | <input checked="" type="checkbox"/> Ein                                                             | <input type="checkbox"/> Aus                                                                | Ein                                    | Aus                                       |
| Ventilintervallbetrieb          | <input checked="" type="checkbox"/> Ein                                                             | <input type="checkbox"/> Aus                                                                | Ein                                    | Aus                                       |
| Per. Betriebsintervall h        | 24                                                                                                  |                                                                                             |                                        |                                           |
| Intervallbetriebszeit min.      | 3                                                                                                   |                                                                                             |                                        |                                           |
| Al.eingang                      | <input checked="" type="checkbox"/> Nicht aktiv<br><input type="checkbox"/> Al. bei geschl. Kontakt | <input type="checkbox"/> Al. bei geöffn. Kontakt<br><input type="checkbox"/> Schützfunktion | Nicht aktiv<br>Al. bei geschl. Kontakt | Al. bei geöffn. Kontakt<br>Schützfunktion |
| SMART Link+                     | <input checked="" type="checkbox"/> Nicht aktiv<br><input type="checkbox"/> Kreis B                 | <input type="checkbox"/> Kreis A                                                            | Nicht aktiv<br>Kreis B                 | Kreis A                                   |
| <b>Zusätzliche Regelsequenz</b> |                                                                                                     |                                                                                             |                                        |                                           |
| Zusätzliche Regelsequenz 1      | <input checked="" type="checkbox"/> Nicht aktiv<br><input type="checkbox"/> Kühlung                 | <input type="checkbox"/> Heizung<br><input type="checkbox"/> Heizung und Kühlung            | Nicht aktiv<br>Kühlung                 | Heizung<br>Heizung und Kühlung            |
| Invertierter Ausgang 10-0 V     | <input type="checkbox"/> Ein                                                                        | <input checked="" type="checkbox"/> Aus                                                     | Ein                                    | Aus                                       |
| Umluftsteuerung                 | <input type="checkbox"/> Ein                                                                        | <input checked="" type="checkbox"/> Aus                                                     | Ein                                    | Aus                                       |
| Max. Ausgangssignal %           | 100                                                                                                 |                                                                                             |                                        |                                           |
| Pumpenintervallbetrieb          | <input checked="" type="checkbox"/> Ein                                                             | <input type="checkbox"/> Aus                                                                | Ein                                    | Aus                                       |
| Ventilintervallbetrieb          | <input checked="" type="checkbox"/> Ein                                                             | <input type="checkbox"/> Aus                                                                | Ein                                    | Aus                                       |
| Per. Betriebsintervall h        | 24                                                                                                  |                                                                                             |                                        |                                           |
| Intervallbetriebszeit min.      | 3                                                                                                   |                                                                                             |                                        |                                           |
| Al.eingang, Funktion            | <input checked="" type="checkbox"/> Nicht aktiv<br><input type="checkbox"/> Al. bei geschl. Kontakt | <input type="checkbox"/> Al. bei geöffn. Kontakt<br><input type="checkbox"/> Schützfunktion | Nicht aktiv<br>Al. bei geschl. Kontakt | Al. bei geöffn. Kontakt<br>Schützfunktion |
| SMART Link+                     | <input checked="" type="checkbox"/> Nicht aktiv<br><input type="checkbox"/> Kreis B                 | <input type="checkbox"/> Kreis A                                                            | Nicht aktiv<br>Kreis B                 | Kreis A                                   |
| Zusätzliche Regelsequenz 2      | <input checked="" type="checkbox"/> Nicht aktiv<br><input type="checkbox"/> Kühlung                 | <input type="checkbox"/> Heizung<br><input type="checkbox"/> Heizung und Kühlung            | Nicht aktiv<br>Kühlung                 | Heizung<br>Heizung und Kühlung            |
| Invertierter Ausgang 10-0 V     | <input type="checkbox"/> Ein                                                                        | <input checked="" type="checkbox"/> Aus                                                     | Ein                                    | Aus                                       |
| Umluftsteuerung                 | <input type="checkbox"/> Ein                                                                        | <input checked="" type="checkbox"/> Aus                                                     | Ein                                    | Aus                                       |
| Max. Ausgangssignal %           | 100                                                                                                 |                                                                                             |                                        |                                           |
| Pumpenintervallbetrieb          | <input checked="" type="checkbox"/> Ein                                                             | <input type="checkbox"/> Aus                                                                | Ein                                    | Aus                                       |
| Ventilintervallbetrieb          | <input checked="" type="checkbox"/> Ein                                                             | <input type="checkbox"/> Aus                                                                | Ein                                    | Aus                                       |
| Per. Betriebsintervall h        | 24                                                                                                  |                                                                                             |                                        |                                           |
| Intervallbetriebszeit min.      | 3                                                                                                   |                                                                                             |                                        |                                           |
| Al.eingang, Funktion            | <input checked="" type="checkbox"/> Nicht aktiv<br><input type="checkbox"/> Al. bei geschl. Kontakt | <input type="checkbox"/> Al. bei geöffn. Kontakt<br><input type="checkbox"/> Schützfunktion | Nicht aktiv<br>Al. bei geschl. Kontakt | Al. bei geöffn. Kontakt<br>Schützfunktion |
| SMART Link+                     | <input checked="" type="checkbox"/> Nicht aktiv<br><input type="checkbox"/> Kreis B                 | <input type="checkbox"/> Kreis A                                                            | Nicht aktiv<br>Kreis B                 | Kreis A                                   |

| Funktion                                  | Werkseitig eingestellter Wert                                                                              |                                                                                                             | Einjustierter Wert                              |                                                           |
|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Zusätzliche Regelsequenz, Kombiregister   |                                                                                                            |                                                                                                             |                                                 |                                                           |
| Zusätzliche Regelsequenz 1, Kombiregister |                                                                                                            |                                                                                                             |                                                 |                                                           |
| Kombiregister, Funktion                   | <input type="checkbox"/> Ein                                                                               | <input checked="" type="checkbox"/> Aus                                                                     | Ein                                             | Aus                                                       |
| Temperaturschutz, Funktion                | <input type="checkbox"/> Ein                                                                               | <input checked="" type="checkbox"/> Aus                                                                     | Ein                                             | Aus                                                       |
| Temperaturschutz, min. Alarmverzögerung   | 5                                                                                                          |                                                                                                             |                                                 |                                                           |
| Externes Signal, Funktion                 | <input checked="" type="checkbox"/> Nicht aktiv<br><input type="checkbox"/> GLT-System                     | <input type="checkbox"/> Digitaler Eingang<br><input type="checkbox"/> SMART Link+                          | Nicht aktiv<br>GLT-System                       | Digitaler Eingang<br>SMART Link+                          |
| Externes Signal, Anzeige                  | <input checked="" type="checkbox"/> Heizung                                                                | <input type="checkbox"/> Kühlung                                                                            | Heizung                                         | Kühlung                                                   |
| Digitaler Ausgang, Funktion               | <input type="checkbox"/> Ein                                                                               | <input checked="" type="checkbox"/> Aus                                                                     | Ein                                             | Aus                                                       |
| Digitaler Ausgang, Anzeige                | <input checked="" type="checkbox"/> Heizung                                                                | <input type="checkbox"/> Kühlung                                                                            | Heizung                                         | Kühlung                                                   |
| Zusätzliche Regelsequenz 2, Kombiregister |                                                                                                            |                                                                                                             |                                                 |                                                           |
| Kombiregister, Funktion                   | <input type="checkbox"/> Ein                                                                               | <input checked="" type="checkbox"/> Aus                                                                     | Ein                                             | Aus                                                       |
| Temperaturschutz, Funktion                | <input type="checkbox"/> Ein                                                                               | <input checked="" type="checkbox"/> Aus                                                                     | Ein                                             | Aus                                                       |
| Temperaturschutz, min. Alarmverzögerung   | 5                                                                                                          |                                                                                                             |                                                 |                                                           |
| Externes Signal, Funktion                 | <input checked="" type="checkbox"/> Nicht aktiv<br><input type="checkbox"/> GLT-System                     | <input type="checkbox"/> Digitaler Eingang<br><input type="checkbox"/> SMART Link+                          | Nicht aktiv<br>GLT-System                       | Digitaler Eingang<br>SMART Link+                          |
| Externes Signal, Anzeige                  | <input checked="" type="checkbox"/> Heizung                                                                | <input type="checkbox"/> Kühlung                                                                            | Heizung                                         | Kühlung                                                   |
| Digitaler Ausgang, Funktion               | <input type="checkbox"/> Ein                                                                               | <input checked="" type="checkbox"/> Aus                                                                     | Ein                                             | Aus                                                       |
| Digitaler Ausgang, Anzeige                | <input checked="" type="checkbox"/> Heizung                                                                | <input type="checkbox"/> Kühlung                                                                            | Heizung                                         | Kühlung                                                   |
| Nachheizung                               |                                                                                                            |                                                                                                             |                                                 |                                                           |
| Lufterhitzer Wasser                       |                                                                                                            |                                                                                                             | Aktiv                                           |                                                           |
| Pumpenintervallbetrieb                    | <input checked="" type="checkbox"/> Ein                                                                    | <input type="checkbox"/> Aus                                                                                | Ein                                             | Aus                                                       |
| Ventilintervallbetrieb                    | <input checked="" type="checkbox"/> Ein                                                                    | <input type="checkbox"/> Aus                                                                                | Ein                                             | Aus                                                       |
| Per. Betriebsintervall h                  | 24                                                                                                         |                                                                                                             |                                                 |                                                           |
| Intervallbetriebszeit min.                | 3                                                                                                          |                                                                                                             |                                                 |                                                           |
| Al.eingang, Funktion                      | <input checked="" type="checkbox"/> Nicht aktiv<br><input type="checkbox"/> Al. bei geschl. Kontakt        | <input type="checkbox"/> Al. bei geöffn. Kontakt<br><input type="checkbox"/> Schützfunktion                 | Nicht aktiv<br>Al. bei geschl. Kontakt          | Al. bei geöffn. Kontakt<br>Schützfunktion                 |
| SMART Link+                               | <input checked="" type="checkbox"/> Nicht aktiv<br><input type="checkbox"/> Kreis B                        | <input type="checkbox"/> Kreis A                                                                            | Nicht aktiv<br>Kreis B                          | Kreis A                                                   |
| Xzone                                     |                                                                                                            |                                                                                                             |                                                 |                                                           |
| Xzone                                     | <input type="checkbox"/> Ein                                                                               | <input checked="" type="checkbox"/> Aus                                                                     | Ein                                             | Aus                                                       |
| Lufterhitzer Wasser                       |                                                                                                            |                                                                                                             | Aktiv                                           |                                                           |
| Pumpenintervallbetrieb                    | <input checked="" type="checkbox"/> Ein                                                                    | <input type="checkbox"/> Aus                                                                                | Ein                                             | Aus                                                       |
| Ventilintervallbetrieb                    | <input checked="" type="checkbox"/> Ein                                                                    | <input type="checkbox"/> Aus                                                                                | Ein                                             | Aus                                                       |
| Per. Betriebsintervall h                  | 24                                                                                                         |                                                                                                             |                                                 |                                                           |
| Intervallbetriebszeit min.                | 3                                                                                                          |                                                                                                             |                                                 |                                                           |
| Al.eingang                                | <input checked="" type="checkbox"/> Nicht aktiv<br><input type="checkbox"/> Al. bei geschl. Kontakt        | <input type="checkbox"/> Al. bei geöffn. Kontakt<br><input type="checkbox"/> Schützfunktion                 | Nicht aktiv<br>Al. bei geschl. Kontakt          | Al. bei geöffn. Kontakt<br>Schützfunktion                 |
| SMART Link+                               | <input checked="" type="checkbox"/> Nicht aktiv<br><input type="checkbox"/> Kreis B                        | <input type="checkbox"/> Kreis A                                                                            | Nicht aktiv<br>Kreis B                          | Kreis A                                                   |
| Elektrischer Lufterhitzer                 |                                                                                                            |                                                                                                             | Aktiv                                           |                                                           |
| Nachkühlung min.                          | 3                                                                                                          |                                                                                                             |                                                 |                                                           |
| Season Heat                               |                                                                                                            |                                                                                                             |                                                 |                                                           |
| Season Heat                               | <input checked="" type="checkbox"/> Nicht aktiv<br><input type="checkbox"/> Zus. Reg.seq. 1, geschl. Kont. | <input type="checkbox"/> Zus. Reg.seq. 1, geschl. Kontakt<br><input type="checkbox"/> Zus. Reg.seq. 1, man. | Nicht aktiv<br>Zus. Reg.seq. 1, geschl. Kontakt | Zus. Reg.seq. 1, geschl. Kontakt<br>Zus. Reg.seq. 1, man. |
| Zusätzliche Regelsequenz                  | <input type="checkbox"/> Ein                                                                               | <input checked="" type="checkbox"/> Aus                                                                     | Ein                                             | Aus                                                       |



| Funktion                                       | Werkseitig eingestellter Wert                                                                                                                                                                | Einjustierter Wert                                                                      |
|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Kühlung</b>                                 |                                                                                                                                                                                              |                                                                                         |
| <b>Zusätzliche Regelsequenz</b>                |                                                                                                                                                                                              |                                                                                         |
| Zusätzliche Regelsequenz 1                     | <input checked="" type="checkbox"/> Nicht aktiv <input type="checkbox"/> Heizung <input type="checkbox"/> Kühlung<br><input type="checkbox"/> Heizung und Kühlung                            | Nicht aktiv      Heizung      Kühlung<br>Heizung und Kühlung                            |
| Invertiertes Ausgangssignal                    | <input type="checkbox"/> Ein <input checked="" type="checkbox"/> Aus                                                                                                                         | Ein      Aus                                                                            |
| Umluftsteuerung                                | <input type="checkbox"/> Ein <input checked="" type="checkbox"/> Aus                                                                                                                         | Ein      Aus                                                                            |
| Max. Ausgangssignal %                          | 100                                                                                                                                                                                          |                                                                                         |
| Pumpenintervallbetrieb                         | <input checked="" type="checkbox"/> Ein <input type="checkbox"/> Aus                                                                                                                         | Ein      Aus                                                                            |
| Ventilintervallbetrieb                         | <input checked="" type="checkbox"/> Ein <input type="checkbox"/> Aus                                                                                                                         | Ein      Aus                                                                            |
| Per. Betriebsintervall h                       | 24                                                                                                                                                                                           |                                                                                         |
| Intervallbetriebszeit min.                     | 3                                                                                                                                                                                            |                                                                                         |
| Al.eingang, Funktion                           | <input checked="" type="checkbox"/> Nicht aktiv <input type="checkbox"/> Al. bei geöffn. Kontakt<br><input type="checkbox"/> Al. bei geschl. Kontakt <input type="checkbox"/> Schützfunktion | Nicht aktiv      Al. bei geöffn. Kontakt<br>Al. bei geschl. Kontakt      Schützfunktion |
| SMART Link+                                    | <input checked="" type="checkbox"/> Nicht aktiv <input type="checkbox"/> Kreis A<br><input type="checkbox"/> Kreis B                                                                         | Nicht aktiv      Kreis A<br>Kreis B                                                     |
| Zusätzliche Regelsequenz 2                     | <input checked="" type="checkbox"/> Nicht aktiv <input type="checkbox"/> Heizung <input type="checkbox"/> Kühlung<br><input type="checkbox"/> Heizung und Kühlung                            | Nicht aktiv      Heizung      Kühlung<br>Heizung und Kühlung                            |
| Invertiertes Ausgangssignal                    | <input type="checkbox"/> Ein <input checked="" type="checkbox"/> Aus                                                                                                                         | Ein      Aus                                                                            |
| Umluftsteuerung                                | <input type="checkbox"/> Ein <input checked="" type="checkbox"/> Aus                                                                                                                         | Ein      Aus                                                                            |
| Max. Ausgangssignal %                          | 100                                                                                                                                                                                          |                                                                                         |
| Pumpenintervallbetrieb                         | <input checked="" type="checkbox"/> Ein <input type="checkbox"/> Aus                                                                                                                         | Ein      Aus                                                                            |
| Ventilintervallbetrieb                         | <input checked="" type="checkbox"/> Ein <input type="checkbox"/> Aus                                                                                                                         | Ein      Aus                                                                            |
| Per. Betriebsintervall h                       | 24                                                                                                                                                                                           |                                                                                         |
| Intervallbetriebszeit min.                     | 3                                                                                                                                                                                            |                                                                                         |
| Al.eingang, Funktion                           | <input checked="" type="checkbox"/> Nicht aktiv <input type="checkbox"/> Al. bei geöffn. Kontakt<br><input type="checkbox"/> Al. bei geschl. Kontakt <input type="checkbox"/> Schützfunktion | Nicht aktiv      Al. bei geöffn. Kontakt<br>Al. bei geschl. Kontakt      Schützfunktion |
| SMART Link+                                    | <input checked="" type="checkbox"/> Nicht aktiv <input type="checkbox"/> Kreis A<br><input type="checkbox"/> Kreis B                                                                         | Nicht aktiv      Kreis A<br>Kreis B                                                     |
| <b>Zusätzliche Regelsequenz, Kombiregister</b> |                                                                                                                                                                                              |                                                                                         |
| Zusätzliche Regelsequenz 1, Kombiregister      |                                                                                                                                                                                              |                                                                                         |
| Kombiregister, Funktion                        | <input type="checkbox"/> Ein <input checked="" type="checkbox"/> Aus                                                                                                                         | Ein      Aus                                                                            |
| Temperaturschutz, Funktion                     | <input type="checkbox"/> Ein <input checked="" type="checkbox"/> Aus                                                                                                                         | Ein      Aus                                                                            |
| Temperaturschutz, Alarmverzögerung min.        | 5                                                                                                                                                                                            |                                                                                         |
| Externes Signal, Funktion                      | <input checked="" type="checkbox"/> Nicht aktiv <input type="checkbox"/> Digitaler Eingang<br><input type="checkbox"/> GLT-System <input type="checkbox"/> SMART Link+                       | Nicht aktiv      Digitaler Eingang<br>GLT-System      SMART Link+                       |
| Externes Signal, Anzeige                       | <input checked="" type="checkbox"/> Heizung <input type="checkbox"/> Kühlung                                                                                                                 | Heizung      Kühlung                                                                    |
| Digitaler Ausgang, Funktion                    | <input type="checkbox"/> Ein <input checked="" type="checkbox"/> Aus                                                                                                                         | Ein      Aus                                                                            |
| Digitaler Ausgang, Anzeige                     | <input checked="" type="checkbox"/> Heizung <input type="checkbox"/> Kühlung                                                                                                                 | Heizung      Kühlung                                                                    |
| Zusätzliche Regelsequenz 1, Kombiregister      |                                                                                                                                                                                              |                                                                                         |
| Kombiregister, Funktion                        | <input type="checkbox"/> Ein <input checked="" type="checkbox"/> Aus                                                                                                                         | Ein      Aus                                                                            |
| Temperaturschutz, Funktion                     | <input type="checkbox"/> Ein <input checked="" type="checkbox"/> Aus                                                                                                                         | Ein      Aus                                                                            |
| Temperaturschutz, Alarmverzögerung min.        | 5                                                                                                                                                                                            |                                                                                         |
| Externes Signal, Funktion                      | <input checked="" type="checkbox"/> Nicht aktiv <input type="checkbox"/> Digitaler Eingang<br><input type="checkbox"/> GLT-System <input type="checkbox"/> SMART Link+                       | Nicht aktiv      Digitaler Eingang<br>GLT-System      SMART Link+                       |
| Externes Signal, Anzeige                       | <input checked="" type="checkbox"/> Heizung <input type="checkbox"/> Kühlung                                                                                                                 | Heizung      Kühlung                                                                    |
| Digitaler Ausgang, Funktion                    | <input type="checkbox"/> Ein <input checked="" type="checkbox"/> Aus                                                                                                                         | Ein      Aus                                                                            |
| Digitaler Ausgang, Anzeige                     | <input checked="" type="checkbox"/> Heizung <input type="checkbox"/> Kühlung                                                                                                                 | Heizung      Kühlung                                                                    |

| Funktion                          | Werkseitig eingestellter Wert                                                                                                                                                                | Einjustierter Wert                                                                      |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Kühlung</b>                    |                                                                                                                                                                                              |                                                                                         |
| <i>Luftkühler DX</i>              |                                                                                                                                                                                              |                                                                                         |
| Kühlung                           | <input checked="" type="checkbox"/> Nicht aktiv <input type="checkbox"/> 1-stufig <input type="checkbox"/> 2 Stufen<br><input type="checkbox"/> 3 Stufen binär                               | Nicht aktiv      1-stufig      2 Stufen<br>3 Stufen binär                               |
| <i>Luftkühler Wasser</i>          |                                                                                                                                                                                              |                                                                                         |
| Pumpenintervallbetrieb 1          | <input checked="" type="checkbox"/> Ein <input type="checkbox"/> Aus                                                                                                                         | Ein      Aus                                                                            |
| Pumpenintervallbetrieb 2          | <input checked="" type="checkbox"/> Ein <input type="checkbox"/> Aus                                                                                                                         | Ein      Aus                                                                            |
| Ventilintervallbetrieb            | <input checked="" type="checkbox"/> Ein <input type="checkbox"/> Aus                                                                                                                         | Ein      Aus                                                                            |
| Per. Betriebsintervall      h     | 24                                                                                                                                                                                           |                                                                                         |
| Intervallbetriebszeit      min.   | 3                                                                                                                                                                                            |                                                                                         |
| Al.eingang 1                      | <input checked="" type="checkbox"/> Nicht aktiv <input type="checkbox"/> Al. bei geöffn. Kontakt<br><input type="checkbox"/> Al. bei geschl. Kontakt <input type="checkbox"/> Schützfunktion | Nicht aktiv      Al. bei geöffn. Kontakt<br>Al. bei geschl. Kontakt      Schützfunktion |
| Al.eingang 2                      | <input checked="" type="checkbox"/> Nicht aktiv <input type="checkbox"/> Al. bei geöffn. Kontakt<br><input type="checkbox"/> Al. bei geschl. Kontakt <input type="checkbox"/> Schützfunktion | Nicht aktiv      Al. bei geöffn. Kontakt<br>Al. bei geschl. Kontakt      Schützfunktion |
| SMART Link+                       | <input checked="" type="checkbox"/> Nicht aktiv <input type="checkbox"/> Kreis A<br><input type="checkbox"/> Kreis B                                                                         | Nicht aktiv      Kreis A<br>Kreis B                                                     |
| <b>Xzone</b>                      |                                                                                                                                                                                              |                                                                                         |
| <i>Luftkühler DX</i>              |                                                                                                                                                                                              |                                                                                         |
| Kühlung                           | <input checked="" type="checkbox"/> Nicht aktiv <input type="checkbox"/> 1-stufig <input type="checkbox"/> 2 Stufen<br><input type="checkbox"/> 3 Stufen binär                               | Nicht aktiv      1-stufig      2 Stufen<br>3 Stufen binär                               |
| <i>Luftkühler Wasser</i>          |                                                                                                                                                                                              |                                                                                         |
| Pumpenintervallbetrieb 1          | <input checked="" type="checkbox"/> Ein <input type="checkbox"/> Aus                                                                                                                         | Ein      Aus                                                                            |
| Pumpenintervallbetrieb 2          | <input checked="" type="checkbox"/> Ein <input type="checkbox"/> Aus                                                                                                                         | Ein      Aus                                                                            |
| Ventilintervallbetrieb            | <input checked="" type="checkbox"/> Ein <input type="checkbox"/> Aus                                                                                                                         | Ein      Aus                                                                            |
| Per. Betriebsintervall      h     | 24                                                                                                                                                                                           |                                                                                         |
| Intervallbetriebszeit      min.   | 3                                                                                                                                                                                            |                                                                                         |
| Al.eingang 1                      | <input checked="" type="checkbox"/> Nicht aktiv <input type="checkbox"/> Al. bei geöffn. Kontakt<br><input type="checkbox"/> Al. bei geschl. Kontakt <input type="checkbox"/> Schützfunktion | Nicht aktiv      Al. bei geöffn. Kontakt<br>Al. bei geschl. Kontakt      Schützfunktion |
| Al.eingang 2                      | <input checked="" type="checkbox"/> Nicht aktiv <input type="checkbox"/> Al. bei geöffn. Kontakt<br><input type="checkbox"/> Al. bei geschl. Kontakt <input type="checkbox"/> Schützfunktion | Nicht aktiv      Al. bei geöffn. Kontakt<br>Al. bei geschl. Kontakt      Schützfunktion |
| SMART Link+                       | <input checked="" type="checkbox"/> Nicht aktiv <input type="checkbox"/> Kreis A<br><input type="checkbox"/> Kreis B                                                                         | Nicht aktiv      Kreis A<br>Kreis B                                                     |
| <b>COOL DX</b>                    |                                                                                                                                                                                              |                                                                                         |
| COOL DX                           | <input checked="" type="checkbox"/> Nicht aktiv <input type="checkbox"/> Sparbetrieb <input type="checkbox"/> Komfort<br><input type="checkbox"/> COOL DX Top                                | Nicht aktiv      Sparbetrieb      Komfort<br>COOL DX Top                                |
| <b>Verzögerungszeiten</b>         |                                                                                                                                                                                              |                                                                                         |
| Stopp, Trocknungsverzögerung      | <input type="checkbox"/> Ein <input checked="" type="checkbox"/> Aus                                                                                                                         | Ein      Aus                                                                            |
| Stopp, Trockn-verz.zeit      min. | 3                                                                                                                                                                                            |                                                                                         |
| Neustartzeit      min.            | 5                                                                                                                                                                                            |                                                                                         |
| Stufenwechselzeit      min.       | 5                                                                                                                                                                                            |                                                                                         |
| Stopp-/Startzeit      min.        | 5                                                                                                                                                                                            |                                                                                         |
| <b>Außenluft, Grenzen</b>         |                                                                                                                                                                                              |                                                                                         |
| Stufe 1      °C                   | 15                                                                                                                                                                                           |                                                                                         |
| Stufe 2      °C                   | 18                                                                                                                                                                                           |                                                                                         |
| Stufe 3      °C                   | 20                                                                                                                                                                                           |                                                                                         |
| <b>Luftvolumenstrom, Grenzen</b>  |                                                                                                                                                                                              |                                                                                         |
| <i>Kühlung 0-10 V:</i>            |                                                                                                                                                                                              |                                                                                         |
| Zuluft 0-10 V                     | 25% des max. Luftvolumenstroms für das Gerät                                                                                                                                                 |                                                                                         |
| Abluft 0-10 V                     | 25% des max. Luftvolumenstroms für das Gerät                                                                                                                                                 |                                                                                         |
| <i>Kühlung Ein/Aus</i>            |                                                                                                                                                                                              |                                                                                         |
| Zuluft Ein/Aus Stufe 1            | 25% des max. Luftvolumenstroms für das Gerät                                                                                                                                                 |                                                                                         |
| Abluft Ein/Aus Stufe 1            | 25% des max. Luftvolumenstroms für das Gerät                                                                                                                                                 |                                                                                         |
| Zuluft Ein/Aus Stufe 2            | 50% des max. Luftvolumenstroms für das Gerät                                                                                                                                                 |                                                                                         |
| Abluft Ein/Aus Stufe 2            | 50% des max. Luftvolumenstroms für das Gerät                                                                                                                                                 |                                                                                         |
| Zuluft Ein/Aus Stufe 3            | 75% des max. Luftvolumenstroms für das Gerät                                                                                                                                                 |                                                                                         |
| Abluft Ein/Aus Stufe 3            | 75% des max. Luftvolumenstroms für das Gerät                                                                                                                                                 |                                                                                         |



| Funktion                             | Werkseitig eingestellter Wert |                                         | Einjustierter Wert |     |
|--------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------|--------------------|-----|
| <b>Wärme-/Kälterückgewinnung</b>     |                               |                                         |                    |     |
| Carry over control                   |                               |                                         |                    |     |
| Carry over control                   | <input type="checkbox"/> Ein  | <input checked="" type="checkbox"/> Aus | Ein                | Aus |
| <b>Air Quality Control</b>           |                               |                                         |                    |     |
| Air Quality Control                  | <input type="checkbox"/> Ein  | <input checked="" type="checkbox"/> Aus | Ein                | Aus |
| Einregulierungsposition              | <input type="checkbox"/> Ein  | <input checked="" type="checkbox"/> Aus | Ein                | Aus |
| SollwertPa                           | 10                            |                                         |                    |     |
| <b>Wirkungsgradmessung</b>           |                               |                                         |                    |     |
| Wirkungsgradmessung                  | <input type="checkbox"/> Ein  | <input checked="" type="checkbox"/> Aus | Ein                | Aus |
| <b>Enteisung</b>                     |                               |                                         |                    |     |
| Enteisung                            | <input type="checkbox"/> Ein  | <input checked="" type="checkbox"/> Aus | Ein                | Aus |
| Enteisung, GrenzwertPa               | 50                            |                                         |                    |     |
| Kalibrierung                         | <input type="checkbox"/> Ein  | <input checked="" type="checkbox"/> Aus | Ein                | Aus |
| <b>Kalibrierung/Optimierung (PX)</b> |                               |                                         |                    |     |
| Kalibrierung                         | <input type="checkbox"/> Ein  | <input checked="" type="checkbox"/> Aus | Ein                | Aus |
| Bypass-Optimierung                   | <input type="checkbox"/> Ein  | <input checked="" type="checkbox"/> Aus | Ein                | Aus |



| Funktion                       | Werkseitig voreingestellter Wert                                                                                      | Einregulierter Wert             |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| <b>HC</b>                      |                                                                                                                       |                                 |
| <b>Funktion</b>                |                                                                                                                       |                                 |
| Position HC                    | <input type="checkbox"/> Ein <input checked="" type="checkbox"/> Aus                                                  | Ein Aus                         |
| HC Enteisungszubehör           | <input checked="" type="checkbox"/> Inaktiv <input type="checkbox"/> Umluft <input type="checkbox"/> El. Luftheritzer | Inaktiv Umluft El. Luftheritzer |
| Heizfunktion                   | <input checked="" type="checkbox"/> Standard <input type="checkbox"/> Komfort                                         | Standard Komfort                |
| Kühlfunktion                   | <input checked="" type="checkbox"/> Standard <input type="checkbox"/> Komfort                                         | Standard Komfort                |
| <b>Außentemperaturgrenzen</b>  |                                                                                                                       |                                 |
| Heizung °C                     | -25                                                                                                                   |                                 |
| Kühlung °C                     | 15                                                                                                                    |                                 |
| <b>Luftvolumenstromgrenzen</b> |                                                                                                                       |                                 |
| Zuluft                         | 40% des max. Luftvolumenstroms für das Gerät                                                                          |                                 |
| Abluft                         | 40% des max. Luftvolumenstroms für das Gerät                                                                          |                                 |



| Funktion                                 | Werkseitig eingestellter Wert                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Einjustierter Wert                                                                                                             |
|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>SMART Link</b>                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                |
| Ausführung                               | <input checked="" type="checkbox"/> SMART Link <input type="checkbox"/> SMART Link+                                                                                                                                                                                                                                      | SMART Link SMART Link+                                                                                                         |
| Gerätetyp                                | <input checked="" type="checkbox"/> Nicht aktiv <input type="checkbox"/> Wasser, Wärmepumpe<br><input type="checkbox"/> Wasser, Kältemasch. <input type="checkbox"/> Wasser, reversibel<br><input type="checkbox"/> DX, Wärmepumpe <input type="checkbox"/> DX, Kältemaschine<br><input type="checkbox"/> DX, reversibel | Nicht aktiv Wasser, Wärmepumpe<br>Wasser, Kältemasch. Wasser, reversibel<br>DX, Wärmepumpe DX, Kältemaschine<br>DX, reversibel |
| <b>Wasser</b>                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                |
| Heizwasser (Sollwert) °C                 | 40                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                |
| Heizwasser, Abweichung K                 | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                |
| Kühlwasser (Sollwert) °C                 | 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                |
| Kühlwasser, Abweichung K                 | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                |
| Außenluftgrenze (nicht Kältemaschine) °C | -20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                |
| Optimieren, Heizung                      | <input type="checkbox"/> Ein <input checked="" type="checkbox"/> Aus                                                                                                                                                                                                                                                     | Ein Aus                                                                                                                        |
| Optimieren, Kühlung                      | <input type="checkbox"/> Ein <input checked="" type="checkbox"/> Aus                                                                                                                                                                                                                                                     | Ein Aus                                                                                                                        |
| Kühloptim. Regelgeschw. K/min            | 0,3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                |
| Heizoptim. Regelgeschw. K/min            | 0,3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                |
| Untere Ventilgrenze %                    | 75                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                |
| Obere Ventilgrenze %                     | 95                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                |
| Verzögerung s                            | 60                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                |
| AQUA Link                                | <input type="checkbox"/> Ein <input checked="" type="checkbox"/> Aus                                                                                                                                                                                                                                                     | Ein Aus                                                                                                                        |
| PumpenAl.                                | <input checked="" type="checkbox"/> Nicht aktiv <input type="checkbox"/> Al. Geschl. Kontakt<br><input type="checkbox"/> Al. geöffneter Kontakt <input type="checkbox"/> Schützfunktion                                                                                                                                  | Nicht aktiv Al. Geschl. Kontakt<br>Al. geöffneter Kontakt Schützfunktion                                                       |
| <b>DX (Ce/est+)</b>                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                |
| Anzahl anGeschl. Einheiten               | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                |
| Komfortmodus Heizung, min Dauer          | 30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                |
| Komfortmodus Kühlung, min Dauer          | 30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                |
| Außenluftgrenze (nicht Kältemaschine) °C | -20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                |
| Enteisungsverzögerung s                  | 180                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                |
| Stabilisierungszeit s                    | 240                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                |
| Zuluftvolumenstromgrenze                 | 50% des max. Volumenstroms für das Gerät                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                |



| Funktion                                 |        | Werkseitig eingestellter Wert                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                | Einjustierter Wert                                                 |                                                   |
|------------------------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Luftfeuchtigkeit                         |        |                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                |                                                                    |                                                   |
| Befeuchtung                              |        |                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                |                                                                    |                                                   |
| Befeuchtung                              |        | <input checked="" type="checkbox"/> Nicht aktiv<br><input type="checkbox"/> 0–10 V                                                                                                                                                  | <input type="checkbox"/> Ein/Aus                                                                                                                                               | Nicht aktiv<br>0–10 V                                              | Ein/Aus                                           |
| Anbringung regelende Feuchtigkeitsfühler |        | <input checked="" type="checkbox"/> Zuluft<br><input type="checkbox"/> Raum                                                                                                                                                         | <input type="checkbox"/> Abluft                                                                                                                                                | Zuluft<br>Raum                                                     | Abluft                                            |
| Verdunstend                              |        |                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                |                                                                    |                                                   |
| Startgrenze                              | %RL    | 40                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                |                                                                    |                                                   |
| Stoppgrenze                              | %RL    | 45                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                |                                                                    |                                                   |
| Zeitkanal Startgrenze                    | %RL    | 50                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                |                                                                    |                                                   |
| Zeitkanal Stoppgrenze                    | %RL    | 55                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                |                                                                    |                                                   |
| Dampf                                    |        |                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                |                                                                    |                                                   |
| Sollwert                                 | %RL    | 30                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                |                                                                    |                                                   |
| Zeitkanal Sollwert                       | %RL    | 40                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                |                                                                    |                                                   |
| Max. Zuluft                              | %RL    | 80                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                |                                                                    |                                                   |
| Wochenuhr                                |        |                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                |                                                                    |                                                   |
| Zeitkanal 1 Zeitraum                     |        | <input checked="" type="checkbox"/> Nicht aktiv<br><input type="checkbox"/> Dienstag<br><input type="checkbox"/> Donnerstag<br><input type="checkbox"/> Samstag<br><input type="checkbox"/> Mo–Fr<br><input type="checkbox"/> Sa–So | <input type="checkbox"/> Montag<br><input type="checkbox"/> Mittwoch<br><input type="checkbox"/> Freitag<br><input type="checkbox"/> Sonntag<br><input type="checkbox"/> Mo–So | Nicht aktiv<br>Dienstag<br>Donnerstag<br>Samstag<br>Mo–Fr<br>Sa–So | Montag<br>Mittwoch<br>Freitag<br>Sonntag<br>Mo–So |
| Zeitkanal 1 Startzeit                    | St:Min | 00:00                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                |                                                                    |                                                   |
| Zeitkanal 1 Stoppzeit                    | St:Min | 00:00                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                |                                                                    |                                                   |
| Zeitkanal 2 Zeitraum                     |        | <input checked="" type="checkbox"/> Nicht aktiv<br><input type="checkbox"/> Dienstag<br><input type="checkbox"/> Donnerstag<br><input type="checkbox"/> Samstag<br><input type="checkbox"/> Mo–Fr<br><input type="checkbox"/> Sa–So | <input type="checkbox"/> Montag<br><input type="checkbox"/> Mittwoch<br><input type="checkbox"/> Freitag<br><input type="checkbox"/> Sonntag<br><input type="checkbox"/> Mo–So | Nicht aktiv<br>Dienstag<br>Donnerstag<br>Samstag<br>Mo–Fr<br>Sa–So | Montag<br>Mittwoch<br>Freitag<br>Sonntag<br>Mo–So |
| Zeitkanal 2 Startzeit                    | St:Min | 00:00                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                |                                                                    |                                                   |
| Zeitkanal 2 Stoppzeit                    | St:Min | 00:00                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                |                                                                    |                                                   |
| Zeitkanal 3 Zeitraum                     |        | <input checked="" type="checkbox"/> Nicht aktiv<br><input type="checkbox"/> Dienstag<br><input type="checkbox"/> Donnerstag<br><input type="checkbox"/> Samstag<br><input type="checkbox"/> Mo–Fr<br><input type="checkbox"/> Sa–So | <input type="checkbox"/> Montag<br><input type="checkbox"/> Mittwoch<br><input type="checkbox"/> Freitag<br><input type="checkbox"/> Sonntag<br><input type="checkbox"/> Mo–So | Nicht aktiv<br>Dienstag<br>Donnerstag<br>Samstag<br>Mo–Fr<br>Sa–So | Montag<br>Mittwoch<br>Freitag<br>Sonntag<br>Mo–So |
| Zeitkanal 3 Startzeit                    | St:Min | 00:00                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                |                                                                    |                                                   |
| Zeitkanal 3 Stoppzeit                    | St:Min | 00:00                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                |                                                                    |                                                   |
| Zeitkanal 4 Zeitraum                     |        | <input checked="" type="checkbox"/> Nicht aktiv<br><input type="checkbox"/> Dienstag<br><input type="checkbox"/> Donnerstag<br><input type="checkbox"/> Samstag<br><input type="checkbox"/> Mo–Fr<br><input type="checkbox"/> Sa–So | <input type="checkbox"/> Montag<br><input type="checkbox"/> Mittwoch<br><input type="checkbox"/> Freitag<br><input type="checkbox"/> Sonntag<br><input type="checkbox"/> Mo–So | Nicht aktiv<br>Dienstag<br>Donnerstag<br>Samstag<br>Mo–Fr<br>Sa–So | Montag<br>Mittwoch<br>Freitag<br>Sonntag<br>Mo–So |
| Zeitkanal 4 Startzeit                    | St:Min | 00:00                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                |                                                                    |                                                   |
| Zeitkanal 4 Stoppzeit                    | St:Min | 00:00                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                |                                                                    |                                                   |

| Funktion                          | Werkseitig eingestellter Wert                                                                                                                                               | Einjustierter Wert                                                     |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| <b>Entfeuchtung</b>               |                                                                                                                                                                             |                                                                        |
| Entfeuchtung                      | <input checked="" type="checkbox"/> Nicht aktiv <input type="checkbox"/> Zuluft<br><input type="checkbox"/> Abluft                                                          | Nicht aktiv      Zuluft<br>Abluft                                      |
| Zuluft, relative Feuchtigkeit %RL | 50                                                                                                                                                                          |                                                                        |
| Zuluft, relative Feuchtigkeit %RL | 50                                                                                                                                                                          |                                                                        |
| <b>Befeuchter, Al.</b>            |                                                                                                                                                                             |                                                                        |
| Al.eingang                        | <input checked="" type="checkbox"/> Nicht aktiv <input type="checkbox"/> Geschl. Kreis<br><input type="checkbox"/> Geöffneter Kreis <input type="checkbox"/> Schützfunktion | Nicht aktiv      Geschl. Kreis<br>Geöffneter Kreis      Schützfunktion |



| Funktion                          | Werkseitig eingestellter Wert                                                                                                                                                             | Einjustierter Wert                                                                       |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ReCO<sub>2</sub></b>           |                                                                                                                                                                                           |                                                                                          |
| CO <sub>2</sub> /VOC, Betriebsart | <input checked="" type="checkbox"/> Nicht aktiv <input type="checkbox"/> CO <sub>2</sub> /VOC<br><input type="checkbox"/> CO <sub>2</sub> /VOC und Boost Luftvolumenstrom                 | Nicht aktiv      CO <sub>2</sub> /VOC<br>CO <sub>2</sub> /VOC und Boost Luftvolumenstrom |
| CO <sub>2</sub> /VOC Freikühlung  | <input type="checkbox"/> Ein <input checked="" type="checkbox"/> Aus                                                                                                                      | Ein      Aus                                                                             |
| Temperatur, Betriebsart           | <input checked="" type="checkbox"/> Nicht aktiv <input type="checkbox"/> Heizung, Sequenz<br><input type="checkbox"/> Kühlung, Sequenz <input type="checkbox"/> Heizung und Kühlung, Seq. | Nicht aktiv      Heizung, Sequenz<br>Kühlung, Sequenz      Heizung und Kühlung, Seq.     |
| Temperatur Freikühlung            | <input checked="" type="checkbox"/> Ein <input type="checkbox"/> Aus                                                                                                                      | Ein      Aus                                                                             |
| CO <sub>2</sub> /VOC              |                                                                                                                                                                                           |                                                                                          |
| Sollwert %                        | 50                                                                                                                                                                                        |                                                                                          |
| CO <sub>2</sub> , Sollwert ppm    | 1000                                                                                                                                                                                      |                                                                                          |
| VOC, Sollwert ppm                 | 1500                                                                                                                                                                                      |                                                                                          |
| Min. Außenluft                    | 25% des maximalen Luftvolumenstroms für das Gerät                                                                                                                                         |                                                                                          |
| Min. Fortluft                     | 25% des maximalen Luftvolumenstroms für das Gerät                                                                                                                                         |                                                                                          |
| Kalibrierung                      | <input type="checkbox"/> Ein <input checked="" type="checkbox"/> Aus                                                                                                                      | Ein      Aus                                                                             |
| <b>Temperatur</b>                 |                                                                                                                                                                                           |                                                                                          |
| Min. Außenluft                    | 25% des maximalen Luftvolumenstroms für das Gerät                                                                                                                                         |                                                                                          |
| Min. Fortluft                     | 25% des maximalen Luftvolumenstroms für das Gerät                                                                                                                                         |                                                                                          |
| Kalibrierung                      | <input type="checkbox"/> Ein <input checked="" type="checkbox"/> Aus                                                                                                                      | Ein      Aus                                                                             |



| Funktion                         | Werkseitig eingestellter Wert                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                | Einjustierter Wert                                                 |                                                   |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| <b>All Year Comfort</b>          |                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                |                                                                    |                                                   |
| Funktion                         | <input checked="" type="checkbox"/> Nicht aktiv<br><input type="checkbox"/> Heizwasser                                                                                                                                              | <input type="checkbox"/> Kühlwasser<br><input type="checkbox"/> Kühl- und Heizwasser                                                                                           | Nicht aktiv<br>Heizwasser                                          | Kühlwasser<br>Kühl- und Heizwasser                |
| SMART Link+ Kühlung              | <input checked="" type="checkbox"/> Nicht aktiv<br><input type="checkbox"/> Kreis B                                                                                                                                                 | <input type="checkbox"/> Kreis A                                                                                                                                               | Nicht aktiv<br>Kreis B                                             | Kreis A                                           |
| SMART Link+ Heizung              | <input checked="" type="checkbox"/> Nicht aktiv<br><input type="checkbox"/> Kreis B                                                                                                                                                 | <input type="checkbox"/> Kreis A                                                                                                                                               | Nicht aktiv<br>Kreis B                                             | Kreis A                                           |
| <i>Kühlwasser</i>                |                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                |                                                                    |                                                   |
| Kühlwasser °C                    | 14                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                |                                                                    |                                                   |
| Außentemperatenausgleich         | <input type="checkbox"/> Ein                                                                                                                                                                                                        | <input checked="" type="checkbox"/> Aus                                                                                                                                        | Ein                                                                | Aus                                               |
| Außentemperatur X1 °C            | 10                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                |                                                                    |                                                   |
| Außentemperatur X2 °C            | 20                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                |                                                                    |                                                   |
| Außentemperatur X3 °C            | 25                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                |                                                                    |                                                   |
| Außentemperatur X4 °C            | 30                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                |                                                                    |                                                   |
| Kühlwassertemperatur Y1 °C       | 22                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                |                                                                    |                                                   |
| Kühlwassertemperatur Y2 °C       | 18                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                |                                                                    |                                                   |
| Kühlwassertemperatur Y3 °C       | 14                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                |                                                                    |                                                   |
| Kühlwassertemperatur Y4 °C       | 12                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                |                                                                    |                                                   |
| Außentemp. für Pumpenstart °C    | 10                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                |                                                                    |                                                   |
| Außentemp. für Pumpenstopp°C     | 7                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                |                                                                    |                                                   |
| Raumtemp.-ausgleich              | <input type="checkbox"/> Ein                                                                                                                                                                                                        | <input checked="" type="checkbox"/> Aus                                                                                                                                        | Ein                                                                | Aus                                               |
| Raumtemp. Sollwert °C            | 21                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                |                                                                    |                                                   |
| Raumtemp. P-Band K               | 5                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                |                                                                    |                                                   |
| Raumausgleich Nachtblockierung   | <input type="checkbox"/> Ein                                                                                                                                                                                                        | <input checked="" type="checkbox"/> Aus                                                                                                                                        | Ein                                                                | Aus                                               |
| Nachtkompensation                | <input type="checkbox"/> Ein                                                                                                                                                                                                        | <input checked="" type="checkbox"/> Aus                                                                                                                                        | Ein                                                                | Aus                                               |
| Reduzierung, Nacht K             | 2                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                |                                                                    |                                                   |
| Zeitkanal 1, Beginn Nacht St:Min | 00:00                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                |                                                                    |                                                   |
| Zeitkanal 1, Ende Nacht St:Min   | 00:00                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                |                                                                    |                                                   |
| Zeitkanal 1, Periode             | <input checked="" type="checkbox"/> Nicht aktiv<br><input type="checkbox"/> Dienstag<br><input type="checkbox"/> Donnerstag<br><input type="checkbox"/> Samstag<br><input type="checkbox"/> Mo-Fr<br><input type="checkbox"/> Sa-So | <input type="checkbox"/> Montag<br><input type="checkbox"/> Mittwoch<br><input type="checkbox"/> Freitag<br><input type="checkbox"/> Sonntag<br><input type="checkbox"/> Mo-So | Nicht aktiv<br>Dienstag<br>Donnerstag<br>Samstag<br>Mo-Fr<br>Sa-So | Montag<br>Mittwoch<br>Freitag<br>Sonntag<br>Mo-So |
| Taupunktkompensation             | <input type="checkbox"/> Ein                                                                                                                                                                                                        | <input checked="" type="checkbox"/> Aus                                                                                                                                        | Ein                                                                | Aus                                               |
| Luftvolumenstromausgleich        | <input type="checkbox"/> Ein                                                                                                                                                                                                        | <input checked="" type="checkbox"/> Aus                                                                                                                                        | Ein                                                                | Aus                                               |
| Pumpenintervallbetrieb           | <input checked="" type="checkbox"/> Ein                                                                                                                                                                                             | <input type="checkbox"/> Aus                                                                                                                                                   | Ein                                                                | Aus                                               |
| Ventilintervallbetrieb           | <input type="checkbox"/> Ein                                                                                                                                                                                                        | <input checked="" type="checkbox"/> Aus                                                                                                                                        | Ein                                                                | Aus                                               |
| Periodisches Betriebsintervall h | 24                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                |                                                                    |                                                   |
| Intervallbetriebszeit min.       | 3                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                |                                                                    |                                                   |
| PumpenAl.                        | <input checked="" type="checkbox"/> Nicht aktiv<br><input type="checkbox"/> Al. bei geöffn. Kontakt<br><input type="checkbox"/> Schützfunktion                                                                                      | <input type="checkbox"/> Al. bei geschl. Kontakt                                                                                                                               | Nicht aktiv<br>Al. bei geöffn. Kontakt<br>Schützfunktion           | Al. bei geschl. Kontakt                           |
| VentilAl.                        | <input type="checkbox"/> Ein                                                                                                                                                                                                        | <input checked="" type="checkbox"/> Aus                                                                                                                                        | Ein                                                                | Aus                                               |

| Funktion                         | Werkseitig eingestellter Wert                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Einjustierter Wert                                                                                       |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Heizwasser                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                          |
| Heizwasser °C                    | 30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                          |
| Außentemperatenausgleich         | <input type="checkbox"/> Ein <input checked="" type="checkbox"/> Aus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Ein Aus                                                                                                  |
| Außentemperatur X1 °C            | -20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                          |
| Außentemperatur X2 °C            | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                          |
| Außentemperatur X3 °C            | 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                          |
| Außentemperatur X4 °C            | 15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                          |
| Heizwassertemperatur Y1 °C       | 40                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                          |
| Heizwassertemperatur Y2 °C       | 30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                          |
| Heizwassertemperatur Y3 °C       | 20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                          |
| Heizwassertemperatur Y4 °C       | 15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                          |
| Außentemp. für Pumpenstart °C    | 15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                          |
| Außentemp. für Pumpenstopp °C    | 18                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                          |
| Raumtemp.-ausgleich              | <input type="checkbox"/> Ein <input checked="" type="checkbox"/> Aus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Ein Aus                                                                                                  |
| Raumtemp. Sollwert °C            | 21                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                          |
| Raumtemp. P-Band K               | 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                          |
| Raumausgleich Nachtblockierung   | <input type="checkbox"/> Ein <input checked="" type="checkbox"/> Aus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Ein Aus                                                                                                  |
| Nachtkompensation                | <input type="checkbox"/> Ein <input checked="" type="checkbox"/> Aus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Ein Aus                                                                                                  |
| Reduzierung, Nacht K             | -2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                          |
| Zeitkanal 2, Beginn Nacht St:Min | 00:00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                          |
| Zeitkanal 2, Ende Nacht St:Min   | 00:00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                          |
| Zeitkanal 2, Periode             | <input checked="" type="checkbox"/> Nicht aktiv <input type="checkbox"/> Montag<br><input type="checkbox"/> Dienstag <input type="checkbox"/> Mittwoch<br><input type="checkbox"/> Donnerstag <input type="checkbox"/> Freitag<br><input type="checkbox"/> Samstag <input type="checkbox"/> Sonntag<br><input type="checkbox"/> Mo-Fr <input type="checkbox"/> Mo-So<br><input type="checkbox"/> Sa-So | Nicht aktiv Montag<br>Dienstag Mittwoch<br>Donnerstag Freitag<br>Samstag Sonntag<br>Mo-Fr Mo-So<br>Sa-So |
| Luftvolumenstromausgleich        | <input type="checkbox"/> Ein <input checked="" type="checkbox"/> Aus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Ein Aus                                                                                                  |
| Pumpenintervallbetrieb           | <input checked="" type="checkbox"/> Ein <input type="checkbox"/> Aus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Ein Aus                                                                                                  |
| Ventilintervallbetrieb           | <input type="checkbox"/> Ein <input checked="" type="checkbox"/> Aus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Ein Aus                                                                                                  |
| Periodisches Betriebsintervall h | 24                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                          |
| Intervallbetriebszeit min.       | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                          |
| PumpenAl.                        | <input checked="" type="checkbox"/> Nicht aktiv <input type="checkbox"/> Al. bei geschl. Kontakt<br><input type="checkbox"/> Al. bei geöffn. Kontakt<br><input type="checkbox"/> Schützfunktion                                                                                                                                                                                                        | Nicht aktiv Al. bei geschl. Kontakt<br>Al. bei geöffn. Kontakt<br>Schützfunktion                         |
| VentilAl.                        | <input type="checkbox"/> Ein <input checked="" type="checkbox"/> Aus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Ein Aus                                                                                                  |



| Funktion             | Werkseitig eingestellter Wert                  | Einjustierter Wert |
|----------------------|------------------------------------------------|--------------------|
| <b>MIRU-Regelung</b> | Siehe Inbetriebnahmeprotokoll für MIRU Control |                    |



| Funktion                                               | Werkseitig voreingestellter Wert                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Einregulierter Wert                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>MIRU</b>                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Funktion<br>(Anzahl Ventilatoren)                      | <input checked="" type="checkbox"/> 0 <input type="checkbox"/> 1<br><input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0 1<br>2 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Ventilator 1, Betriebsniveau                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Ventilator 1 NiedrigbetriebPa                          | 100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Ventilator 1 Niedrigbetriebm³/s                        | 30 % des max. Volumenstroms                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Ventilator 1 Normalbet. Pa                             | 200                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Ventilator 1 Normalbet. m³/s                           | 70 % des max. Volumenstroms                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Ventilator 1 Maximalbet. %                             | 100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Ventilator 1<br>Außentemperaturaus-<br>gl.-Funktion °C | <input checked="" type="checkbox"/> Nicht aktiv <input type="checkbox"/> Niedrigbetrieb<br><input type="checkbox"/> Normalbetrieb <input type="checkbox"/> Nied.-und Normalbet.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Nicht aktiv Niedrigbetrieb<br>Normalbetrieb Nied.-und Normalbet.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| X1, Außentemperatur °C                                 | -20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| X2, Außentemperatur °C                                 | -10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| X3, Außentemperatur °C                                 | 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| X4, Außentemperatur °C                                 | 20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Volumenstrom                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Y1, Luftvol.strom Sollwert m³/s                        | 25 % des max. Volumenstroms                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Y2, Luftvol.strom Sollwert m³/s                        | 25 % des max. Volumenstroms                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Y3, Luftvol.strom Sollwert m³/s                        | 25 % des max. Volumenstroms                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Y4, Luftvol.strom Sollwert m³/s                        | 25 % des max. Volumenstroms                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Druck                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Y1, Druck Sollwert Pa                                  | 100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Y2, Druck Sollwert Pa                                  | 100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Y3, Druck Sollwert Pa                                  | 100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Y4, Druck Sollwert Pa                                  | 100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Ventilator 1 Funktion                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Ventilator 1,<br>Parallelbetriebsfunktion              | <input checked="" type="checkbox"/> Nicht aktiv <input type="checkbox"/> Paralleler Start<br><input type="checkbox"/> Paralleler Normal-/Hochbetrieb<br><input type="checkbox"/> Paralleler Start und Normal-/Hochbetrieb                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Nicht aktiv Paralleler Start<br>Paralleler Normal-/Hochbetrieb<br>Paralleler Start und Normal-/Hochbetrieb                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Ventilator 1, Balancefunktion                          | <input checked="" type="checkbox"/> Luftvolumenstrom <input type="checkbox"/> Kanaldruck<br><input type="checkbox"/> Kanaldruck und Luftvolumenstrommessung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Luftvolumenstrom Kanaldruck<br>Kanaldruck und Luftvolumenstrommessung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Ventilator 1, Reglerfunktion                           | <input checked="" type="checkbox"/> Nicht aktiv <input type="checkbox"/> Zuluft<br><input type="checkbox"/> Abluft                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Nicht aktiv Zuluft<br>Abluft                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Ventilator 1, Größe                                    | <input checked="" type="checkbox"/> MIRU-3-25-28-1-1 <input type="checkbox"/> MIRU-3-25-31-1-1<br><input type="checkbox"/> MIRU-3-35-35-1-1 <input type="checkbox"/> MIRU-3-35-40-1-1<br><input type="checkbox"/> MIRU-3-35-45-1-1 <input type="checkbox"/> MIRU-3-45-50-1-1<br><input type="checkbox"/> MIRU-3-45-56-1-1 <input type="checkbox"/> MIRU-3-45-56-2-1<br><input type="checkbox"/> MIRU-3-56-63-1-1 <input type="checkbox"/> MIRU-3-56-71-1-2<br><input type="checkbox"/> MIRU-3-71-80-1-2 <input type="checkbox"/> MIRU-3-71-80-2-2<br><input type="checkbox"/> MIRU-3-71-90-1-2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | MIRU-3-25-28-1-1 MIRU-3-25-31-1-1<br>MIRU-3-35-35-1-1 MIRU-3-35-40-1-1<br>MIRU-3-35-45-1-1 MIRU-3-45-50-1-1<br>MIRU-3-45-56-1-1 MIRU-3-45-56-2-1<br>MIRU-3-56-63-1-1 MIRU-3-56-71-1-2<br>MIRU-3-71-80-1-2 MIRU-3-71-80-2-2<br>MIRU-3-71-90-1-2                                                                                                                                                      |
| Ventilator 1 Zeitplaneinstellungen                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Ventilator 1, Kanal 1 Maßnahme                         | <input checked="" type="checkbox"/> Nicht aktiv <input type="checkbox"/> Niedrigb. Montag<br><input type="checkbox"/> Niedrigb. Dienstag <input type="checkbox"/> Niedrigb. Mittwoch<br><input type="checkbox"/> Niedrigb. Donnerstag <input type="checkbox"/> Niedrigb. Freitag<br><input type="checkbox"/> Niedrigb. Samstag <input type="checkbox"/> Niedrigb. Sonntag<br><input type="checkbox"/> Niedrigb. Mo-Fr <input type="checkbox"/> Niedrigb. Sa-So<br><input type="checkbox"/> Niedrigb. Mo-So <input type="checkbox"/> Normalb. Montag<br><input type="checkbox"/> Normalb. Dienstag <input type="checkbox"/> Normalb. Mittwoch<br><input type="checkbox"/> Normalb. Donnerstag <input type="checkbox"/> Normalb. Freitag<br><input type="checkbox"/> Normalb. Samstag <input type="checkbox"/> Normalb. Sonntag<br><input type="checkbox"/> Normalb. Mo-Fr <input type="checkbox"/> Normalb. Sa-So<br><input type="checkbox"/> Normalb. Mo-So | Nicht aktiv Niedrigb. Montag<br>Niedrigb. Dienstag Niedrigb. Mittwoch<br>Niedrigb. Donnerstag Niedrigb. Freitag<br>Niedrigb. Samstag Niedrigb. Sonntag<br>Niedrigb. Mo-Fr Niedrigb. Sa-So<br>Niedrigb. Mo-So Normalb. Montag<br>Normalb. Dienstag Normalb. Mittwoch<br>Normalb. Donnerstag Normalb. Freitag<br>Normalb. Samstag Normalb. Sonntag<br>Normalb. Mo-Fr Normalb. Sa-So<br>Normalb. Mo-So |
| Ventilator 1 Kanal 1 Startzeit                         | 00:00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Ventilator 1 Kanal 1 Stoppzeit                         | 00:00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

| Funktion                       | Werkseitig voreingestellter Wert                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Einregulierter Wert                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ventilator 1, Kanal 2 Maßnahme | <input checked="" type="checkbox"/> Nicht aktiv<br><input type="checkbox"/> Niedrigb. Dienstag<br><input type="checkbox"/> Niedrigb. Donnerstag<br><input type="checkbox"/> Niedrigb. Samstag<br><input type="checkbox"/> Niedrigb. Mo–Fr<br><input type="checkbox"/> Niedrigb. Mo–So<br><input type="checkbox"/> Normalb. Dienstag<br><input type="checkbox"/> Normalb. Donnerstag<br><input type="checkbox"/> Normalb. Samstag<br><input type="checkbox"/> Normalb. Mo–Fr<br><input type="checkbox"/> Normalb. Mo–So<br><input type="checkbox"/> Niedrigb. Montag<br><input type="checkbox"/> Niedrigb. Mittwoch<br><input type="checkbox"/> Niedrigb. Freitag<br><input type="checkbox"/> Niedrigb. Sonntag<br><input type="checkbox"/> Niedrigb. Sa–So<br><input type="checkbox"/> Normalb. Montag<br><input type="checkbox"/> Normalb. Mittwoch<br><input type="checkbox"/> Normalb. Freitag<br><input type="checkbox"/> Normalb. Sonntag<br><input type="checkbox"/> Normalb. Sa–So | Nicht aktiv<br>Niedrigb. Dienstag<br>Niedrigb. Donnerstag<br>Niedrigb. Samstag<br>Niedrigb. Mo–Fr<br>Niedrigb. Mo–So<br>Normalb. Dienstag<br>Normalb. Donnerstag<br>Normalb. Samstag<br>Normalb. Mo–Fr<br>Normalb. Mo–So<br>Niedrigb. Montag<br>Niedrigb. Mittwoch<br>Niedrigb. Freitag<br>Niedrigb. Sonntag<br>Niedrigb. Sa–So<br>Normalb. Montag<br>Normalb. Mittwoch<br>Normalb. Freitag<br>Normalb. Sonntag<br>Normalb. Sa–So |
| Ventilator 1 Kanal 2 Startzeit | 00:00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Ventilator 1 Kanal 2 Stoppzeit | 00:00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Ventilator 1, Kanal 3 Maßnahme | <input checked="" type="checkbox"/> Nicht aktiv<br><input type="checkbox"/> Niedrigb. Dienstag<br><input type="checkbox"/> Niedrigb. Donnerstag<br><input type="checkbox"/> Niedrigb. Samstag<br><input type="checkbox"/> Niedrigb. Mo–Fr<br><input type="checkbox"/> Niedrigb. Mo–So<br><input type="checkbox"/> Normalb. Dienstag<br><input type="checkbox"/> Normalb. Donnerstag<br><input type="checkbox"/> Normalb. Samstag<br><input type="checkbox"/> Normalb. Mo–Fr<br><input type="checkbox"/> Normalb. Mo–So<br><input type="checkbox"/> Niedrigb. Montag<br><input type="checkbox"/> Niedrigb. Mittwoch<br><input type="checkbox"/> Niedrigb. Freitag<br><input type="checkbox"/> Niedrigb. Sonntag<br><input type="checkbox"/> Niedrigb. Sa–So<br><input type="checkbox"/> Normalb. Montag<br><input type="checkbox"/> Normalb. Mittwoch<br><input type="checkbox"/> Normalb. Freitag<br><input type="checkbox"/> Normalb. Sonntag<br><input type="checkbox"/> Normalb. Sa–So | Nicht aktiv<br>Niedrigb. Dienstag<br>Niedrigb. Donnerstag<br>Niedrigb. Samstag<br>Niedrigb. Mo–Fr<br>Niedrigb. Mo–So<br>Normalb. Dienstag<br>Normalb. Donnerstag<br>Normalb. Samstag<br>Normalb. Mo–Fr<br>Normalb. Mo–So<br>Niedrigb. Montag<br>Niedrigb. Mittwoch<br>Niedrigb. Freitag<br>Niedrigb. Sonntag<br>Niedrigb. Sa–So<br>Normalb. Montag<br>Normalb. Mittwoch<br>Normalb. Freitag<br>Normalb. Sonntag<br>Normalb. Sa–So |
| Ventilator 1 Kanal 3 Startzeit | 00:00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Ventilator 1 Kanal 3 Stoppzeit | 00:00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Ventilator 1, Kanal 4 Maßnahme | <input checked="" type="checkbox"/> Nicht aktiv<br><input type="checkbox"/> Niedrigb. Dienstag<br><input type="checkbox"/> Niedrigb. Donnerstag<br><input type="checkbox"/> Niedrigb. Samstag<br><input type="checkbox"/> Niedrigb. Mo–Fr<br><input type="checkbox"/> Niedrigb. Mo–So<br><input type="checkbox"/> Normalb. Dienstag<br><input type="checkbox"/> Normalb. Donnerstag<br><input type="checkbox"/> Normalb. Samstag<br><input type="checkbox"/> Normalb. Mo–Fr<br><input type="checkbox"/> Normalb. Mo–So<br><input type="checkbox"/> Niedrigb. Montag<br><input type="checkbox"/> Niedrigb. Mittwoch<br><input type="checkbox"/> Niedrigb. Freitag<br><input type="checkbox"/> Niedrigb. Sonntag<br><input type="checkbox"/> Niedrigb. Sa–So<br><input type="checkbox"/> Normalb. Montag<br><input type="checkbox"/> Normalb. Mittwoch<br><input type="checkbox"/> Normalb. Freitag<br><input type="checkbox"/> Normalb. Sonntag<br><input type="checkbox"/> Normalb. Sa–So | Nicht aktiv<br>Niedrigb. Dienstag<br>Niedrigb. Donnerstag<br>Niedrigb. Samstag<br>Niedrigb. Mo–Fr<br>Niedrigb. Mo–So<br>Normalb. Dienstag<br>Normalb. Donnerstag<br>Normalb. Samstag<br>Normalb. Mo–Fr<br>Normalb. Mo–So<br>Niedrigb. Montag<br>Niedrigb. Mittwoch<br>Niedrigb. Freitag<br>Niedrigb. Sonntag<br>Niedrigb. Sa–So<br>Normalb. Montag<br>Normalb. Mittwoch<br>Normalb. Freitag<br>Normalb. Sonntag<br>Normalb. Sa–So |
| Ventilator 1 Kanal 4 Startzeit | 00:00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Ventilator 1 Kanal 4 Stoppzeit | 00:00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

| Funktion                                               | Werkseitig voreingestellter Wert                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Einregulierter Wert                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>MIRU</b>                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Funktion<br>(Anzahl Ventilatoren)                      | <input checked="" type="checkbox"/> 0 <input type="checkbox"/> 1<br><input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0 1<br>2 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Ventilator 2, Betriebsniveau                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Ventilator 2 NiedrigbetriebPa                          | 100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Ventilator 2 Niedrigbetriebm³/s                        | 30 % des max. Volumenstroms                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Ventilator 2 Normalbet. Pa                             | 200                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Ventilator 2 Normalbet. m³/s                           | 70 % des max. Volumenstroms                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Ventilator 2 Maximalbet. %                             | 100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Ventilator 2<br>Außentemperaturaus-<br>gl.-Funktion °C | <input checked="" type="checkbox"/> Nicht aktiv <input type="checkbox"/> Niedrigbetrieb<br><input type="checkbox"/> Normalbetrieb <input type="checkbox"/> Nied.-und Normalbet.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Nicht aktiv Niedrigbetrieb<br>Normalbetrieb Nied.-und Normalbet.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| X1, Außentemperatur °C                                 | -20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| X2, Außentemperatur °C                                 | -10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| X3, Außentemperatur °C                                 | 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| X4, Außentemperatur °C                                 | 20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Volumenstrom                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Y1, Luftvol.strom Sollwert m³/s                        | 25 % des max. Volumenstroms                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Y2, Luftvol.strom Sollwert m³/s                        | 25 % des max. Volumenstroms                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Y3, Luftvol.strom Sollwert m³/s                        | 25 % des max. Volumenstroms                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Y4, Luftvol.strom Sollwert m³/s                        | 25 % des max. Volumenstroms                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Druck                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Y1, Druck Sollwert Pa                                  | 100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Y2, Druck Sollwert Pa                                  | 100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Y3, Druck Sollwert Pa                                  | 100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Y4, Druck Sollwert Pa                                  | 100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Ventilator 2 Funktion                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Ventilator 2,<br>Parallelbetriebsfunktion              | <input checked="" type="checkbox"/> Nicht aktiv <input type="checkbox"/> Paralleler Start<br><input type="checkbox"/> Paralleler Normal-/Hochbetrieb<br><input type="checkbox"/> Paralleler Start und Normal-/Hochbetrieb                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Nicht aktiv Paralleler Start<br>Paralleler Normal-/Hochbetrieb<br>Paralleler Start und Normal-/Hochbetrieb                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Ventilator 2, Balancefunktion                          | <input checked="" type="checkbox"/> Luftvolumenstrom <input type="checkbox"/> Kanaldruck<br><input type="checkbox"/> Kanaldruck und Luftvolumenstrommessung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Luftvolumenstrom Kanaldruck<br>Kanaldruck und Luftvolumenstrommessung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Ventilator 2, Reglerfunktion                           | <input checked="" type="checkbox"/> Nicht aktiv <input type="checkbox"/> Zuluft<br><input type="checkbox"/> Abluft                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Nicht aktiv Zuluft<br>Abluft                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Ventilator 2, Größe                                    | <input checked="" type="checkbox"/> MIRU-3-25-28-1-1 <input type="checkbox"/> MIRU-3-25-31-1-1<br><input type="checkbox"/> MIRU-3-35-35-1-1 <input type="checkbox"/> MIRU-3-35-40-1-1<br><input type="checkbox"/> MIRU-3-35-45-1-1 <input type="checkbox"/> MIRU-3-45-50-1-1<br><input type="checkbox"/> MIRU-3-45-56-1-1 <input type="checkbox"/> MIRU-3-45-56-2-1<br><input type="checkbox"/> MIRU-3-56-63-1-1 <input type="checkbox"/> MIRU-3-56-71-1-2<br><input type="checkbox"/> MIRU-3-71-80-1-2 <input type="checkbox"/> MIRU-3-71-80-2-2<br><input type="checkbox"/> MIRU-3-71-90-1-2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | MIRU-3-25-28-1-1 MIRU-3-25-31-1-1<br>MIRU-3-35-35-1-1 MIRU-3-35-40-1-1<br>MIRU-3-35-45-1-1 MIRU-3-45-50-1-1<br>MIRU-3-45-56-1-1 MIRU-3-45-56-2-1<br>MIRU-3-56-63-1-1 MIRU-3-56-71-1-2<br>MIRU-3-71-80-1-2 MIRU-3-71-80-2-2<br>MIRU-3-71-90-1-2                                                                                                                                                      |
| Ventilator 2 Zeitplaneinstellungen                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Ventilator 2, Kanal 1 Maßnahme                         | <input checked="" type="checkbox"/> Nicht aktiv <input type="checkbox"/> Niedrigb. Montag<br><input type="checkbox"/> Niedrigb. Dienstag <input type="checkbox"/> Niedrigb. Mittwoch<br><input type="checkbox"/> Niedrigb. Donnerstag <input type="checkbox"/> Niedrigb. Freitag<br><input type="checkbox"/> Niedrigb. Samstag <input type="checkbox"/> Niedrigb. Sonntag<br><input type="checkbox"/> Niedrigb. Mo-Fr <input type="checkbox"/> Niedrigb. Sa-So<br><input type="checkbox"/> Niedrigb. Mo-So <input type="checkbox"/> Normalb. Montag<br><input type="checkbox"/> Normalb. Dienstag <input type="checkbox"/> Normalb. Mittwoch<br><input type="checkbox"/> Normalb. Donnerstag <input type="checkbox"/> Normalb. Freitag<br><input type="checkbox"/> Normalb. Samstag <input type="checkbox"/> Normalb. Sonntag<br><input type="checkbox"/> Normalb. Mo-Fr <input type="checkbox"/> Normalb. Sa-So<br><input type="checkbox"/> Normalb. Mo-So | Nicht aktiv Niedrigb. Montag<br>Niedrigb. Dienstag Niedrigb. Mittwoch<br>Niedrigb. Donnerstag Niedrigb. Freitag<br>Niedrigb. Samstag Niedrigb. Sonntag<br>Niedrigb. Mo-Fr Niedrigb. Sa-So<br>Niedrigb. Mo-So Normalb. Montag<br>Normalb. Dienstag Normalb. Mittwoch<br>Normalb. Donnerstag Normalb. Freitag<br>Normalb. Samstag Normalb. Sonntag<br>Normalb. Mo-Fr Normalb. Sa-So<br>Normalb. Mo-So |
| Ventilator 2 Kanal 1 Startzeit                         | 00:00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Ventilator 2 Kanal 1 Stoppzeit                         | 00:00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

| Funktion                       | Werkseitig voreingestellter Wert                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Einregulierter Wert                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ventilator 2, Kanal 2 Maßnahme | <input checked="" type="checkbox"/> Nicht aktiv<br><input type="checkbox"/> Niedrigb. Dienstag<br><input type="checkbox"/> Niedrigb. Donnerstag<br><input type="checkbox"/> Niedrigb. Samstag<br><input type="checkbox"/> Niedrigb. Mo–Fr<br><input type="checkbox"/> Niedrigb. Mo–So<br><input type="checkbox"/> Normalb. Dienstag<br><input type="checkbox"/> Normalb. Donnerstag<br><input type="checkbox"/> Normalb. Samstag<br><input type="checkbox"/> Normalb. Mo–Fr<br><input type="checkbox"/> Normalb. Mo–So<br><input type="checkbox"/> Niedrigb. Montag<br><input type="checkbox"/> Niedrigb. Mittwoch<br><input type="checkbox"/> Niedrigb. Freitag<br><input type="checkbox"/> Niedrigb. Sonntag<br><input type="checkbox"/> Niedrigb. Sa–So<br><input type="checkbox"/> Normalb. Montag<br><input type="checkbox"/> Normalb. Mittwoch<br><input type="checkbox"/> Normalb. Freitag<br><input type="checkbox"/> Normalb. Sonntag<br><input type="checkbox"/> Normalb. Sa–So | Nicht aktiv<br>Niedrigb. Dienstag<br>Niedrigb. Donnerstag<br>Niedrigb. Samstag<br>Niedrigb. Mo–Fr<br>Niedrigb. Mo–So<br>Normalb. Dienstag<br>Normalb. Donnerstag<br>Normalb. Samstag<br>Normalb. Mo–Fr<br>Normalb. Mo–So<br>Niedrigb. Montag<br>Niedrigb. Mittwoch<br>Niedrigb. Freitag<br>Niedrigb. Sonntag<br>Niedrigb. Sa–So<br>Normalb. Montag<br>Normalb. Mittwoch<br>Normalb. Freitag<br>Normalb. Sonntag<br>Normalb. Sa–So |
| Ventilator 2 Kanal 2 Startzeit | 00:00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Ventilator 2 Kanal 2 Stoppzeit | 00:00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Ventilator 2, Kanal 3 Maßnahme | <input checked="" type="checkbox"/> Nicht aktiv<br><input type="checkbox"/> Niedrigb. Dienstag<br><input type="checkbox"/> Niedrigb. Donnerstag<br><input type="checkbox"/> Niedrigb. Samstag<br><input type="checkbox"/> Niedrigb. Mo–Fr<br><input type="checkbox"/> Niedrigb. Mo–So<br><input type="checkbox"/> Normalb. Dienstag<br><input type="checkbox"/> Normalb. Donnerstag<br><input type="checkbox"/> Normalb. Samstag<br><input type="checkbox"/> Normalb. Mo–Fr<br><input type="checkbox"/> Normalb. Mo–So<br><input type="checkbox"/> Niedrigb. Montag<br><input type="checkbox"/> Niedrigb. Mittwoch<br><input type="checkbox"/> Niedrigb. Freitag<br><input type="checkbox"/> Niedrigb. Sonntag<br><input type="checkbox"/> Niedrigb. Sa–So<br><input type="checkbox"/> Normalb. Montag<br><input type="checkbox"/> Normalb. Mittwoch<br><input type="checkbox"/> Normalb. Freitag<br><input type="checkbox"/> Normalb. Sonntag<br><input type="checkbox"/> Normalb. Sa–So | Nicht aktiv<br>Niedrigb. Dienstag<br>Niedrigb. Donnerstag<br>Niedrigb. Samstag<br>Niedrigb. Mo–Fr<br>Niedrigb. Mo–So<br>Normalb. Dienstag<br>Normalb. Donnerstag<br>Normalb. Samstag<br>Normalb. Mo–Fr<br>Normalb. Mo–So<br>Niedrigb. Montag<br>Niedrigb. Mittwoch<br>Niedrigb. Freitag<br>Niedrigb. Sonntag<br>Niedrigb. Sa–So<br>Normalb. Montag<br>Normalb. Mittwoch<br>Normalb. Freitag<br>Normalb. Sonntag<br>Normalb. Sa–So |
| Ventilator 2 Kanal 3 Startzeit | 00:00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Ventilator 2 Kanal 3 Stoppzeit | 00:00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Ventilator 2, Kanal 4 Maßnahme | <input checked="" type="checkbox"/> Nicht aktiv<br><input type="checkbox"/> Niedrigb. Dienstag<br><input type="checkbox"/> Niedrigb. Donnerstag<br><input type="checkbox"/> Niedrigb. Samstag<br><input type="checkbox"/> Niedrigb. Mo–Fr<br><input type="checkbox"/> Niedrigb. Mo–So<br><input type="checkbox"/> Normalb. Dienstag<br><input type="checkbox"/> Normalb. Donnerstag<br><input type="checkbox"/> Normalb. Samstag<br><input type="checkbox"/> Normalb. Mo–Fr<br><input type="checkbox"/> Normalb. Mo–So<br><input type="checkbox"/> Niedrigb. Montag<br><input type="checkbox"/> Niedrigb. Mittwoch<br><input type="checkbox"/> Niedrigb. Freitag<br><input type="checkbox"/> Niedrigb. Sonntag<br><input type="checkbox"/> Niedrigb. Sa–So<br><input type="checkbox"/> Normalb. Montag<br><input type="checkbox"/> Normalb. Mittwoch<br><input type="checkbox"/> Normalb. Freitag<br><input type="checkbox"/> Normalb. Sonntag<br><input type="checkbox"/> Normalb. Sa–So | Nicht aktiv<br>Niedrigb. Dienstag<br>Niedrigb. Donnerstag<br>Niedrigb. Samstag<br>Niedrigb. Mo–Fr<br>Niedrigb. Mo–So<br>Normalb. Dienstag<br>Normalb. Donnerstag<br>Normalb. Samstag<br>Normalb. Mo–Fr<br>Normalb. Mo–So<br>Niedrigb. Montag<br>Niedrigb. Mittwoch<br>Niedrigb. Freitag<br>Niedrigb. Sonntag<br>Niedrigb. Sa–So<br>Normalb. Montag<br>Normalb. Mittwoch<br>Normalb. Freitag<br>Normalb. Sonntag<br>Normalb. Sa–So |
| Ventilator 2 Kanal 4 Startzeit | 00:00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Ventilator 2 Kanal 4 Stoppzeit | 00:00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

| Funktion                                               | Werkseitig voreingestellter Wert                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Einregulierter Wert                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>MIRU</b>                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Funktion<br>(Anzahl Ventilatoren)                      | <input checked="" type="checkbox"/> 0 <input type="checkbox"/> 1<br><input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0 1<br>2 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Ventilator 3, Betriebsniveau                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Ventilator 3 NiedrigbetriebPa                          | 100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Ventilator 3 Niedrigbetriebm³/s                        | 30 % des max. Volumenstroms                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Ventilator 3 Normalbet. Pa                             | 200                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Ventilator 3 Normalbet. m³/s                           | 70 % des max. Volumenstroms                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Ventilator 3 Maximalbet. %                             | 100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Ventilator 3<br>Außentemperatúraus-<br>gl.-Funktion °C | <input checked="" type="checkbox"/> Nicht aktiv <input type="checkbox"/> Niedrigbetrieb<br><input type="checkbox"/> Normalbetrieb <input type="checkbox"/> Nied.-und Normalbet.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Nicht aktiv Niedrigbetrieb<br>Normalbetrieb Nied.-und Normalbet.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| X1, Außentemperatur °C                                 | -20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| X2, Außentemperatur °C                                 | -10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| X3, Außentemperatur °C                                 | 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| X4, Außentemperatur °C                                 | 20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Volumenstrom                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Y1, Luftvol.strom Sollwert m³/s                        | 25 % des max. Volumenstroms                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Y2, Luftvol.strom Sollwert m³/s                        | 25 % des max. Volumenstroms                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Y3, Luftvol.strom Sollwert m³/s                        | 25 % des max. Volumenstroms                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Y4, Luftvol.strom Sollwert m³/s                        | 25 % des max. Volumenstroms                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Druck                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Y1, Druck Sollwert Pa                                  | 100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Y2, Druck Sollwert Pa                                  | 100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Y3, Druck Sollwert Pa                                  | 100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Y4, Druck Sollwert Pa                                  | 100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Ventilator 3 Funktion                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Ventilator 3,<br>Parallelbetriebsfunktion              | <input checked="" type="checkbox"/> Nicht aktiv <input type="checkbox"/> Paralleler Start<br><input type="checkbox"/> Paralleler Normal-/Hochbetrieb<br><input type="checkbox"/> Paralleler Start und Normal-/Hochbetrieb                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Nicht aktiv Paralleler Start<br>Paralleler Normal-/Hochbetrieb<br>Paralleler Start und Normal-/Hochbetrieb                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Ventilator 3, Balancefunktion                          | <input checked="" type="checkbox"/> Luftvolumenstrom <input type="checkbox"/> Kanaldruck<br><input type="checkbox"/> Kanaldruck und Luftvolumenstrommessung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Luftvolumenstrom Kanaldruck<br>Kanaldruck und Luftvolumenstrommessung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Ventilator 3, Reglerfunktion                           | <input checked="" type="checkbox"/> Nicht aktiv <input type="checkbox"/> Zuluft<br><input type="checkbox"/> Abluft                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Nicht aktiv Zuluft<br>Abluft                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Ventilator 3, Größe                                    | <input checked="" type="checkbox"/> MIRU-3-25-28-1-1 <input type="checkbox"/> MIRU-3-25-31-1-1<br><input type="checkbox"/> MIRU-3-35-35-1-1 <input type="checkbox"/> MIRU-3-35-40-1-1<br><input type="checkbox"/> MIRU-3-35-45-1-1 <input type="checkbox"/> MIRU-3-45-50-1-1<br><input type="checkbox"/> MIRU-3-45-56-1-1 <input type="checkbox"/> MIRU-3-45-56-2-1<br><input type="checkbox"/> MIRU-3-56-63-1-1 <input type="checkbox"/> MIRU-3-56-71-1-2<br><input type="checkbox"/> MIRU-3-71-80-1-2 <input type="checkbox"/> MIRU-3-71-80-2-2<br><input type="checkbox"/> MIRU-3-71-90-1-2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | MIRU-3-25-28-1-1 MIRU-3-25-31-1-1<br>MIRU-3-35-35-1-1 MIRU-3-35-40-1-1<br>MIRU-3-35-45-1-1 MIRU-3-45-50-1-1<br>MIRU-3-45-56-1-1 MIRU-3-45-56-2-1<br>MIRU-3-56-63-1-1 MIRU-3-56-71-1-2<br>MIRU-3-71-80-1-2 MIRU-3-71-80-2-2<br>MIRU-3-71-90-1-2                                                                                                                                                      |
| Ventilator 3 Zeitplaneinstellungen                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Ventilator 3, Kanal 1 Maßnahme                         | <input checked="" type="checkbox"/> Nicht aktiv <input type="checkbox"/> Niedrigb. Montag<br><input type="checkbox"/> Niedrigb. Dienstag <input type="checkbox"/> Niedrigb. Mittwoch<br><input type="checkbox"/> Niedrigb. Donnerstag <input type="checkbox"/> Niedrigb. Freitag<br><input type="checkbox"/> Niedrigb. Samstag <input type="checkbox"/> Niedrigb. Sonntag<br><input type="checkbox"/> Niedrigb. Mo-Fr <input type="checkbox"/> Niedrigb. Sa-So<br><input type="checkbox"/> Niedrigb. Mo-So <input type="checkbox"/> Normalb. Montag<br><input type="checkbox"/> Normalb. Dienstag <input type="checkbox"/> Normalb. Mittwoch<br><input type="checkbox"/> Normalb. Donnerstag <input type="checkbox"/> Normalb. Freitag<br><input type="checkbox"/> Normalb. Samstag <input type="checkbox"/> Normalb. Sonntag<br><input type="checkbox"/> Normalb. Mo-Fr <input type="checkbox"/> Normalb. Sa-So<br><input type="checkbox"/> Normalb. Mo-So | Nicht aktiv Niedrigb. Montag<br>Niedrigb. Dienstag Niedrigb. Mittwoch<br>Niedrigb. Donnerstag Niedrigb. Freitag<br>Niedrigb. Samstag Niedrigb. Sonntag<br>Niedrigb. Mo-Fr Niedrigb. Sa-So<br>Niedrigb. Mo-So Normalb. Montag<br>Normalb. Dienstag Normalb. Mittwoch<br>Normalb. Donnerstag Normalb. Freitag<br>Normalb. Samstag Normalb. Sonntag<br>Normalb. Mo-Fr Normalb. Sa-So<br>Normalb. Mo-So |
| Ventilator 3 Kanal 1 Startzeit                         | 00:00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Ventilator 3 Kanal 1 Stoppzeit                         | 00:00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

| Funktion                       | Werkseitig voreingestellter Wert                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Einregulierter Wert                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ventilator 3, Kanal 2 Maßnahme | <input checked="" type="checkbox"/> Nicht aktiv<br><input type="checkbox"/> Niedrigb. Dienstag<br><input type="checkbox"/> Niedrigb. Donnerstag<br><input type="checkbox"/> Niedrigb. Samstag<br><input type="checkbox"/> Niedrigb. Mo–Fr<br><input type="checkbox"/> Niedrigb. Mo–So<br><input type="checkbox"/> Normalb. Dienstag<br><input type="checkbox"/> Normalb. Donnerstag<br><input type="checkbox"/> Normalb. Samstag<br><input type="checkbox"/> Normalb. Mo–Fr<br><input type="checkbox"/> Normalb. Mo–So<br><input type="checkbox"/> Niedrigb. Montag<br><input type="checkbox"/> Niedrigb. Mittwoch<br><input type="checkbox"/> Niedrigb. Freitag<br><input type="checkbox"/> Niedrigb. Sonntag<br><input type="checkbox"/> Niedrigb. Sa–So<br><input type="checkbox"/> Normalb. Montag<br><input type="checkbox"/> Normalb. Mittwoch<br><input type="checkbox"/> Normalb. Freitag<br><input type="checkbox"/> Normalb. Sonntag<br><input type="checkbox"/> Normalb. Sa–So | Nicht aktiv<br>Niedrigb. Dienstag<br>Niedrigb. Donnerstag<br>Niedrigb. Samstag<br>Niedrigb. Mo–Fr<br>Niedrigb. Mo–So<br>Normalb. Dienstag<br>Normalb. Donnerstag<br>Normalb. Samstag<br>Normalb. Mo–Fr<br>Normalb. Mo–So<br>Niedrigb. Montag<br>Niedrigb. Mittwoch<br>Niedrigb. Freitag<br>Niedrigb. Sonntag<br>Niedrigb. Sa–So<br>Normalb. Montag<br>Normalb. Mittwoch<br>Normalb. Freitag<br>Normalb. Sonntag<br>Normalb. Sa–So |
| Ventilator 3 Kanal 2 Startzeit | 00:00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Ventilator 3 Kanal 2 Stoppzeit | 00:00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Ventilator 3, Kanal 3 Maßnahme | <input checked="" type="checkbox"/> Nicht aktiv<br><input type="checkbox"/> Niedrigb. Dienstag<br><input type="checkbox"/> Niedrigb. Donnerstag<br><input type="checkbox"/> Niedrigb. Samstag<br><input type="checkbox"/> Niedrigb. Mo–Fr<br><input type="checkbox"/> Niedrigb. Mo–So<br><input type="checkbox"/> Normalb. Dienstag<br><input type="checkbox"/> Normalb. Donnerstag<br><input type="checkbox"/> Normalb. Samstag<br><input type="checkbox"/> Normalb. Mo–Fr<br><input type="checkbox"/> Normalb. Mo–So<br><input type="checkbox"/> Niedrigb. Montag<br><input type="checkbox"/> Niedrigb. Mittwoch<br><input type="checkbox"/> Niedrigb. Freitag<br><input type="checkbox"/> Niedrigb. Sonntag<br><input type="checkbox"/> Niedrigb. Sa–So<br><input type="checkbox"/> Normalb. Montag<br><input type="checkbox"/> Normalb. Mittwoch<br><input type="checkbox"/> Normalb. Freitag<br><input type="checkbox"/> Normalb. Sonntag<br><input type="checkbox"/> Normalb. Sa–So | Nicht aktiv<br>Niedrigb. Dienstag<br>Niedrigb. Donnerstag<br>Niedrigb. Samstag<br>Niedrigb. Mo–Fr<br>Niedrigb. Mo–So<br>Normalb. Dienstag<br>Normalb. Donnerstag<br>Normalb. Samstag<br>Normalb. Mo–Fr<br>Normalb. Mo–So<br>Niedrigb. Montag<br>Niedrigb. Mittwoch<br>Niedrigb. Freitag<br>Niedrigb. Sonntag<br>Niedrigb. Sa–So<br>Normalb. Montag<br>Normalb. Mittwoch<br>Normalb. Freitag<br>Normalb. Sonntag<br>Normalb. Sa–So |
| Ventilator 3 Kanal 3 Startzeit | 00:00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Ventilator 3 Kanal 3 Stoppzeit | 00:00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Ventilator 3, Kanal 4 Maßnahme | <input checked="" type="checkbox"/> Nicht aktiv<br><input type="checkbox"/> Niedrigb. Dienstag<br><input type="checkbox"/> Niedrigb. Donnerstag<br><input type="checkbox"/> Niedrigb. Samstag<br><input type="checkbox"/> Niedrigb. Mo–Fr<br><input type="checkbox"/> Niedrigb. Mo–So<br><input type="checkbox"/> Normalb. Dienstag<br><input type="checkbox"/> Normalb. Donnerstag<br><input type="checkbox"/> Normalb. Samstag<br><input type="checkbox"/> Normalb. Mo–Fr<br><input type="checkbox"/> Normalb. Mo–So<br><input type="checkbox"/> Niedrigb. Montag<br><input type="checkbox"/> Niedrigb. Mittwoch<br><input type="checkbox"/> Niedrigb. Freitag<br><input type="checkbox"/> Niedrigb. Sonntag<br><input type="checkbox"/> Niedrigb. Sa–So<br><input type="checkbox"/> Normalb. Montag<br><input type="checkbox"/> Normalb. Mittwoch<br><input type="checkbox"/> Normalb. Freitag<br><input type="checkbox"/> Normalb. Sonntag<br><input type="checkbox"/> Normalb. Sa–So | Nicht aktiv<br>Niedrigb. Dienstag<br>Niedrigb. Donnerstag<br>Niedrigb. Samstag<br>Niedrigb. Mo–Fr<br>Niedrigb. Mo–So<br>Normalb. Dienstag<br>Normalb. Donnerstag<br>Normalb. Samstag<br>Normalb. Mo–Fr<br>Normalb. Mo–So<br>Niedrigb. Montag<br>Niedrigb. Mittwoch<br>Niedrigb. Freitag<br>Niedrigb. Sonntag<br>Niedrigb. Sa–So<br>Normalb. Montag<br>Normalb. Mittwoch<br>Normalb. Freitag<br>Normalb. Sonntag<br>Normalb. Sa–So |
| Ventilator 3 Kanal 4 Startzeit | 00:00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Ventilator 3 Kanal 4 Stoppzeit | 00:00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |



| Funktion                             | Werkseitig eingestellter Wert                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                            | Einjustierter Wert                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Eingänge/Ausgänge</b>             |                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Externer Betrieb, Modul 3            |                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Digital<br>Ausgang 1,<br>Betriebsart | Nicht aktiv                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                            | Nicht aktiv<br>Gerät im Automatikbetrieb<br>Gerät im Niedr.-betr.<br>A-Al.<br>Klappenrelais<br>Wärmetauscher, Enteis.<br>Nachheizung leistungsred.<br>Morning Boost<br>LV-Strom, Reduzierung<br>Zus. Regelsequ. 2, Heizung<br>Zus. Regelsequ. 2, Kühlung<br>Cooling Boost<br>Zuluftventilator in Betrieb<br>Interner FeuerAl. ausgelöst<br>Externer FeuerAl. 2<br>Beliebiger FeuerAl.<br>Ext. Feueralarm 2 mit Prio<br>Vorheizung<br>HC Enteisung mit Rezirk. | Gerät in Betrieb<br>Gerät im man. Betrieb<br>Gerät im Norm.-betr.<br>B-Al.<br>Wärmetauscher<br>Nachheizung<br>Heating Boost<br>Intervall-Nachheizung<br>Zus. Regelsequ. 1, Heizung<br>Zus. Regelsequ. 1, Kühlung<br>Kühlung<br>Sommernachtkühlung<br>Abluftventilator in Betrieb<br>Externer FeuerAl. 1<br>Ext. FeuerAl. 1 oder 2<br>Ext. Feueralarm 1 mit Prio<br>Int. Feueralarm mit Prio<br>HC Enteisung |
| Digital<br>Ausgang 2,<br>Betriebsart | Nicht aktiv                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                            | Nicht aktiv<br>Gerät im Automatikbetrieb<br>Gerät im Niedr.-betr.<br>A-Al.<br>Klappenrelais<br>Wärmetauscher, Enteis.<br>Nachheizung leistungsred.<br>Morning Boost<br>LV-Strom, Reduzierung<br>Zus. Regelsequ. 2, Heizung<br>Zus. Regelsequ. 2, Kühlung<br>Cooling Boost<br>Zuluftventilator in Betrieb<br>Interner FeuerAl. ausgelöst<br>Externer FeuerAl. 2<br>Beliebiger FeuerAl.<br>Ext. Feueralarm 2 mit Prio<br>Vorheizung<br>HC Enteisung mit Rezirk. | Gerät in Betrieb<br>Gerät im man. Betrieb<br>Gerät im Norm.-betr.<br>B-Al.<br>Wärmetauscher<br>Nachheizung<br>Heating Boost<br>Intervall-Nachheizung<br>Zus. Regelsequ. 1, Heizung<br>Zus. Regelsequ. 1, Kühlung<br>Kühlung<br>Sommernachtkühlung<br>Abluftventilator in Betrieb<br>Externer FeuerAl. 1<br>Ext. FeuerAl. 1 oder 2<br>Ext. Feueralarm 1 mit Prio<br>Int. Feueralarm mit Prio<br>HC Enteisung |
| Digital<br>Eingang 1                 | <input checked="" type="checkbox"/> Nicht aktiv<br><input type="checkbox"/> Stopp AYC Heizwasser<br><input type="checkbox"/> MIRU 1-3 ext. Stopp<br><input type="checkbox"/> MIRU 1-3 ext. Normalbetrieb<br><input type="checkbox"/> Kühlung Al.eingang 1 | <input type="checkbox"/> Al.reset<br><input type="checkbox"/> Stopp AYC Kühlwasser<br><input type="checkbox"/> MIRU 1-3 ext. Niedrigb.<br><input type="checkbox"/> Nachheizung Al.eingang<br><input type="checkbox"/> Kühlung Al.eingang 2 | Nicht aktiv<br>Stopp AYC Heizwasser<br>MIRU 1-3 ext. Stopp<br>MIRU 1-3 ext. Normalbetrieb<br>Kühlung Al.eingang 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Al.reset<br>Stopp AYC Kühlwasser<br>MIRU 1-3 ext. Niedrigb.<br>Nachheizung Al.eingang<br>Kühlung Al.eingang 2                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Digital<br>Eingang 2                 | <input checked="" type="checkbox"/> Nicht aktiv<br><input type="checkbox"/> Stopp AYC Heizwasser<br><input type="checkbox"/> MIRU 1-3 ext. Stopp<br><input type="checkbox"/> MIRU 1-3 ext. Normalbetrieb<br><input type="checkbox"/> Kühlung Al.eingang 1 | <input type="checkbox"/> Al.reset<br><input type="checkbox"/> Stopp AYC Kühlwasser<br><input type="checkbox"/> MIRU 1-3 ext. Niedrigb.<br><input type="checkbox"/> Nachheizung Al.eingang<br><input type="checkbox"/> Kühlung Al.eingang 2 | Nicht aktiv<br>Stopp AYC Heizwasser<br>MIRU 1-3 ext. Stopp<br>MIRU 1-3 ext. Normalbetrieb<br>Kühlung Al.eingang 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Al.reset<br>Stopp AYC-Kühlwasser<br>MIRU 1-3 ext. Niedrigb.<br>Nachheizung Al.eingang<br>Kühlung Al.eingang 2                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Analog<br>Eingang 1                  | Siehe Abschnitt 4.19                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                            | Nicht aktiv<br>Sollwertverschieb. Zuluft                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Sollwertverschiebung<br>Sollwertverschieb. Abluft                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Analog<br>Eingang 2                  | Siehe Abschnitt 4.19                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                            | Nicht aktiv<br>Sollwertverschieb. Zuluft                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Sollwertverschiebung<br>Sollwertverschieb. Abluft                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

| Funktion                             | Werkseitig eingestellter Wert                                                                                                                                                                                                                             | Einjustierter Wert                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Eingänge/Ausgänge</b>             |                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <i>Externer Betrieb, Modul 6</i>     |                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Digital<br>Ausgang 1,<br>Betriebsart | Nicht aktiv                                                                                                                                                                                                                                               | Nicht aktiv<br>Gerät im Automatikbetrieb<br>Gerät im Niedr.-betr.<br>A-Al.<br>Klappenrelais<br>Wärmetauscher, Enteis.<br>Nachheizung leistungsred.<br>Morning Boost<br>LV-Strom, Reduzierung<br>Zus. Regelsequ. 2, Heizung<br>Zus. Regelsequ. 2, Kühlung<br>Cooling Boost<br>Zuluftventilator in Betrieb<br>Interner FeuerAl. ausgelöst<br>Externer FeuerAl. 2<br>Beliebiger FeuerAl.<br>Ext. Feueralarm 2 mit Prio<br>Vorheizung<br>HC Enteisung mit Rezirk. | Gerät in Betrieb<br>Gerät im man. Betrieb<br>Gerät im Norm.-betr.<br>B-Al.<br>Wärmetauscher<br>Nachheizung<br>Heating Boost<br>Intervall-Nachtheizung<br>Zus. Regelsequ. 1, Heizung<br>Zus. Regelsequ. 1, Kühlung<br>Kühlung<br>Sommernachtkühlung<br>Abluftventilator in Betrieb<br>Externer FeuerAl. 1<br>Ext. FeuerAl. 1 oder 2<br>Ext. Feueralarm 1 mit Prio<br>Int. Feueralarm mit Prio<br>HC Enteisung |
| Digital<br>Ausgang 2,<br>Betriebsart | Nicht aktiv                                                                                                                                                                                                                                               | Nicht aktiv<br>Gerät im Automatikbetrieb<br>Gerät im Niedr.-betr.<br>A-Al.<br>Klappenrelais<br>Wärmetauscher, Enteis.<br>Nachheizung leistungsred.<br>Morning Boost<br>LV-Strom, Reduzierung<br>Zus. Regelsequ. 2, Heizung<br>Zus. Regelsequ. 2, Kühlung<br>Cooling Boost<br>Zuluftventilator in Betrieb<br>Interner FeuerAl. ausgelöst<br>Externer FeuerAl. 2<br>Beliebiger FeuerAl.<br>Ext. Feueralarm 2 mit Prio<br>Vorheizung<br>HC Enteisung mit Rezirk. | Gerät in Betrieb<br>Gerät im man. Betrieb<br>Gerät im Norm.-betr.<br>B-Al.<br>Wärmetauscher<br>Nachheizung<br>Heating Boost<br>Intervall-Nachtheizung<br>Zus. Regelsequ. 1, Heizung<br>Zus. Regelsequ. 1, Kühlung<br>Kühlung<br>Sommernachtkühlung<br>Abluftventilator in Betrieb<br>Externer FeuerAl. 1<br>Ext. FeuerAl. 1 oder 2<br>Ext. Feueralarm 1 mit Prio<br>Int. Feueralarm mit Prio<br>HC Enteisung |
| Digital<br>Eingang 1                 | <input checked="" type="checkbox"/> Nicht aktiv<br><input type="checkbox"/> Stopp AYC Heizwasser<br><input type="checkbox"/> MIRU 1-3 ext. Stopp<br><input type="checkbox"/> MIRU 1-3 ext. Normalbetrieb<br><input type="checkbox"/> Kühlung Al.eingang 1 | <input type="checkbox"/> Al.reset<br><input type="checkbox"/> Stopp AYC Kühlwasser<br><input type="checkbox"/> MIRU 1-3 ext. Niedrigb.<br><input type="checkbox"/> Nachheizung Al.eingang<br><input type="checkbox"/> Kühlung Al.eingang 2                                                                                                                                                                                                                    | Nicht aktiv<br>Stopp AYC Heizwasser<br>MIRU 1-3 ext. Stopp<br>MIRU 1-3 ext. Normalbetrieb<br>Kühlung Al.eingang 1<br>Al.reset<br>Stopp AYC Kühlwasser<br>MIRU 1-3 ext. Niedrigb.<br>Nachheizung Al.eingang<br>Kühlung Al.eingang 2                                                                                                                                                                           |
| Digital<br>Eingang 2                 | <input checked="" type="checkbox"/> Nicht aktiv<br><input type="checkbox"/> Stopp AYC Heizwasser<br><input type="checkbox"/> MIRU 1-3 ext. Stopp<br><input type="checkbox"/> MIRU 1-3 ext. Normalbetrieb<br><input type="checkbox"/> Kühlung Al.eingang 1 | <input type="checkbox"/> Al.reset<br><input type="checkbox"/> Stopp AYC Kühlwasser<br><input type="checkbox"/> MIRU 1-3 ext. Niedrigb.<br><input type="checkbox"/> Nachheizung Al.eingang<br><input type="checkbox"/> Kühlung Al.eingang 2                                                                                                                                                                                                                    | Nicht aktiv<br>Stopp AYC Heizwasser<br>MIRU 1-3 ext. Stopp<br>MIRU 1-3 ext. Normalbetrieb<br>Kühlung Al.eingang 1<br>Al.reset<br>Stopp AYC-Kühlwasser<br>MIRU 1-3 ext. Niedrigb.<br>Nachheizung Al.eingang<br>Kühlung Al.eingang 2                                                                                                                                                                           |
| Analog<br>Eingang 1                  | Siehe Abschnitt 4.19                                                                                                                                                                                                                                      | Nicht aktiv<br>Sollwertverschieb. Zuluft                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Sollwertverschiebung<br>Sollwertverschieb. Abluft                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Analog<br>Eingang 2                  | Siehe Abschnitt 4.19                                                                                                                                                                                                                                      | Nicht aktiv<br>Sollwertverschieb. Zuluft                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Sollwertverschiebung<br>Sollwertverschieb. Abluft                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

| Funktion                                  | Werkseitig eingestellter Wert |                                         | Einregulierter Wert |     |
|-------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------|---------------------|-----|
| <b>Eingänge/Ausgänge</b>                  |                               |                                         |                     |     |
| <i>Externes Kommunikationsmodul A/B/C</i> |                               |                                         |                     |     |
| Externes Kommunikationsmodul A            | <input type="checkbox"/> Ein  | <input checked="" type="checkbox"/> Aus | Ein                 | Aus |
| Temperaturfühler Nr. 1                    | <input type="checkbox"/> Ein  | <input checked="" type="checkbox"/> Aus | Ein                 | Aus |
| Temperaturfühler Nr. 2                    | <input type="checkbox"/> Ein  | <input checked="" type="checkbox"/> Aus | Ein                 | Aus |
| Externes Kommunikationsmodul B            | <input type="checkbox"/> Ein  | <input checked="" type="checkbox"/> Aus | Ein                 | Aus |
| Temperaturfühler Nr. 1                    | <input type="checkbox"/> Ein  | <input checked="" type="checkbox"/> Aus | Ein                 | Aus |
| Temperaturfühler Nr. 2                    | <input type="checkbox"/> Ein  | <input checked="" type="checkbox"/> Aus | Ein                 | Aus |
| Externes Kommunikationsmodul C            | <input type="checkbox"/> Ein  | <input checked="" type="checkbox"/> Aus | Ein                 | Aus |
| Temperaturfühler Nr. 1                    | <input type="checkbox"/> Ein  | <input checked="" type="checkbox"/> Aus | Ein                 | Aus |
| Temperaturfühler Nr. 2                    | <input type="checkbox"/> Ein  | <input checked="" type="checkbox"/> Aus | Ein                 | Aus |



| Funktion                       | Werkseitig eingestellter Wert                                                                                                                                                                                                                              | Einjustierter Wert                                                                        |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Kommunikation</b>           |                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                           |
| <b>Externer Port B</b>         |                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                           |
| DHCP                           | <input type="checkbox"/> Ein <input checked="" type="checkbox"/> Aus                                                                                                                                                                                       | Ein Aus                                                                                   |
| IP-Adresse                     | 10.200.1.1                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                           |
| Netzmaske                      | 255.255.255.0                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                           |
| Standardwert GATEWAY           | 0.0.0.0                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                           |
| Primärer DNS                   | 0.0.0.0                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                           |
| Sekundärer DNS                 | 0.0.0.0                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                           |
| <b>Drahtlosnetzwerk</b>        |                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                           |
| Drahtlosnetzwerk               | <input type="checkbox"/> Ein <input checked="" type="checkbox"/> Aus                                                                                                                                                                                       | Ein Aus                                                                                   |
| SSID                           | GOLD                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                           |
| Passwort                       | 123456789 Alt. Seriennummer des Geräts                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                           |
| IP-Adresse                     | 169.254.233.1                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                           |
| Netzmaske                      | 255.255.255.0                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                           |
| Kanal Frequenzband             | 5                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                           |
| <b>E-Mail</b>                  |                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                           |
| SMTP-Server                    | <input checked="" type="checkbox"/> Extern <input type="checkbox"/> Intern                                                                                                                                                                                 | Extern Intern                                                                             |
| SMTP-Serveradresse             |                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                           |
| SMTP-Portnummer                | 25                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                           |
| SMTP-Benutzername              |                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                           |
| SMTP-Passwort                  |                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                           |
| Verschlüsselung                | <input type="checkbox"/> Ein <input checked="" type="checkbox"/> Aus                                                                                                                                                                                       | Ein Aus                                                                                   |
| E-Mail-Benutzer                |                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                           |
| E-Mail-Antwortpfad             |                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                           |
| <b>EIA-485</b>                 |                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                           |
| Protokoll                      | <input type="checkbox"/> Nicht aktiv <input checked="" type="checkbox"/> Modbus<br><input type="checkbox"/> EXOline <input type="checkbox"/> Metasys N2 Open<br><input type="checkbox"/> LON                                                               | Nicht aktiv Modbus<br>EXOline Metasys N2 Open<br>LON                                      |
| Baudrate                       | <input type="checkbox"/> 4800 <input checked="" type="checkbox"/> 9600<br><input type="checkbox"/> 19200 <input type="checkbox"/> 38400                                                                                                                    | 4800 9600<br>19200 38400                                                                  |
| Parität                        | <input checked="" type="checkbox"/> Kein(e) <input type="checkbox"/> Gerade <input type="checkbox"/> Ungerade                                                                                                                                              | Kein(e) Gerade Ungerade                                                                   |
| Stoppbits                      | 2                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                           |
| Modbus ID/Metasys ID/PLA       | 1                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                           |
| ELA                            | 1                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                           |
| Kürzeste Antwortverzögerung ms | 0                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                           |
| <b>Modbus TCP</b>              |                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                           |
| Portnummer                     | 502                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                           |
| Zugelassene IP-Adresse Client  | 0.0.0.0                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                           |
| Zugelassene Netzmaske Client   | 0.0.0.0                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                           |
| <b>BACnet IP</b>               |                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                           |
| Netzwerknummer ext. B          | 0                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                           |
| Netzwerknummer int. A          | 0                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                           |
| Geräte-ID                      | 0                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                           |
| Portnummer                     | 47808                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                           |
| <b>EXOline TCP</b>             |                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                           |
| Portnummer                     | 26486                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                           |
| PLA                            | 1                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                           |
| ELA                            | 1                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                           |
| <b>Betriebsniveau Komm.</b>    |                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                           |
| Betriebsniveau                 | <input checked="" type="checkbox"/> Nicht aktiv <input type="checkbox"/> Totalstopp<br><input type="checkbox"/> Niedr.-betr. <input type="checkbox"/> Norm.-betr.<br><input type="checkbox"/> Normalstopp <input type="checkbox"/> Erweiterter Normalstopp | Nicht aktiv Totalstopp<br>Niedr.-betr. Norm.-betr.<br>Normalstopp Erweiterter Normalstopp |
| Portnummer                     | 26486                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                           |



| Funktion                | Werkseitig voreingestellter Wert                                          | Einregulierter Wert |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>Grundeinstellung</b> |                                                                           |                     |
| Speichermedium          | <input type="checkbox"/> SD-Karte <input checked="" type="checkbox"/> USB | SD-Karte USB        |



| Funktion                    | Werkseitig eingestellter Wert                                        | Einjustierter Wert |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------|
| <b>Benutzer</b>             |                                                                      |                    |
| Passwort Benutzer anfordern | <input type="checkbox"/> Ein <input checked="" type="checkbox"/> Aus | Ein Aus            |



| Funktion                        | Werkseitig eingestellter Wert                                                                                                                        | Einjustierter Wert                    |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| <b>IQnavigator</b>              |                                                                                                                                                      |                                       |
| Mit IQlogic verbinden           | <input checked="" type="checkbox"/> Direkt <input type="checkbox"/> DHCP<br><input type="checkbox"/> Statische IP <input type="checkbox"/> Drahtlos  | Direkt DHCP<br>Statische IP Drahtlos  |
| IP-Adresse IQnavigator          |                                                                                                                                                      |                                       |
| Netzmaske IQnavigator           |                                                                                                                                                      |                                       |
| Voreingest. Gateway IQnavigator |                                                                                                                                                      |                                       |
| IP-Adresse IQlogic              |                                                                                                                                                      |                                       |
| Helligkeit                      | <input checked="" type="checkbox"/> Autojustierung <input type="checkbox"/> Niedrig<br><input type="checkbox"/> Medium <input type="checkbox"/> Hoch | Autojustierung Niedrig<br>Medium Hoch |
| Tastenton                       | <input type="checkbox"/> Ein <input checked="" type="checkbox"/> Aus                                                                                 | Ein Aus                               |
| Lautstärke                      | 3                                                                                                                                                    |                                       |

| Al.-Nr.: | Funktion                                                                                                            | Werkseitig eing. Wert |                 | Einjustierter Wert |           |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------|--------------------|-----------|
|          |                                                                                                                     | Priorität             | Einfluss        | Priorität          | Einfluss  |
|          |                                                                                                                     | 0=blockiert           | 0=Betrieb       | 0=blockiert        | 0=Betrieb |
|          |                                                                                                                     | A=A-Al.               | 1=Stopp         | A=A-Al.            | 1=Stopp   |
|          |                                                                                                                     | B=B-Al.:              |                 | B=B-Al.            |           |
| 1:1      | Externer FeuerAl. Nr. 1 ausgelöst                                                                                   | A <sup>1)</sup>       | 1               |                    |           |
| 1:2      | Externer FeuerAl. Nr. 2 ausgelöst                                                                                   | A <sup>1)</sup>       | 1               |                    |           |
| 1:3      | Interner FeuerAl. ausgelöst                                                                                         | A <sup>1)</sup>       | 1               |                    |           |
| 2:1      | Externer Al. Nr. 1 ausgelöst <sup>2)</sup>                                                                          | A                     | 1 <sup>3)</sup> |                    |           |
| 2:2      | Externer Al. Nr. 2 ausgelöst <sup>2)</sup>                                                                          | B                     | 0 <sup>3)</sup> |                    |           |
| 3:1      | Vorheizung, E/A-Modul Nr. 9 Kommunikationsfehler                                                                    | A                     | 0 <sup>3)</sup> |                    |           |
| 3:2      | Vorheizung, Überhitzungsschutz ausgelöst / Spannungsversorgung fehlt, für elektrischen Lufterhitzer                 | A <sup>1)</sup>       | 0 <sup>3)</sup> |                    |           |
| 3:3      | Vorheizung, Frostschutz ausgelöst                                                                                   | A <sup>1)</sup>       | 1               |                    |           |
| 3:4      | Vorheizung, Frostschutztemperaturfühler defekt                                                                      | A <sup>1)</sup>       | 1               |                    |           |
| 3:5      | Vorheizung, Temperaturfühler defekt                                                                                 | A                     | 0 <sup>3)</sup> |                    |           |
| 3:6      | Vorheizung, Ventilüberwachung ausgelöst                                                                             | B                     | 0 <sup>3)</sup> |                    |           |
| 3:7      | Vorheizung, Temperatur unter SollwertAl.grenze                                                                      | A                     | 0 <sup>3)</sup> |                    |           |
| 3:8      | Vorheizung, Al.eingang ausgelöst                                                                                    | A                     | 0               |                    |           |
| 4:1      | Zusätzliche Regelsequenz 1, E/A-Modul Nr. E Kommunikationsfehler                                                    | A                     | 0 <sup>3)</sup> |                    |           |
| 4:2      | Zusätzliche Regelsequenz 1, Überhitzungsschutz ausgelöst / Spannungsversorgung fehlt, für elektrischen Lufterhitzer | A <sup>1)</sup>       | 0 <sup>3)</sup> |                    |           |
| 4:3      | Zusätzliche Regelsequenz 1, Frostschutz ausgelöst                                                                   | A <sup>1)</sup>       | 1               |                    |           |
| 4:4      | Zusätzliche Regelsequenz 1, Frostschutztemperaturfühler defekt                                                      | A <sup>1)</sup>       | 1               |                    |           |
| 4:5      | Zusätzliche Regelsequenz 1, Ventilüberwachung ausgelöst                                                             | B                     | 0 <sup>3)</sup> |                    |           |
| 4:6      | Zusätzliche Regelsequenz 1, Al.eingang ausgelöst                                                                    | A                     | 0               |                    |           |
| 4:7      | Zusätzliche Regelsequenz 1, Temperaturschutz über Kommunikation, Kommunikationsfehler                               | B                     | 0               |                    |           |
| 4:8      | Zusätzliche Regelsequenz 1, Kombiregister-Temperaturfühler defekt                                                   | A                     | 1               |                    |           |
| 4:9      | Zusätzliche Regelsequenz 2, E/A-Modul Nr. F Kommunikationsfehler                                                    | A                     | 0 <sup>3)</sup> |                    |           |
| 4:10     | Zusätzliche Regelsequenz 2, Überhitzungsschutz ausgelöst / Spannungsversorgung fehlt, für elektrischen Lufterhitzer | A <sup>1)</sup>       | 0 <sup>3)</sup> |                    |           |
| 4:11     | Zusätzliche Regelsequenz 2, Frostschutz ausgelöst                                                                   | A <sup>1)</sup>       | 1               |                    |           |
| 4:12     | Zusätzliche Regelsequenz 2, Frostschutztemperaturfühler defekt                                                      | A <sup>1)</sup>       | 1               |                    |           |
| 4:13     | Zusätzliche Regelsequenz 2, Ventilüberwachung ausgelöst                                                             | B                     | 0 <sup>3)</sup> |                    |           |
| 4:14     | Zusätzliche Regelsequenz 2, Al.eingang ausgelöst                                                                    | A                     | 0               |                    |           |
| 4:15     | Zusätzliche Regelsequenz 2, Kombiregister-Temperaturfühler defekt                                                   | A                     | 1               |                    |           |
| 5:1      | Nachheizung, Überhitzungsschutz ausgelöst / Spannungsversorgung fehlt, für elektrischen Lufterhitzer                | A <sup>1)</sup>       | 0 <sup>3)</sup> |                    |           |
| 5:2      | Nachheizung, Frostschutz ausgelöst                                                                                  | A <sup>1)</sup>       | 1               |                    |           |
| 5:3      | Nachheizung, Frostschutztemperaturfühler defekt                                                                     | A <sup>1)</sup>       | 1               |                    |           |
| 5:4      | Nachheizung, Ventilüberwachung ausgelöst                                                                            | B                     | 0 <sup>3)</sup> |                    |           |
| 5:5      | Nachheizung, Alarmeingang ausgelöst                                                                                 | A                     | 0 <sup>3)</sup> |                    |           |
| 6:1      | Xzone, E/A-Modul Nr. A Kommunikationsfehler                                                                         | A                     | 0 <sup>3)</sup> |                    |           |
| 6:2      | Xzone, Überhitzungsschutz ausgelöst / Spannungsversorgung fehlt, für elektrischen Lufterhitzer                      | A <sup>1)</sup>       | 0 <sup>3)</sup> |                    |           |
| 6:3      | Xzone, Frostschutz ausgelöst                                                                                        | A <sup>1)</sup>       | 1               |                    |           |
| 6:4      | Xzone, Frostschutztemperaturfühler defekt                                                                           | A <sup>1)</sup>       | 1               |                    |           |
| 6:5      | Xzone, Zulufttemperaturfühler defekt                                                                                | A                     | 1 <sup>3)</sup> |                    |           |
| 6:6      | Xzone, Heizventilüberwachung ausgelöst                                                                              | B                     | 0 <sup>3)</sup> |                    |           |
| 6:7      | Xzone, Zulufttemperatur unter SollwertAl.grenze                                                                     | B                     | 0 <sup>3)</sup> |                    |           |
| 6:8      | Xzone, Zulufttemperatur über SollwertAl.grenze                                                                      | 0                     | 0 <sup>3)</sup> |                    |           |
| 6:9      | Xzone Heizung, Al.eingang ausgelöst                                                                                 | A                     | 0               |                    |           |

| Al.-Nr.: | Funktion                                                                    | Werkseitig eing. Wert              |                      | Einjustierter Wert                |                      |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------|-----------------------------------|----------------------|
|          |                                                                             | Priorität                          | Einfluss             | Priorität                         | Einfluss             |
|          |                                                                             | 0=blockiert<br>A=A-Al.<br>B=B-Al.: | 0=Betrieb<br>1=Stopp | 0=blockiert<br>A=A-Al.<br>B=B-Al. | 0=Betrieb<br>1=Stopp |
|          |                                                                             |                                    |                      |                                   |                      |
| 7:1      | Xzone, E/A-Modul Nr. B Kommunikationsfehler                                 | A                                  | 0 <sup>3)</sup>      |                                   |                      |
| 7:2      | Xzone, Ablufttemperaturfühler defekt                                        | A                                  | 1 <sup>3)</sup>      |                                   |                      |
| 7:3      | Xzone, Kühlventilüberwachung ausgelöst                                      | B                                  | 0 <sup>3)</sup>      |                                   |                      |
| 7:4      | Xzone, Ablufttemperatur unter SollwertAl.grenze                             | A                                  | 0 <sup>3)</sup>      |                                   |                      |
| 7:5      | Xzone Kühlung, Al.eingang 1 ausgelöst                                       | A                                  | 0                    |                                   |                      |
| 7:6      | Xzone Kühlung, Al.eingang 2 ausgelöst                                       | A                                  | 0                    |                                   |                      |
| 8:5      | Kühlung, Ventilüberwachung ausgelöst                                        | B                                  | 0 <sup>3)</sup>      |                                   |                      |
| 8:6      | Kühlung, Alarmeingang 1 ausgelöst                                           | A                                  | 0 <sup>3)</sup>      |                                   |                      |
| 8:7      | Kühlung, Alarmeingang 2 ausgelöst                                           | A                                  | 0 <sup>3)</sup>      |                                   |                      |
| 10:1     | Zulufttemperaturfühler defekt                                               | A                                  | 1 <sup>3)</sup>      |                                   |                      |
| 10:2     | Zulufttemperaturfühler für Dichteaussgleich defekt                          | B                                  | 0 <sup>3)</sup>      |                                   |                      |
| 10:3     | Ablufttemperaturfühler defekt                                               | A                                  | 1 <sup>3)</sup>      |                                   |                      |
| 10:4     | Ablufttemperaturfühler für Dichteaussgleich defekt (RX/PX/CX)               | B                                  | 0 <sup>3)</sup>      |                                   |                      |
| 10:5     | Ablufttemperaturfühler für Wärmetauscherenteisung defekt                    | A                                  | 1 <sup>3)</sup>      |                                   |                      |
| 10:6     | Ablufttemperaturfühler für Dichteaussgleich im SD-Gerät defekt              | A                                  | 1 <sup>3)</sup>      |                                   |                      |
| 10:7     | Abluftkanaltemperaturfühler defekt                                          | A                                  | 1 <sup>3)</sup>      |                                   |                      |
| 10:10    | Außenlufttemperaturfühler defekt (GOLD SD)                                  | B                                  | 0 <sup>3)</sup>      |                                   |                      |
| 11:1     | Raumtemperaturfühler Nr. 1 defekt                                           | B                                  | 0 <sup>3)</sup>      |                                   |                      |
| 11:2     | Raumtemperaturfühler Nr. 2 defekt                                           | B                                  | 0 <sup>3)</sup>      |                                   |                      |
| 11:3     | Raumtemperaturfühler Nr. 3 defekt                                           | B                                  | 0 <sup>3)</sup>      |                                   |                      |
| 11:4     | Raumtemperaturfühler Nr. 4 defekt                                           | B                                  | 0 <sup>3)</sup>      |                                   |                      |
| 11:5     | Xzone, Raumtemperaturfühler Nr. 5 defekt                                    | B                                  | 0 <sup>3)</sup>      |                                   |                      |
| 11:6     | Xzone, Raumtemperaturfühler Nr. 6 defekt                                    | B                                  | 0 <sup>3)</sup>      |                                   |                      |
| 11:7     | Xzone, Raumtemperaturfühler Nr. 7 defekt                                    | B                                  | 0 <sup>3)</sup>      |                                   |                      |
| 11:8     | Xzone, Raumtemperaturfühler Nr. 8 defekt                                    | B                                  | 0 <sup>3)</sup>      |                                   |                      |
| 11:9     | Außentemperaturfühler Nr. A defekt                                          | B                                  | 0 <sup>3)</sup>      |                                   |                      |
| 11:10    | Außentemperaturfühler Nr. B defekt                                          | B                                  | 0 <sup>3)</sup>      |                                   |                      |
| 11:11    | Außentemperaturfühler Nr. C defekt                                          | B                                  | 0 <sup>3)</sup>      |                                   |                      |
| 11:12    | Außentemperaturfühler Nr. D defekt                                          | B                                  | 0 <sup>3)</sup>      |                                   |                      |
| 11:13    | Raumtemperatur via Kommunikation, Kommunikationsfehler <sup>2)</sup>        | B                                  | 0 <sup>3)</sup>      |                                   |                      |
| 11:14    | Xzone, Raumtemperatur via Kommunikation, Kommunikationsfehler <sup>2)</sup> | B                                  | 0 <sup>3)</sup>      |                                   |                      |
| 11:15    | Außentemperatur via Kommunikation, Kommunikationsfehler <sup>2)</sup>       | B                                  | 0 <sup>3)</sup>      |                                   |                      |
| 12:1     | Zulufttemperatur unter SollwertAl.grenze                                    | B                                  | 1 <sup>3)</sup>      |                                   |                      |
| 12:2     | Zulufttemperatur über SollwertAl.grenze                                     | 0                                  | 0 <sup>3)</sup>      |                                   |                      |
| 12:6     | Ablufttemperatur unter Al.grenze                                            | A                                  | 1 <sup>3)</sup>      |                                   |                      |
| 12:11    | Temperaturschutz unter Alarmgrenze <sup>2)</sup>                            | A                                  | 1 <sup>3)</sup>      |                                   |                      |
| 12:13    | Wärmetauscher Wirkungsgrad unter Alarmgrenze                                | B                                  | 0 <sup>3)</sup>      |                                   |                      |
| 13:1     | Befeuchtung, E/A-Modul Nr. 4 Kommunikationsfehler                           | B                                  | 0 <sup>3)</sup>      |                                   |                      |
| 13:2     | Zuluftfeuchtigkeitsfühler defekt                                            | A                                  | 0 <sup>3)</sup>      |                                   |                      |
| 13:3     | Abluftfeuchtigkeitsfühler defekt                                            | A                                  | 0 <sup>3)</sup>      |                                   |                      |
| 13:4     | Fortluftfeuchtigkeitsfühler defekt                                          | A                                  | 0 <sup>3)</sup>      |                                   |                      |
| 13:5     | Außenluftfeuchtigkeitsfühler defekt                                         | A                                  | 0 <sup>3)</sup>      |                                   |                      |
| 13:6     | Raumluftfeuchtigkeitsfühler defekt                                          | A                                  | 0 <sup>3)</sup>      |                                   |                      |
| 13:9     | Befeuchter, Al.ausgang ausgelöst                                            | A                                  | 0 <sup>3)</sup>      |                                   |                      |
| 13:11    | VOC-Fühler Kommunikationsfehler                                             | B                                  | 0 <sup>3)</sup>      |                                   |                      |
|          |                                                                             |                                    |                      |                                   |                      |

| Al.-Nr.: | Funktion                                                                   | Werkseitig eing. Wert |                   | Einjustierter Wert |           |
|----------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------|--------------------|-----------|
|          |                                                                            | Priorität             | Einfluss          | Priorität          | Einfluss  |
|          |                                                                            | 0=blockiert           | 0=Betrieb         | 0=blockiert        | 0=Betrieb |
|          |                                                                            | A=A-Al.               | 1=Stopp           | A=A-Al.            | 1=Stopp   |
|          |                                                                            | B=B-Al.:              |                   | B=B-Al.            |           |
| 13:12    | VOC-Fühler, interner Kommunikationsfehler                                  | B                     | 0 <sup>3)</sup>   |                    |           |
| 13:13    | VOC-Fühler, interner Fehler                                                | B                     | 0 <sup>3)</sup>   |                    |           |
| 13:14    | VOC-Fühler, Niveau unter/über Al.grenze des Sollwerts                      | B                     | 0 <sup>3)</sup>   |                    |           |
| 15:1     | Plattenwärmetauscher, E/A-Modul Nr. 2 Kommunikationsfehler                 | A                     | 1 <sup>3(4)</sup> |                    |           |
| 15:2     | Plattenwärmetauscher, Temperaturfühler Nr. 1 defekt                        | A                     | 1 <sup>3(4)</sup> |                    |           |
| 15:3     | Plattenwärmetauscher, Temperaturfühler Nr. 2 defekt                        | A                     | 1 <sup>3(4)</sup> |                    |           |
| 15:4     | Plattenwärmetauscher, Klappenüberwachung ausgelöst                         | A                     | 0 <sup>3(4)</sup> |                    |           |
| 15:7     | Plattenwärmetauscher, E/A-Modul Nr. 3 Kommunikationsfehler                 | A                     | 1                 |                    |           |
| 15:8     | Plattenwärmetauscher, Bypass-Klappenüberwachung ausgelöst                  | A                     | 0                 |                    |           |
| 15:9     | Plattenwärmetauscher, Klappe Nr. 1 Überwachung ausgelöst                   | A                     | 0                 |                    |           |
| 15:10    | Plattenwärmetauscher, Klappe Nr. 2 Überwachung ausgelöst                   | A                     | 0                 |                    |           |
| 15:11    | Plattenwärmetauscher, E/A-Modul Nr. 3 Kommunikationsfehler                 | A                     | 1                 |                    |           |
| 15:12    | Plattenwärmetauscher, Bypass-Klappenüberwachung ausgelöst                  | A                     | 0                 |                    |           |
| 15:13    | Plattenwärmetauscher -Gegenstrom, Enteisungsdruck über Alarmgrenze         | B                     | 1                 |                    |           |
| 15:14    | Plattenwärmetauscher, Enteisungsfühler Nr. C Kommunikationsfehler          | B                     | 0                 |                    |           |
| 15:15    | Plattenwärmetauscher, Enteisungsdruck über Al.grenze                       | B                     | 1                 |                    |           |
| 16:15    | Registerwärmetauscher, E/A-Modul Nr. 1 Kommunikationsfehler                | A                     | 1 <sup>3(4)</sup> |                    |           |
| 16:2     | Registerwärmetauscher, Temperaturfühler defekt                             | A                     | 1 <sup>3(4)</sup> |                    |           |
| 16:3     | Registerwärmetauscher, Ventilüberwachung ausgelöst                         | A                     | 0 <sup>3(4)</sup> |                    |           |
| 16:5     | Registerwärmetauscher, E/A-Modul Nr. C Kommunikationsfehler                | A                     | 1 <sup>3(4)</sup> |                    |           |
| 16:6     | Registerwärmetauscher, Drucksensor defekt                                  | A                     | 1 <sup>3(4)</sup> |                    |           |
| 16:7     | Registerwärmetauscher, Niederdruck-Flüssigkeitskreislauf                   | A                     | 1 <sup>3(4)</sup> |                    |           |
| 16:8     | Registerwärmetauscher, Druck unter Alarmgrenze                             | A                     | 1                 |                    |           |
| 16:4     | Registerwärmetauscher, Pumpenüberwachung ausgelöst                         | A                     | 1 <sup>3(4)</sup> |                    |           |
| 17:1     | Rotierender Wärmetauscher, Motorsteuerung Kommunikationsfehler             | A                     | 1 <sup>3)</sup>   |                    |           |
| 17:2     | Rotierender Wärmetauscher, Enteisungsdrucksensor Nr.7 Kommunikationsfehler | B                     | 0 <sup>3)</sup>   |                    |           |
| 17:3     | Rotierender Wärmetauscher, Enteisungsdruck über Al.grenze                  | B                     | 1 <sup>3(4)</sup> |                    |           |
| 17:4     | Rotierender Wärmetauscher, Drehzahlüberwachung ausgelöst                   | A <sup>1)</sup>       | 1 <sup>3(4)</sup> |                    |           |
| 17:5     | Rotierender Wärmetauscher, Motorsteuerung Überstrom                        | A <sup>1)</sup>       | 1 <sup>3(4)</sup> |                    |           |
| 17:6     | Rotierender Wärmetauscher, Motorsteuerung Unterspannung                    | A <sup>1)</sup>       | 1 <sup>3(4)</sup> |                    |           |
| 17:7     | Rotierender Wärmetauscher, Motorsteuerung Überspannung                     | A <sup>1)</sup>       | 1 <sup>3(4)</sup> |                    |           |
| 17:8     | Rotierender Wärmetauscher, Motorsteuerung Übertemperatur                   | A <sup>1)</sup>       | 1 <sup>3(4)</sup> |                    |           |
| 17:9     | Rotierender Wärmetauscher, Motorsteuerung Startfehler                      | A <sup>1)</sup>       | 1 <sup>3(4)</sup> |                    |           |
| 17:10    | Rotierende Wärmetauscher, interner Fehler Motorsteuerung                   | A <sup>1)</sup>       | 1 <sup>3(4)</sup> |                    |           |
| 17:11    | Rotierender Wärmetauscher, Motorsteuerung Phasenfehler                     | A <sup>1)</sup>       | 1 <sup>3(4)</sup> |                    |           |
| 17:12    | Rotierender Wärmetauscher, Motorsteuerung interner Speicherfehler          | A <sup>1)</sup>       | 1 <sup>3(4)</sup> |                    |           |
| 17:13    | Rotierender Wärmetauscher, Motorsteuerung Strombegrenzung                  | A <sup>1)</sup>       | 1 <sup>3(4)</sup> |                    |           |
| 17:14    | Rotierender Wärmetauscher, Motorsteuerung interner Kommunikationsfehler    | A <sup>1)</sup>       | 1 <sup>3(4)</sup> |                    |           |
| 17:15    | Rotierender Wärmetauscher, E/A-Modul Kommunikationsfehler                  | A <sup>1)</sup>       | 1 <sup>3(4)</sup> |                    |           |
| 18:1     | AYC, E/A-Modul Nr. 7 Kommunikationsfehler                                  | A                     | 0 <sup>3)</sup>   |                    |           |
| 18:2     | AYC-Heizung, Temperaturfühler defekt                                       | A                     | 0 <sup>3)</sup>   |                    |           |
| 18:3     | AYC-Heizung, Ventilüberwachung ausgelöst                                   | B                     | 0 <sup>3)</sup>   |                    |           |
| 18:4     | AYC Heizung, Pumpenüberwachung ausgelöst                                   | A                     | 0 <sup>3)</sup>   |                    |           |
| 18:5     | AYC-Heizung, Temperatur unter SollwertAl.grenze                            | A                     | 0 <sup>3)</sup>   |                    |           |
| 18:6     | AYC-Heizung, Temperatur über SollwertAl.grenze <sup>5)</sup>               | B                     | 0 <sup>3)</sup>   |                    |           |

| Al.-Nr.: | Funktion                                                                              | Werkseitig eing. Wert              |                      | Einjustierter Wert                |                      |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------|-----------------------------------|----------------------|
|          |                                                                                       | Priorität                          | Einfluss             | Priorität                         | Einfluss             |
|          |                                                                                       | 0=blockiert<br>A=A-Al.<br>B=B-Al.: | 0=Betrieb<br>1=Stopp | 0=blockiert<br>A=A-Al.<br>B=B-Al. | 0=Betrieb<br>1=Stopp |
|          |                                                                                       |                                    |                      |                                   |                      |
| 18:9     | AYC-Kühlung, Temperaturfühler defekt                                                  | A                                  | 0 <sup>3)</sup>      |                                   |                      |
| 18:10    | AYC-Kühlung, Ventilüberwachung ausgelöst                                              | B                                  | 0 <sup>3)</sup>      |                                   |                      |
| 18:11    | AYC-Kühlung, Pumpenüberwachung ausgelöst                                              | A                                  | 0 <sup>3)</sup>      |                                   |                      |
| 18:12    | AYC-Kühlung, Temperatur unter SollwertAl.grenze                                       | A                                  | 0 <sup>3)</sup>      |                                   |                      |
| 18:13    | AYC-Kühlung, Temperatur über SollwertAl.grenze <sup>5)</sup>                          | B                                  | 0 <sup>3)</sup>      |                                   |                      |
| 19:1     | Rotierender Wärmetauscher, Air Quality Control Drucksensor Nr. E Kommunikationsfehler | B                                  | 0 <sup>3)</sup>      |                                   |                      |
| 19:2     | Rotierender Wärmetauscher, Air Quality Control unter Alarmgrenze des Sollwerts        | A <sup>1)</sup>                    | 0 <sup>3)</sup>      |                                   |                      |
| 19:3     | Rotierender Wärmetauscher, Air Quality Control Klappenüberwachung ausgelöst           | B                                  | 0 <sup>3)</sup>      |                                   |                      |
| 21:1     | COOL DX, E/A-Modul Nr. 2 Kommunikationsfehler                                         | B                                  | 0 <sup>3)</sup>      |                                   |                      |
| 21:2     | COOL DX, Kompressor Nr. 1 Niederdrucksensor defekt                                    | A <sup>1)</sup>                    | 0 <sup>3)</sup>      |                                   |                      |
| 21:3     | COOL DX, Kompressor Nr. 1 Niederdruck unter Al.grenze                                 | A <sup>1)</sup>                    | 0 <sup>3)</sup>      |                                   |                      |
| 21:4     | COOL DX, Kompressor Nr. 1 Hochdrucksensor defekt                                      | A <sup>1)</sup>                    | 0 <sup>3)</sup>      |                                   |                      |
| 21:5     | COOL DX, Kompressor Nr. 1 Hochdruck über Al.grenze                                    | A <sup>1)</sup>                    | 0 <sup>3)</sup>      |                                   |                      |
| 21:6     | COOL DX, Kompressor Nr. 1 Überwachung ausgelöst                                       | A                                  | 0 <sup>3)</sup>      |                                   |                      |
| 21:7     | COOL DX, Kompressor Nr. 1 Neustartfehler                                              | A                                  | 0 <sup>3)</sup>      |                                   |                      |
| 21:8     | COOL DX, Kompressor Nr. 2 Niederdrucksensor defekt                                    | A <sup>1)</sup>                    | 0 <sup>3)</sup>      |                                   |                      |
| 21:9     | COOL DX, Kompressor Nr. 2 Niederdruck unter Al.grenze                                 | A <sup>1)</sup>                    | 0 <sup>3)</sup>      |                                   |                      |
| 21:10    | COOL DX, Kompressor Nr. 2 Hochdrucksensor defekt                                      | A <sup>1)</sup>                    | 0 <sup>3)</sup>      |                                   |                      |
| 21:11    | COOL DX, Kompressor Nr. 2 Hochdruck über Al.grenze                                    | A <sup>1)</sup>                    | 0 <sup>3)</sup>      |                                   |                      |
| 21:12    | COOL DX, Kompressor Nr. 2 Überwachung ausgelöst                                       | A                                  | 0 <sup>3)</sup>      |                                   |                      |
| 21:13    | COOL DX, Kompressor Nr. 2 Neustartfehler                                              | A                                  | 0 <sup>3)</sup>      |                                   |                      |
| 21:14    | COOL DX, Außenlufttemperaturfühler defekt                                             | B                                  | 0 <sup>3)</sup>      |                                   |                      |
| 21:15    | COOL DX, Phasenfolgefehler/Spannungversorgung fehlt                                   | A                                  | 0 <sup>3)</sup>      |                                   |                      |
| 23:1     | SMART Link, Kommunikationsfehler                                                      | A                                  | 0 <sup>3)</sup>      |                                   |                      |
| 23:2     | SMART Link, Al.niveau 1 ausgelöst                                                     | B                                  | 0 <sup>3)</sup>      |                                   |                      |
| 23:3     | SMART Link, Al.niveau 2 ausgelöst                                                     | B                                  | 0 <sup>3)</sup>      |                                   |                      |
| 23:4     | SMART Link, Al.niveau 3 ausgelöst                                                     | B                                  | 0 <sup>3)</sup>      |                                   |                      |
| 23:10    | AQUA Link, E/A-Modul Nr. 5 ausgelöst                                                  | B                                  | 0 <sup>3)</sup>      |                                   |                      |
| 23:11    | AQUA Link, Pumpenüberwachung ausgelöst                                                | B                                  | 0 <sup>3)</sup>      |                                   |                      |
| 24:1     | SMART Link, Nr. 1 Kommunikationsfehler                                                | A                                  | 0 <sup>3)</sup>      |                                   |                      |
| 24:2     | SMART Link, Nr. 1 Al. ausgelöst                                                       | A                                  | 0 <sup>3)</sup>      |                                   |                      |
| 24:4     | SMART Link, Nr. 2 Kommunikationsfehler                                                | A                                  | 0 <sup>3)</sup>      |                                   |                      |
| 24:5     | SMART Link, Nr. 2 Al.e ausgelöst                                                      | A                                  | 0 <sup>3)</sup>      |                                   |                      |
| 24:7     | SMART Link, Nr. 3 Kommunikationsfehler                                                | A                                  | 0 <sup>3)</sup>      |                                   |                      |
| 24:8     | SMART Link, Nr. 3 Al.e ausgelöst                                                      | A                                  | 0 <sup>3)</sup>      |                                   |                      |
| 24:10    | SMART Link, Nr. 4 Kommunikationsfehler                                                | A                                  | 0 <sup>3)</sup>      |                                   |                      |
| 24:11    | SMART Link, Nr. 4 Al.e ausgelöst                                                      | A                                  | 0 <sup>3)</sup>      |                                   |                      |
| 24:13    | SMART Link, Zuluftvolumenstrom unter Alarmgrenze                                      | A                                  | 0                    |                                   |                      |
| 25:1     | SMART Link+, Kühlkreis A Kommunikationsfehler                                         | A                                  | 0 <sup>3)</sup>      |                                   |                      |
| 25:2     | SMART Link+, Kühlkreis B Kommunikationsfehler                                         | A                                  | 0 <sup>3)</sup>      |                                   |                      |
| 25:3     | SMART Link+, Heizkreis A Kommunikationsfehler                                         | A                                  | 0 <sup>3)</sup>      |                                   |                      |
| 25:4     | SMART Link+, Heizkreis B Kommunikationsfehler                                         | A                                  | 0 <sup>3)</sup>      |                                   |                      |
| 26:1     | Vorfilter, Zuluftdrucksensor Nr. 8 Kommunikationsfehler                               | B                                  | 0 <sup>3)</sup>      |                                   |                      |
| 26:2     | Vorfilter, Zuluft schmutzig                                                           | B                                  | 0 <sup>3)</sup>      |                                   |                      |
|          |                                                                                       |                                    |                      |                                   |                      |

| Al.-Nr.: | Funktion                                                                              | Werkseitig eing. Wert |                 | Einjustierter Wert |           |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------|--------------------|-----------|
|          |                                                                                       | Priorität             | Einfluss        | Priorität          | Einfluss  |
|          |                                                                                       | 0=blockiert           | 0=Betrieb       | 0=blockiert        | 0=Betrieb |
|          |                                                                                       | A=A-Al.               | 1=Stopp         | A=A-Al.            | 1=Stopp   |
|          |                                                                                       | B=B-Al.:              |                 | B=B-Al.            |           |
| 26:7     | Vorfilter, Abluftdrucksensor Nr. 9 Kommunikationsfehler                               | B                     | 0 <sup>3)</sup> |                    |           |
| 26:8     | Vorfilter, Abluft schmutzig                                                           | B                     | 0 <sup>3)</sup> |                    |           |
| 27:1     | Aggregatfilter, Zuluftdrucksensor Nr. 3/4 Kommunikationsfehler                        | B                     | 0 <sup>3)</sup> |                    |           |
| 27:2     | Aggregatfilter, Zuluft schmutzig                                                      | B                     | 0 <sup>3)</sup> |                    |           |
| 27:7     | Aggregatfilter, Abluftdrucksensor Nr. 3/4 Kommunikationsfehler                        | B                     | 0 <sup>3)</sup> |                    |           |
| 27:8     | Aggregatfilter, Abluft schmutzig                                                      | B                     | 0 <sup>3)</sup> |                    |           |
| 28:1     | Nachfilter, Zuluftdrucksensor Nr. A Kommunikationsfehler                              | B                     | 0 <sup>3)</sup> |                    |           |
| 28:2     | Nachfilter, Zuluft schmutzig                                                          | B                     | 0 <sup>3)</sup> |                    |           |
| 29:1     | Energieüberwachung Pulszähler Kommunikationsfehler                                    | B                     | 0 <sup>3)</sup> |                    |           |
| 30:1     | Volumenstrommessung, Zuluftdrucksensor Nr. 1/2 Kommunikationsfehler                   | A                     | 1 <sup>3)</sup> |                    |           |
| 30:2     | Volumenstrommessung, ZuLuftvol.-st. unter SollwertAl.grenze                           | B                     | 0 <sup>3)</sup> |                    |           |
| 30:3     | Volumenstrommessung, ZuLuftvol.-st. über SollwertAl.grenze                            | B                     | 0 <sup>3)</sup> |                    |           |
| 30:6     | Volumenstrommessung, Abluftdrucksensor Nr. 1/2 Kommunikationsfehler                   | A                     | 1 <sup>3)</sup> |                    |           |
| 30:7     | Volumenstrommessung, AbLuftvol.-st. unter SollwertAl.grenze                           | B                     | 0 <sup>3)</sup> |                    |           |
| 30:8     | Volumenstrommessung, AbLuftvol.-st. über SollwertAl.grenze                            | B                     | 0 <sup>3)</sup> |                    |           |
| 30:11    | Volumenstrommessung, Reinigungsdrucksensor Nr. B Kommunikatonsfehler                  | B                     | 0 <sup>3)</sup> |                    |           |
| 31:1     | Druckregelung, Zuluftdrucksensor Nr. 5 Kommunikationsfehler                           | A                     | 1 <sup>3)</sup> |                    |           |
| 31:2     | Druckregelung, Zuluftdruck unter SollwertAl.grenze                                    | B                     | 0 <sup>3)</sup> |                    |           |
| 31:3     | Druckregelung, Zuluftdruck über SollwertAl.grenze                                     | B                     | 0 <sup>3)</sup> |                    |           |
| 31:6     | Druckregelung, Abluftdrucksensor Nr. 6 Kommunikationsfehler                           | A                     | 1 <sup>3)</sup> |                    |           |
| 31:7     | Druckregelung, Abluftdruck unter SollwertAl.grenze                                    | B                     | 0 <sup>3)</sup> |                    |           |
| 31:8     | Druckregelung, Abluftdruck über SollwertAl.grenze                                     | B                     | 0 <sup>3)</sup> |                    |           |
| 32:1     | RECO <sub>2</sub> , E/A-Modul Nr. 0 Kommunikationsfehler                              | A                     | 0 <sup>3)</sup> |                    |           |
| 32:2     | RECO <sub>2</sub> , Drucksensor Nr. 0 Kommunikationsfehler                            | A                     | 0 <sup>3)</sup> |                    |           |
| 32:3     | RECO <sub>2</sub> /Intervall-Nachtheizung, Rezirkulationsklappenüberwachung ausgelöst | B                     | 0 <sup>3)</sup> |                    |           |
| 32:4     | RECO <sub>2</sub> , Außenluftklappenüberwachung ausgelöst                             | B                     | 0 <sup>3)</sup> |                    |           |
| 33:1     | Serviceintervall über Al.grenze <sup>2)</sup>                                         | B                     | 0 <sup>3)</sup> |                    |           |
| 33:15    | Sperrfunktion ausgelöst                                                               | A                     | 1               |                    |           |
| 34:1     | Externe Steuerung, E/A-Modul Nr. 3 Kommunikationsfehler                               | B                     | 0 <sup>3)</sup> |                    |           |
| 34:2     | Externe Steuerung, E/A-Modul Nr. 6 Kommunikationsfehler                               | B                     | 0 <sup>3)</sup> |                    |           |
| 35:1     | Booster, E/A-Modul Nr. 8 Kommunikationsfehler                                         | B                     | 0               |                    |           |
| 36:1     | Externe Kommunikation, E/A-Modul Nr. A Kommunikationsfehler                           | B                     | 0 <sup>3)</sup> |                    |           |
| 36:2     | Externe Kommunikation, E/A-Modul Nr. A Temperaturfühler Nr. 1 defekt                  | B                     | 0 <sup>3)</sup> |                    |           |
| 36:3     | Externe Kommunikation, E/A-Modul Nr. A Temperaturfühler Nr. 2 defekt                  | B                     | 0 <sup>3)</sup> |                    |           |
| 36:6     | Externe Kommunikation, E/A-Modul Nr. B Kommunikationsfehler                           | B                     | 0 <sup>3)</sup> |                    |           |
| 36:7     | Externe Kommunikation, E/A-Modul Nr. B Temperaturfühler Nr. 1 defekt                  | B                     | 0 <sup>3)</sup> |                    |           |
| 36:8     | Externe Kommunikation, E/A-Modul Nr. B Temperaturfühler Nr. 2 defekt                  | B                     | 0 <sup>3)</sup> |                    |           |
| 36:11    | Externe Kommunikation, E/A-Modul Nr. C Kommunikationsfehler                           | B                     | 0 <sup>3)</sup> |                    |           |
| 36:12    | Externe Kommunikation, E/A-Modul Nr. C Temperaturfühler Nr. 1 defekt                  | B                     | 0 <sup>3)</sup> |                    |           |
| 36:13    | Externe Kommunikation, E/A-Modul Nr. C Temperaturfühler Nr. 2 defekt                  | B                     | 0 <sup>3)</sup> |                    |           |
| 38:1     | MIRU Nr. 1 Kommunikationsfehler                                                       | A                     | 0 <sup>3)</sup> |                    |           |
| 38:2     | MIRU Nr. 1 Motorsteuerungsalarm ausgelöst                                             | A                     | 0 <sup>3)</sup> |                    |           |
| 38:3     | MIRU Nr. 1 Motorsteuerung Kommunikationsfehler                                        | A                     | 0 <sup>3)</sup> |                    |           |
| 38:4     | MIRU Nr. 1 Volumenstromdrucksensor Nr. 0 Kommunikationsfehler                         | A                     | 0 <sup>3)</sup> |                    |           |
| 38:5     | MIRU Nr. 1 Druckregelungssensor Nr. 1 Kommunikationsfehler                            | A                     | 0 <sup>3)</sup> |                    |           |
| 38:6     | MIRU Nr. 1 Temperaturfühler defekt                                                    | B                     | 0 <sup>3)</sup> |                    |           |

| Al.-Nr.: | Funktion                                                         | Werkseitig eing. Wert |                 | Einjustierter Wert |           |
|----------|------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------|--------------------|-----------|
|          |                                                                  | Priorität             | Einfluss        | Priorität          | Einfluss  |
|          |                                                                  | 0=blockiert           | 0=Betrieb       | 0=blockiert        | 0=Betrieb |
|          |                                                                  | A=A-Al.               | 1=Stopp         | A=A-Al.            | 1=Stopp   |
|          |                                                                  | B=B-Al.:              |                 | B=B-Al.            |           |
| 38:7     | MIRU Nr. 1 Volumenstrom-/Druckabweichung von Sollwertalarmgrenze | B                     | 0 <sup>3)</sup> |                    |           |
| 38:8     | MIRU Nr. 1 Volumenstrom unter Sollwertalarmgrenze                | B                     | 0               |                    |           |
| 38:9     | MIRU Nr. 1 Volumenstrom über Sollwertalarmgrenze                 | B                     | 0               |                    |           |
| 38:10    | MIRU Nr. 1 Druck unter Sollwertalarmgrenze                       | B                     | 0               |                    |           |
| 38:11    | MIRU Nr. 1 Druck über Sollwertalarmgrenze                        | B                     | 0               |                    |           |
| 39:1     | MIRU Nr. 2 Kommunikationsfehler                                  | A                     | 0 <sup>3)</sup> |                    |           |
| 39:2     | MIRU Nr. 2 Motorsteuerungsalarm ausgelöst                        | A                     | 0 <sup>3)</sup> |                    |           |
| 39:3     | MIRU Nr. 2 Motorsteuerung Kommunikationsfehler                   | A                     | 0 <sup>3)</sup> |                    |           |
| 39:4     | MIRU Nr. 2 Volumenstromdrucksensor Nr. 0 Kommunikationsfehler    | A                     | 0 <sup>3)</sup> |                    |           |
| 39:5     | MIRU Nr. 2 Druckregelungssensor Nr. 1 Kommunikationsfehler       | A                     | 0 <sup>3)</sup> |                    |           |
| 39:6     | MIRU Nr. 2 Temperaturfühler defekt                               | B                     | 0 <sup>3)</sup> |                    |           |
| 39:7     | MIRU Nr. 2 Volumenstrom-/Druckabweichung von Sollwertalarmgrenze | B                     | 0 <sup>3)</sup> |                    |           |
| 39:8     | MIRU Nr. 2 Volumenstrom unter Sollwertalarmgrenze                | B                     | 0               |                    |           |
| 39:9     | MIRU Nr. 2 Volumenstrom über Sollwertalarmgrenze                 | B                     | 0               |                    |           |
| 39:10    | MIRU Nr. 2 Druck unter Sollwertalarmgrenze                       | B                     | 0               |                    |           |
| 39:11    | MIRU Nr. 2 Druck über Sollwertalarmgrenze                        | B                     | 0               |                    |           |
| 40:1     | MIRU Nr. 3 Kommunikationsfehler                                  | A                     | 0 <sup>3)</sup> |                    |           |
| 40:2     | MIRU Nr. 3 Motorsteuerungsalarm ausgelöst                        | A                     | 0 <sup>3)</sup> |                    |           |
| 40:3     | MIRU Nr. 3 Motorsteuerung Kommunikationsfehler                   | A                     | 0 <sup>3)</sup> |                    |           |
| 40:4     | MIRU Nr. 3 Volumenstromdrucksensor Nr. 0 Kommunikationsfehler    | A                     | 0 <sup>3)</sup> |                    |           |
| 40:5     | MIRU Nr. 3 Druckregelungssensor Nr. 1 Kommunikationsfehler       | A                     | 0 <sup>3)</sup> |                    |           |
| 40:6     | MIRU Nr. 3 Temperaturfühler defekt                               | B                     | 0 <sup>3)</sup> |                    |           |
| 40:7     | MIRU Nr. 3 Volumenstrom-/Druckabweichung von Sollwertalarmgrenze | B                     | 0 <sup>3)</sup> |                    |           |
| 40:8     | MIRU Nr. 3 Volumenstrom unter Sollwertalarmgrenze                | B                     | 0               |                    |           |
| 40:9     | MIRU Nr. 3 Volumenstrom über Sollwertalarmgrenze                 | B                     | 0               |                    |           |
| 40:10    | MIRU Nr. 3 Druck unter Sollwertalarmgrenze                       | B                     | 0               |                    |           |
| 40:11    | MIRU Nr. 3 Druck über Sollwertalarmgrenze                        | B                     | 0               |                    |           |
| 41:1     | MIRU Nr. 4 Kommunikationsfehler                                  | A                     | 0 <sup>3)</sup> |                    |           |
| 41:2     | MIRU Nr. 4 Motorsteuerungsalarm ausgelöst                        | A                     | 0 <sup>3)</sup> |                    |           |
| 41:3     | MIRU Nr. 4 Motorsteuerung Kommunikationsfehler                   | A                     | 0 <sup>3)</sup> |                    |           |
| 41:4     | MIRU Nr. 4 Volumenstromdrucksensor Nr. 0 Kommunikationsfehler    | A                     | 0 <sup>3)</sup> |                    |           |
| 41:5     | MIRU Nr. 4 Druckregelungssensor Nr. 1 Kommunikationsfehler       | A                     | 0 <sup>3)</sup> |                    |           |
| 41:6     | MIRU Nr. 4 Temperaturfühler defekt                               | B                     | 0 <sup>3)</sup> |                    |           |
| 41:7     | MIRU Nr. 4 Volumenstrom-/Druckabweichung von Sollwertalarmgrenze | B                     | 0 <sup>3)</sup> |                    |           |
| 42:1     | MIRU Nr. 5 Kommunikationsfehler                                  | A                     | 0 <sup>3)</sup> |                    |           |
| 42:2     | MIRU Nr. 5 Motorsteuerungsalarm ausgelöst                        | A                     | 0 <sup>3)</sup> |                    |           |
| 42:3     | MIRU Nr. 5 Motorsteuerung Kommunikationsfehler                   | A                     | 0 <sup>3)</sup> |                    |           |
| 42:4     | MIRU Nr. 5 Volumenstromdrucksensor Nr. 0 Kommunikationsfehler    | A                     | 0 <sup>3)</sup> |                    |           |
| 42:5     | MIRU Nr. 5 Druckregelungssensor Nr. 1 Kommunikationsfehler       | A                     | 0 <sup>3)</sup> |                    |           |
| 42:6     | MIRU Nr. 5 Temperaturfühler defekt                               | B                     | 0 <sup>3)</sup> |                    |           |
| 42:7     | MIRU Nr. 5 Volumenstrom-/Druckabweichung von Sollwertalarmgrenze | B                     | 0 <sup>3)</sup> |                    |           |
| 43:1     | MIRU Nr. 6 Kommunikationsfehler                                  | A                     | 0 <sup>3)</sup> |                    |           |
| 43:2     | MIRU Nr. 6 Motorsteuerungsalarm ausgelöst                        | A                     | 0 <sup>3)</sup> |                    |           |
| 43:3     | MIRU Nr. 6 Motorsteuerung Kommunikationsfehler                   | A                     | 0 <sup>3)</sup> |                    |           |
| 43:4     | MIRU Nr. 6 Volumenstromdrucksensor Nr. 0 Kommunikationsfehler    | A                     | 0 <sup>3)</sup> |                    |           |
| 43:5     | MIRU Nr. 6 Druckregelungssensor Nr. 1 Kommunikationsfehler       | A                     | 0 <sup>3)</sup> |                    |           |

| Al.-Nr.: | Funktion                                                               | Werkseitig eing. Wert |                 | Einjustierter Wert |           |
|----------|------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------|--------------------|-----------|
|          |                                                                        | Priorität             | Einfluss        | Priorität          | Einfluss  |
|          |                                                                        | 0=blockiert           | 0=Betrieb       | 0=blockiert        | 0=Betrieb |
|          |                                                                        | A=A-Al.               | 1=Stopp         | A=A-Al.            | 1=Stopp   |
|          |                                                                        | B=B-Al.:              |                 | B=B-Al.            |           |
| 43:6     | MIRU Nr. 6 Temperaturfühler defekt                                     | B                     | 0 <sup>3)</sup> |                    |           |
| 43:7     | MIRU Nr. 6 Volumenstrom-/Druckabweichung von Sollwertalarmgrenze       | B                     | 0 <sup>3)</sup> |                    |           |
| 44:1     | MIRU Nr. 7 Kommunikationsfehler                                        | A                     | 0 <sup>3)</sup> |                    |           |
| 44:2     | MIRU Nr. 7 Motorsteuerungsalarm ausgelöst                              | A                     | 0 <sup>3)</sup> |                    |           |
| 44:3     | MIRU Nr. 7 Motorsteuerung Kommunikationsfehler                         | A                     | 0 <sup>3)</sup> |                    |           |
| 44:4     | MIRU Nr. 7 Volumenstromdrucksensor Nr. 0 Kommunikationsfehler          | A                     | 0 <sup>3)</sup> |                    |           |
| 44:5     | MIRU Nr. 7 Druckregelungssensor Nr. 1 Kommunikationsfehler             | A                     | 0 <sup>3)</sup> |                    |           |
| 44:6     | MIRU Nr. 7 Temperaturfühler defekt                                     | B                     | 0 <sup>3)</sup> |                    |           |
| 44:7     | MIRU Nr. 7 Volumenstrom-/Druckabweichung von Sollwertalarmgrenze       | B                     | 0 <sup>3)</sup> |                    |           |
| 45:1     | MIRU Nr. 8 Kommunikationsfehler                                        | A                     | 0 <sup>3)</sup> |                    |           |
| 45:2     | MIRU Nr. 8 Motorsteuerungsalarm ausgelöst                              | A                     | 0 <sup>3)</sup> |                    |           |
| 45:3     | MIRU Nr. 8 Motorsteuerung Kommunikationsfehler                         | A                     | 0 <sup>3)</sup> |                    |           |
| 45:4     | MIRU Nr. 8 Volumenstromdrucksensor Nr. 0 Kommunikationsfehler          | A                     | 0 <sup>3)</sup> |                    |           |
| 45:5     | MIRU Nr. 8 Druckregelungssensor Nr. 1 Kommunikationsfehler             | A                     | 0 <sup>3)</sup> |                    |           |
| 45:6     | MIRU Nr. 8 Temperaturfühler defekt                                     | B                     | 0 <sup>3)</sup> |                    |           |
| 45:7     | MIRU Nr. 8 Volumenstrom-/Druckabweichung von Sollwertalarmgrenze       | B                     | 0 <sup>3)</sup> |                    |           |
| 46:1     | MIRU Nr. 9 Kommunikationsfehler                                        | A                     | 0 <sup>3)</sup> |                    |           |
| 46:2     | MIRU Nr. 9 Motorsteuerungsalarm ausgelöst                              | A                     | 0 <sup>3)</sup> |                    |           |
| 46:3     | MIRU Nr. 9 Motorsteuerung Kommunikationsfehler                         | A                     | 0 <sup>3)</sup> |                    |           |
| 46:4     | MIRU Nr. 9 Volumenstromdrucksensor Nr. 0 Kommunikationsfehler          | A                     | 0 <sup>3)</sup> |                    |           |
| 46:5     | MIRU Nr. 9 Druckregelungssensor Nr. 1 Kommunikationsfehler             | A                     | 0 <sup>3)</sup> |                    |           |
| 46:6     | MIRU Nr. 9 Temperaturfühler defekt                                     | B                     | 0 <sup>3)</sup> |                    |           |
| 46:7     | MIRU Nr. 9 Volumenstrom-/Druckabweichung von Sollwertalarmgrenze       | B                     | 0 <sup>3)</sup> |                    |           |
| 47:1     | MIRU Nr. 10 Kommunikationsfehler                                       | A                     | 0 <sup>3)</sup> |                    |           |
| 47:2     | MIRU Nr. 10 Motorsteuerungsalarm ausgelöst                             | A                     | 0 <sup>3)</sup> |                    |           |
| 47:3     | MIRU Nr. 10 Motorsteuerung Kommunikationsfehler                        | A                     | 0 <sup>3)</sup> |                    |           |
| 47:4     | MIRU Nr. 10 Volumenstrommessungsdrucksensor Nr. 0 Kommunikationsfehler | A                     | 0 <sup>3)</sup> |                    |           |
| 47:5     | MIRU Nr. 10 Druckregelungssensor Nr. 1 Kommunikationsfehler            | A                     | 0 <sup>3)</sup> |                    |           |
| 47:6     | MIRU Nr. 10 Temperaturfühler defekt                                    | B                     | 0 <sup>3)</sup> |                    |           |
| 47:7     | MIRU Nr. 10 Volumenstrom-/Druckabweichung von Sollwertalarmgrenze      | B                     | 0 <sup>3)</sup> |                    |           |
| 49:1     | Zuluftventilator Nr. 1A Kommunikationsfehler                           | A                     | 1 <sup>3)</sup> |                    |           |
| 49:2     | Zuluftventilator Nr. 1A Motorsteuerung Überstrom                       | A <sup>1)</sup>       | 1 <sup>3)</sup> |                    |           |
| 49:3     | Zuluftventilator Nr. 1A Motorsteuerung Unterspannung                   | A <sup>1)</sup>       | 1 <sup>3)</sup> |                    |           |
| 49:4     | Zuluftventilator Nr. 1A Motorsteuerung Überspannung                    | A <sup>1)</sup>       | 1 <sup>3)</sup> |                    |           |
| 49:5     | Zuluftventilator Nr. 1A Motorsteuerung Übertemperatur                  | A <sup>1)</sup>       | 1 <sup>3)</sup> |                    |           |
| 49:6     | Zuluftventilator Nr. 1A Motorsteuerung Startfehler                     | A <sup>1)</sup>       | 1 <sup>3)</sup> |                    |           |
| 49:7     | Zuluftventilator Nr. 1A Motorsteuerung ungleichmäßige Phasenspannung   | A <sup>1)</sup>       | 1 <sup>3)</sup> |                    |           |
| 49:8     | Zuluftventilator Nr. 1A Motorsteuerung Phasenfehler                    | A <sup>1)</sup>       | 1 <sup>3)</sup> |                    |           |
| 49:9     | Zuluftventilator Nr. 1A Motorsteuerung interner Speicherfehler         | A <sup>1)</sup>       | 1 <sup>3)</sup> |                    |           |
| 49:10    | Zuluftventilator Nr. 1A Motorsteuerung Strombegrenzung                 | B                     | 0 <sup>3)</sup> |                    |           |
| 49:11    | Zuluftventilator Nr. 1A Motorsteuerung interner Kommunikationsfehler   | A                     | 1 <sup>3)</sup> |                    |           |
| 50:1     | Zuluftventilator Nr. 2A Kommunikationsfehler                           | A                     | 1 <sup>3)</sup> |                    |           |
| 50:2     | Zuluftventilator Nr. 2A Motorsteuerung Überstrom                       | A <sup>1)</sup>       | 1 <sup>3)</sup> |                    |           |
| 50:3     | Zuluftventilator Nr. 2A Motorsteuerung Unterspannung                   | A <sup>1)</sup>       | 1 <sup>3)</sup> |                    |           |
| 50:4     | Zuluftventilator Nr. 2A Motorsteuerung Überspannung                    | A <sup>1)</sup>       | 1 <sup>3)</sup> |                    |           |
| 50:5     | Zuluftventilator Nr. 2A Motorsteuerung Übertemperatur                  | A <sup>1)</sup>       | 1 <sup>3)</sup> |                    |           |

| Al.-Nr.: | Funktion                                                             | Werkseitig eing. Wert              |                      | Einjustierter Wert                |                      |
|----------|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------|-----------------------------------|----------------------|
|          |                                                                      | Priorität                          | Einfluss             | Priorität                         | Einfluss             |
|          |                                                                      | 0=blockiert<br>A=A-Al.<br>B=B-Al.: | 0=Betrieb<br>1=Stopp | 0=blockiert<br>A=A-Al.<br>B=B-Al. | 0=Betrieb<br>1=Stopp |
|          |                                                                      |                                    |                      |                                   |                      |
| 50:6     | Zuluftventilator Nr. 2A Motorsteuerung Startfehler                   | A <sup>1)</sup>                    | 1 <sup>3)</sup>      |                                   |                      |
| 50:7     | Zuluftventilator Nr. 2A Motorsteuerung ungleichmäßige Phasenspannung | A <sup>1)</sup>                    | 1 <sup>3)</sup>      |                                   |                      |
| 50:8     | Zuluftventilator Nr. 2A Motorsteuerung Phasenfehler                  | A <sup>1)</sup>                    | 1 <sup>3)</sup>      |                                   |                      |
| 50:9     | Zuluftventilator Nr. 2A Motorsteuerung interner Speicherfehler       | A <sup>1)</sup>                    | 1 <sup>3)</sup>      |                                   |                      |
| 50:10    | Zuluftventilator Nr. 2A Motorsteuerung Strombegrenzung               | B                                  | 0 <sup>3)</sup>      |                                   |                      |
| 50:11    | Zuluftventilator Nr. 2A Motorsteuerung interner Kommunikationsfehler | A                                  | 1 <sup>3)</sup>      |                                   |                      |
| 51:1     | Zuluftventilator Nr. 3A Kommunikationsfehler                         | A                                  | 1 <sup>3)</sup>      |                                   |                      |
| 51:2     | Zuluftventilator Nr. 3A Motorsteuerung Überstrom                     | A <sup>1)</sup>                    | 1 <sup>3)</sup>      |                                   |                      |
| 51:3     | Zuluftventilator Nr. 3A Motorsteuerung Unterspannung                 | A <sup>1)</sup>                    | 1 <sup>3)</sup>      |                                   |                      |
| 51:4     | Zuluftventilator Nr. 3A Motorsteuerung Überspannung                  | A <sup>1)</sup>                    | 1 <sup>3)</sup>      |                                   |                      |
| 51:5     | Zuluftventilator Nr. 3A Motorsteuerung Übertemperatur                | A <sup>1)</sup>                    | 1 <sup>3)</sup>      |                                   |                      |
| 51:6     | Zuluftventilator Nr. 3A Motorsteuerung Startfehler                   | A <sup>1)</sup>                    | 1 <sup>3)</sup>      |                                   |                      |
| 51:7     | Zuluftventilator Nr. 3A Motorsteuerung ungleichmäßige Phasenspannung | A <sup>1)</sup>                    | 1 <sup>3)</sup>      |                                   |                      |
| 51:8     | Zuluftventilator Nr. 3A Motorsteuerung Phasenfehler                  | A <sup>1)</sup>                    | 1 <sup>3)</sup>      |                                   |                      |
| 51:9     | Zuluftventilator Nr. 3A Motorsteuerung interner Speicherfehler       | A <sup>1)</sup>                    | 1 <sup>3)</sup>      |                                   |                      |
| 51:10    | Zuluftventilator Nr. 3A Motorsteuerung Strombegrenzung               | B                                  | 0 <sup>3)</sup>      |                                   |                      |
| 51:11    | Zuluftventilator Nr. 3A Motorsteuerung interner Kommunikationsfehler | A                                  | 1 <sup>3)</sup>      |                                   |                      |
| 52:1     | Zuluftventilator Nr. 1B Kommunikationsfehler                         | A                                  | 1 <sup>3)</sup>      |                                   |                      |
| 52:2     | Zuluftventilator Nr. 1B Motorsteuerung Überstrom                     | A <sup>1)</sup>                    | 1 <sup>3)</sup>      |                                   |                      |
| 52:3     | Zuluftventilator Nr. 1B Motorsteuerung Unterspannung                 | A <sup>1)</sup>                    | 1 <sup>3)</sup>      |                                   |                      |
| 52:4     | Zuluftventilator Nr. 1B Motorsteuerung Überspannung                  | A <sup>1)</sup>                    | 1 <sup>3)</sup>      |                                   |                      |
| 52:5     | Zuluftventilator Nr. 1B Motorsteuerung Übertemperatur                | A <sup>1)</sup>                    | 1 <sup>3)</sup>      |                                   |                      |
| 52:6     | Zuluftventilator Nr. 1B Motorsteuerung Startfehler                   | A <sup>1)</sup>                    | 1 <sup>3)</sup>      |                                   |                      |
| 52:7     | Zuluftventilator Nr. 1B Motorsteuerung ungleichmäßige Phasenspannung | A <sup>1)</sup>                    | 1 <sup>3)</sup>      |                                   |                      |
| 52:8     | Zuluftventilator Nr. 1B Motorsteuerung Phasenfehler                  | A <sup>1)</sup>                    | 1 <sup>3)</sup>      |                                   |                      |
| 52:9     | Zuluftventilator Nr. 1B Motorsteuerung interner Speicherfehler       | A <sup>1)</sup>                    | 1 <sup>3)</sup>      |                                   |                      |
| 52:10    | Zuluftventilator Nr. 1B Motorsteuerung Strombegrenzung               | B                                  | 0 <sup>3)</sup>      |                                   |                      |
| 53:1     | Zuluftventilator Nr. 2B Kommunikationsfehler                         | A                                  | 1 <sup>3)</sup>      |                                   |                      |
| 53:2     | Zuluftventilator Nr. 2B Motorsteuerung Überstrom                     | A <sup>1)</sup>                    | 1 <sup>3)</sup>      |                                   |                      |
| 53:3     | Zuluftventilator Nr. 2B Motorsteuerung Unterspannung                 | A <sup>1)</sup>                    | 1 <sup>3)</sup>      |                                   |                      |
| 53:4     | Zuluftventilator Nr. 2B Motorsteuerung Überspannung                  | A <sup>1)</sup>                    | 1 <sup>3)</sup>      |                                   |                      |
| 53:5     | Zuluftventilator Nr. 2B Motorsteuerung Übertemperatur                | A <sup>1)</sup>                    | 1 <sup>3)</sup>      |                                   |                      |
| 53:6     | Zuluftventilator Nr. 2B Motorsteuerung Startfehler                   | A <sup>1)</sup>                    | 1 <sup>3)</sup>      |                                   |                      |
| 53:7     | Zuluftventilator Nr. 2B Motorsteuerung ungleichmäßige Phasenspannung | A <sup>1)</sup>                    | 1 <sup>3)</sup>      |                                   |                      |
| 53:8     | Zuluftventilator Nr. 2B Motorsteuerung Phasenfehler                  | A <sup>1)</sup>                    | 1 <sup>3)</sup>      |                                   |                      |
| 53:9     | Zuluftventilator Nr. 2B Motorsteuerung interner Speicherfehler       | A <sup>1)</sup>                    | 1 <sup>3)</sup>      |                                   |                      |
| 53:10    | Zuluftventilator Nr. 2B Motorsteuerung Strombegrenzung               | B                                  | 0 <sup>3)</sup>      |                                   |                      |
| 54:1     | Zuluftventilator Nr. 3B Kommunikationsfehler                         | A                                  | 1 <sup>3)</sup>      |                                   |                      |
| 54:2     | Zuluftventilator Nr. 3B Motorsteuerung Überstrom                     | A <sup>1)</sup>                    | 1 <sup>3)</sup>      |                                   |                      |
| 54:3     | Zuluftventilator Nr. 3B Motorsteuerung Unterspannung                 | A <sup>1)</sup>                    | 1 <sup>3)</sup>      |                                   |                      |
| 54:4     | Zuluftventilator Nr. 3B Motorsteuerung Überspannung                  | A <sup>1)</sup>                    | 1 <sup>3)</sup>      |                                   |                      |
| 54:5     | Zuluftventilator Nr. 3B Motorsteuerung Übertemperatur                | A <sup>1)</sup>                    | 1 <sup>3)</sup>      |                                   |                      |
| 54:6     | Zuluftventilator Nr. 3B Motorsteuerung Startfehler                   | A <sup>1)</sup>                    | 1 <sup>3)</sup>      |                                   |                      |
| 54:7     | Zuluftventilator Nr. 3B Motorsteuerung ungleichmäßige Phasenspannung | A <sup>1)</sup>                    | 1 <sup>3)</sup>      |                                   |                      |
| 54:8     | Zuluftventilator Nr. 3B Motorsteuerung Phasenfehler                  | A <sup>1)</sup>                    | 1 <sup>3)</sup>      |                                   |                      |
| 54:9     | Zuluftventilator Nr. 3B Motorsteuerung interner Speicherfehler       | A <sup>1)</sup>                    | 1 <sup>3)</sup>      |                                   |                      |

| Al.-Nr.: | Funktion                                                             | Werkseitig eing. Wert |                 | Einjustierter Wert |           |
|----------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------|--------------------|-----------|
|          |                                                                      | Priorität             | Einfluss        | Priorität          | Einfluss  |
|          |                                                                      | 0=blockiert           | 0=Betrieb       | 0=blockiert        | 0=Betrieb |
|          |                                                                      | A=A-Al.               | 1=Stopp         | A=A-Al.            | 1=Stopp   |
|          |                                                                      | B=B-Al.:              |                 | B=B-Al.            |           |
| 54:10    | Zuluftventilator Nr. 3B Motorsteuerung Strombegrenzung               | B                     | 0 <sup>3)</sup> |                    |           |
| 55:1     | Abluftventilator Nr. 1A Kommunikationsfehler                         | A                     | 1 <sup>3)</sup> |                    |           |
| 55:2     | Abluftventilator Nr. 1A Motorsteuerung Überstrom                     | A <sup>1)</sup>       | 1 <sup>3)</sup> |                    |           |
| 55:3     | Abluftventilator Nr. 1A Motorsteuerung Unterspannung                 | A <sup>1)</sup>       | 1 <sup>3)</sup> |                    |           |
| 55:4     | Abluftventilator Nr. 1A Motorsteuerung Überspannung                  | A <sup>1)</sup>       | 1 <sup>3)</sup> |                    |           |
| 55:5     | Abluftventilator Nr. 1A Motorsteuerung Übertemperatur                | A <sup>1)</sup>       | 1 <sup>3)</sup> |                    |           |
| 55:6     | Abluftventilator Nr. 1A Motorsteuerung Startfehler                   | A <sup>1)</sup>       | 1 <sup>3)</sup> |                    |           |
| 55:7     | Abluftventilator Nr. 1A Motorsteuerung ungleichmäßige Phasenspannung | A <sup>1)</sup>       | 1 <sup>3)</sup> |                    |           |
| 55:8     | Abluftventilator Nr. 1A Motorsteuerung Phasenfehler                  | A <sup>1)</sup>       | 1 <sup>3)</sup> |                    |           |
| 55:9     | Abluftventilator Nr. 1A Motorsteuerung interner Speicherfehler       | A <sup>1)</sup>       | 1 <sup>3)</sup> |                    |           |
| 55:10    | Abluftventilator Nr. 1A Motorsteuerung Strombegrenzung               | B                     | 0 <sup>3)</sup> |                    |           |
| 55:11    | Abluftventilator Nr. 1A Motorsteuerung interner Kommunikationsfehler | A                     | 1 <sup>3)</sup> |                    |           |
| 56:1     | Abluftventilator Nr. 2A Kommunikationsfehler                         | A                     | 1 <sup>3)</sup> |                    |           |
| 56:2     | Abluftventilator Nr. 2A Motorsteuerung Überstrom                     | A <sup>1)</sup>       | 1 <sup>3)</sup> |                    |           |
| 56:3     | Abluftventilator Nr. 2A Motorsteuerung Unterspannung                 | A <sup>1)</sup>       | 1 <sup>3)</sup> |                    |           |
| 56:4     | Abluftventilator Nr. 2A Motorsteuerung Überspannung                  | A <sup>1)</sup>       | 1 <sup>3)</sup> |                    |           |
| 56:5     | Abluftventilator Nr. 2A Motorsteuerung Übertemperatur                | A <sup>1)</sup>       | 1 <sup>3)</sup> |                    |           |
| 56:6     | Abluftventilator Nr. 2A Motorsteuerung Startfehler                   | A <sup>1)</sup>       | 1 <sup>3)</sup> |                    |           |
| 56:7     | Abluftventilator Nr. 2A Motorsteuerung ungleichmäßige Phasenspannung | A <sup>1)</sup>       | 1 <sup>3)</sup> |                    |           |
| 56:8     | Abluftventilator Nr. 2A Motorsteuerung Phasenfehler                  | A <sup>1)</sup>       | 1 <sup>3)</sup> |                    |           |
| 56:9     | Abluftventilator Nr. 2A Motorsteuerung interner Speicherfehler       | A <sup>1)</sup>       | 1 <sup>3)</sup> |                    |           |
| 56:10    | Abluftventilator Nr. 2A Motorsteuerung Strombegrenzung               | B                     | 0 <sup>3)</sup> |                    |           |
| 56:11    | Abluftventilator Nr. 2A Motorsteuerung interner Kommunikationsfehler | A                     | 1 <sup>3)</sup> |                    |           |
| 57:1     | Abluftventilator Nr. 3A Kommunikationsfehler                         | A                     | 1 <sup>3)</sup> |                    |           |
| 57:2     | Abluftventilator Nr. 3A Motorsteuerung Überstrom                     | A <sup>1)</sup>       | 1 <sup>3)</sup> |                    |           |
| 57:3     | Abluftventilator Nr. 3A Motorsteuerung Unterspannung                 | A <sup>1)</sup>       | 1 <sup>3)</sup> |                    |           |
| 57:4     | Abluftventilator Nr. 3A Motorsteuerung Überspannung                  | A <sup>1)</sup>       | 1 <sup>3)</sup> |                    |           |
| 57:5     | Abluftventilator Nr. 3A Motorsteuerung Übertemperatur                | A <sup>1)</sup>       | 1 <sup>3)</sup> |                    |           |
| 57:6     | Abluftventilator Nr. 3A Motorsteuerung Startfehler                   | A <sup>1)</sup>       | 1 <sup>3)</sup> |                    |           |
| 57:7     | Abluftventilator Nr. 3A Motorsteuerung ungleichmäßige Phasenspannung | A <sup>1)</sup>       | 1 <sup>3)</sup> |                    |           |
| 57:8     | Abluftventilator Nr. 3A Motorsteuerung Phasenfehler                  | A <sup>1)</sup>       | 1 <sup>3)</sup> |                    |           |
| 57:9     | Abluftventilator Nr. 3A Motorsteuerung interner Speicherfehler       | A <sup>1)</sup>       | 1 <sup>3)</sup> |                    |           |
| 57:10    | Abluftventilator Nr. 3A Motorsteuerung Strombegrenzung               | B                     | 0 <sup>3)</sup> |                    |           |
| 57:11    | Abluftventilator Nr. 3A Motorsteuerung interner Kommunikationsfehler | A                     | 1 <sup>3)</sup> |                    |           |
| 58:1     | Abluftventilator Nr. 1B Kommunikationsfehler                         | A                     | 1 <sup>3)</sup> |                    |           |
| 58:2     | Abluftventilator Nr. 1B Motorsteuerung Überstrom                     | A <sup>1)</sup>       | 1 <sup>3)</sup> |                    |           |
| 58:3     | Abluftventilator Nr. 1B Motorsteuerung Unterspannung                 | A <sup>1)</sup>       | 1 <sup>3)</sup> |                    |           |
| 58:4     | Abluftventilator Nr. 1B Motorsteuerung Überspannung                  | A <sup>1)</sup>       | 1 <sup>3)</sup> |                    |           |
| 58:5     | Abluftventilator Nr. 1B Motorsteuerung Übertemperatur                | A <sup>1)</sup>       | 1 <sup>3)</sup> |                    |           |
| 58:6     | Abluftventilator Nr. 1B Motorsteuerung Startfehler                   | A <sup>1)</sup>       | 1 <sup>3)</sup> |                    |           |
| 58:7     | Abluftventilator Nr. 1B Motorsteuerung ungleichmäßige Phasenspannung | A <sup>1)</sup>       | 1 <sup>3)</sup> |                    |           |
| 58:8     | Abluftventilator Nr. 1B Motorsteuerung Phasenfehler                  | A <sup>1)</sup>       | 1 <sup>3)</sup> |                    |           |
| 58:9     | Abluftventilator Nr. 1B Motorsteuerung interner Speicherfehler       | A <sup>1)</sup>       | 1 <sup>3)</sup> |                    |           |
| 58:10    | Abluftventilator Nr. 1B Motorsteuerung Strombegrenzung               | B                     | 0 <sup>3)</sup> |                    |           |
| 59:1     | Abluftventilator Nr. 2B Kommunikationsfehler                         | A                     | 1 <sup>3)</sup> |                    |           |
| 59:2     | Abluftventilator Nr. 2B Motorsteuerung Überstrom                     | A <sup>1)</sup>       | 1 <sup>3)</sup> |                    |           |
|          |                                                                      |                       |                 |                    |           |

| Al.-Nr.: | Funktion                                                             | Werkseitig eing. Wert              |                      | Einjustierter Wert                |                      |
|----------|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------|-----------------------------------|----------------------|
|          |                                                                      | Priorität                          | Einfluss             | Priorität                         | Einfluss             |
|          |                                                                      | 0=blockiert<br>A=A-Al.<br>B=B-Al.: | 0=Betrieb<br>1=Stopp | 0=blockiert<br>A=A-Al.<br>B=B-Al. | 0=Betrieb<br>1=Stopp |
|          |                                                                      |                                    |                      |                                   |                      |
| 59:3     | Abluftventilator Nr. 2B Motorsteuerung Unterspannung                 | A <sup>1)</sup>                    | 1 <sup>3)</sup>      |                                   |                      |
| 59:4     | Abluftventilator Nr. 2B Motorsteuerung Überspannung                  | A <sup>1)</sup>                    | 1 <sup>3)</sup>      |                                   |                      |
| 59:5     | Abluftventilator Nr. 2B Motorsteuerung Übertemperatur                | A <sup>1)</sup>                    | 1 <sup>3)</sup>      |                                   |                      |
| 59:6     | Abluftventilator Nr. 2B Motorsteuerung Startfehler                   | A <sup>1)</sup>                    | 1 <sup>3)</sup>      |                                   |                      |
| 59:7     | Abluftventilator Nr. 2B Motorsteuerung ungleichmäßige Phasenspannung | A <sup>1)</sup>                    | 1 <sup>3)</sup>      |                                   |                      |
| 59:8     | Abluftventilator Nr. 2B Motorsteuerung Phasenfehler                  | A <sup>1)</sup>                    | 1 <sup>3)</sup>      |                                   |                      |
| 59:9     | Abluftventilator Nr. 2B Motorsteuerung interner Speicherfehler       | A <sup>1)</sup>                    | 1 <sup>3)</sup>      |                                   |                      |
| 59:10    | Abluftventilator Nr. 2B Motorsteuerung Strombegrenzung               | B                                  | 0 <sup>3)</sup>      |                                   |                      |
| 60:1     | Abluftventilator Nr. 3B Kommunikationsfehler                         | A                                  | 1 <sup>3)</sup>      |                                   |                      |
| 60:2     | Abluftventilator Nr. 3B Motorsteuerung Überstrom                     | A <sup>1)</sup>                    | 1 <sup>3)</sup>      |                                   |                      |
| 60:3     | Abluftventilator Nr. 3B Motorsteuerung Unterspannung                 | A <sup>1)</sup>                    | 1 <sup>3)</sup>      |                                   |                      |
| 60:4     | Abluftventilator Nr. 3B Motorsteuerung Überspannung                  | A <sup>1)</sup>                    | 1 <sup>3)</sup>      |                                   |                      |
| 60:5     | Abluftventilator Nr. 3B Motorsteuerung Übertemperatur                | A <sup>1)</sup>                    | 1 <sup>3)</sup>      |                                   |                      |
| 60:6     | Abluftventilator Nr. 3B Motorsteuerung Startfehler                   | A <sup>1)</sup>                    | 1 <sup>3)</sup>      |                                   |                      |
| 60:7     | Abluftventilator Nr. 3B Motorsteuerung ungleichmäßige Phasenspannung | A <sup>1)</sup>                    | 1 <sup>3)</sup>      |                                   |                      |
| 60:8     | Abluftventilator Nr. 3B Motorsteuerung Phasenfehler                  | A <sup>1)</sup>                    | 1 <sup>3)</sup>      |                                   |                      |
| 60:9     | Abluftventilator Nr. 3B Motorsteuerung interner Speicherfehler       | A <sup>1)</sup>                    | 1 <sup>3)</sup>      |                                   |                      |
| 60:10    | Abluftventilator Nr. 3B Motorsteuerung Strombegrenzung               | B                                  | 0 <sup>3)</sup>      |                                   |                      |
| 61:1     | Zuluftventilator Nr. 1A E/A-Modul Kommunikationsfehler               | A                                  | 1 <sup>3)</sup>      |                                   |                      |
| 61:6     | Zuluftventilator Nr. 2A E/A-Modul Kommunikationsfehler               | A                                  | 1 <sup>3)</sup>      |                                   |                      |
| 61:11    | Zuluftventilator Nr. 3A E/A-Modul Kommunikationsfehler               | A                                  | 1 <sup>3)</sup>      |                                   |                      |
| 62:1     | Abluftventilator Nr. 1A E/A-Modul Kommunikationsfehler               | A                                  | 1 <sup>3)</sup>      |                                   |                      |
| 62:6     | Abluftventilator Nr. 2A E/A-Modul Kommunikationsfehler               | A                                  | 1 <sup>3)</sup>      |                                   |                      |
| 62:11    | Abluftventilator Nr. 3A E/A-Modul Kommunikationsfehler               | A                                  | 1 <sup>3)</sup>      |                                   |                      |
| 63:1     | MIRU Nr. 1 E/A-Modul Kommunikationsfehler                            | A                                  | 1 <sup>3)</sup>      |                                   |                      |
| 63:6     | MIRU Nr. 2 E/A-Modul Kommunikationsfehler                            | A                                  | 1 <sup>3)</sup>      |                                   |                      |
| 63:11    | MIRU Nr. 3 E/A-Modul Kommunikationsfehler                            | A                                  | 1 <sup>3)</sup>      |                                   |                      |
| 70:1     | HC Steuereinheit Kommunikationsfehler                                | A                                  | 0                    |                                   |                      |
| 70:2     | HC Steuereinheit interner Speicherfehler                             | A                                  | 0                    |                                   |                      |
| 70:3     | HC Steuereinheit Ausgangskreis defekt                                | A                                  | 0                    |                                   |                      |
| 70:5     | HC Enteisung, Drucksensor Nr. D Kommunikationsfehler                 | A                                  | 0                    |                                   |                      |
| 70:6     | HC Enteisung, E/A-Modul Nr. 5 Kommunikationsfehler                   | B                                  | 0                    |                                   |                      |
| 70:7     | HC Enteisung, Umluftklappenüberwachung ausgelöst                     | A                                  | 0                    |                                   |                      |
| 70:8     | HC Enteisung, Elektro-Lufterhitzer ausgelöst                         | A                                  | 0                    |                                   |                      |
| 70:9     | HC Enteisungszeit Kreis 1 über Alarmgrenze                           | B                                  | 0                    |                                   |                      |
| 70:12    | HC Phasenfolgefehler                                                 | A                                  | 0                    |                                   |                      |
| 71:1     | HC Verdichtermotorsteuerung Kommunikationsfehler                     | A                                  | 0                    |                                   |                      |
| 71:2     | HC Verdichtermotorsteuerung Startfehler                              | A                                  | 0                    |                                   |                      |
| 71:3     | HC Verdichtermotorsteuerung Über- oder Unterspannung                 | A                                  | 0                    |                                   |                      |
| 71:4     | HC Verdichter außerhalb des Betriebsbereichs                         | A                                  | 0                    |                                   |                      |
| 71:9     | HC Expansionsventilsteuerung Kreis 1 Kommunikationsfehler            | A                                  | 0                    |                                   |                      |
| 72:1     | HC Hochdruckwächter Kreis 1 ausgelöst                                | A                                  | 0                    |                                   |                      |
| 72:2     | HC Hochdruck Kreis 1 über Alarmgrenze                                | A                                  | 0                    |                                   |                      |
| 72:3     | HC Thermoschalter Kreis 1 ausgelöst                                  | A                                  | 0                    |                                   |                      |
| 72:4     | HC Heißgastemperatur Kreis 1 über Alarmgrenze                        | A                                  | 0                    |                                   |                      |
| 72:5     | HC Heißgasfühler Kreis 1 defekt                                      | A                                  | 0                    |                                   |                      |
|          |                                                                      |                                    |                      |                                   |                      |

| Al.-Nr.: | Funktion                                                        | Werkseitig eing. Wert |           | Einjustierter Wert |           |
|----------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------|--------------------|-----------|
|          |                                                                 | Priorität             | Einfluss  | Priorität          | Einfluss  |
|          |                                                                 | 0=blockiert           | 0=Betrieb | 0=blockiert        | 0=Betrieb |
|          |                                                                 | A=A-Al.               | 1=Stopp   | A=A-Al.            | 1=Stopp   |
|          |                                                                 | B=B-Al.:              |           | B=B-Al.            |           |
| 72:6     | HC Hochdrucksensor Kreis 1 defekt                               | A                     | 0         |                    |           |
| 72:7     | HC Niederdrucksensor Kreis 1 defekt                             | A                     | 0         |                    |           |
| 72:8     | HC Sauggasleitungsfühler Kreis 1 defekt                         | A                     | 0         |                    |           |
| 72:9     | HC Druckunterschied Kreis 1 unter Alarmgrenze                   | A                     | 0         |                    |           |
| 72:10    | HC Service von Kreis 1 und Verdichter                           | A                     | 0         |                    |           |
| 72:11    | HC Überhitzungstemperatur Kreis 1 unter Alarmgrenze             | A                     | 0         |                    |           |
| 72:12    | HC Druckausgleich für Niederdruck Kreis 1                       | A                     | 0         |                    |           |
| 72:13    | HC Druckausgleich für Hochdruck Kreis 1                         | A                     | 0         |                    |           |
| 72:14    | HC Niederdruck Kreis 1 unter Alarmgrenze                        | A                     | 0         |                    |           |
| 77:2     | MIRU Nr. 1 Motorsteuerung Überstrom                             | A                     | 0         |                    |           |
| 77:3     | MIRU Nr. 1 Motorsteuerung Unterspannung                         | A                     | 0         |                    |           |
| 77:4     | MIRU Nr. 1 Motorsteuerung Überspannung                          | A                     | 0         |                    |           |
| 77:5     | MIRU Nr. 1 Motorsteuerung Übertemperatur                        | A                     | 0         |                    |           |
| 77:6     | MIRU Nr. 1 Motorsteuerung Startfehler                           | A                     | 0         |                    |           |
| 77:7     | MIRU Nr. 1 Motorsteuerung ungleichmäßige Phasenspannung         | A                     | 0         |                    |           |
| 77:8     | MIRU Nr. 1 Motorsteuerung Phasenfehler                          | A                     | 0         |                    |           |
| 77:9     | MIRU Nr. 1 Motorsteuerung interner Speicherfehler               | A                     | 0         |                    |           |
| 77:10    | MIRU Nr. 1 Motorsteuerung Strombegrenzung                       | A                     | 0         |                    |           |
| 77:11    | MIRU Nr. 1 Motorsteuerung interner Kommunikationsfehler         | A                     | 0         |                    |           |
| 78:2     | MIRU Nr. 2 Motorsteuerung Überstrom                             | A                     | 0         |                    |           |
| 78:3     | MIRU Nr. 2 Motorsteuerung Unterspannung                         | A                     | 0         |                    |           |
| 78:4     | MIRU Nr. 2 Motorsteuerung Überspannung                          | A                     | 0         |                    |           |
| 78:5     | MIRU Nr. 2 Motorsteuerung Übertemperatur                        | A                     | 0         |                    |           |
| 78:6     | MIRU Nr. 2 Motorsteuerung Startfehler                           | A                     | 0         |                    |           |
| 78:7     | MIRU Nr. 2 Motorsteuerung ungleichmäßige Phasenspannung         | A                     | 0         |                    |           |
| 78:8     | MIRU Nr. 2 Motorsteuerung Phasenfehler                          | A                     | 0         |                    |           |
| 78:9     | MIRU Nr. 2 Motorsteuerung interner Speicherfehler               | A                     | 0         |                    |           |
| 78:10    | MIRU Nr. 2 Motorsteuerung Strombegrenzung                       | A                     | 0         |                    |           |
| 78:11    | MIRU Nr. 2 Motorsteuerung interner Kommunikationsfehler         | A                     | 0         |                    |           |
| 79:2     | MIRU Nr. 3 Motorsteuerung Überstrom                             | A                     | 0         |                    |           |
| 79:3     | MIRU Nr. 3 Motorsteuerung Unterspannung                         | A                     | 0         |                    |           |
| 79:4     | MIRU Nr. 3 Motorsteuerung Überspannung                          | A                     | 0         |                    |           |
| 79:5     | MIRU Nr. 3 Motorsteuerung Übertemperatur                        | A                     | 0         |                    |           |
| 79:6     | MIRU Nr. 3 Motorsteuerung Startfehler                           | A                     | 0         |                    |           |
| 79:7     | MIRU Nr. 3 Motorsteuerung ungleichmäßige Phasenspannung         | A                     | 0         |                    |           |
| 79:8     | MIRU Nr. 3 Motorsteuerung Phasenfehler                          | A                     | 0         |                    |           |
| 79:9     | MIRU Nr. 3 Motorsteuerung interner Speicherfehler               | A                     | 0         |                    |           |
| 79:10    | MIRU Nr. 3 Motorsteuerung Strombegrenzung                       | A                     | 0         |                    |           |
| 79:11    | MIRU Nr. 3 Motorsteuerung interner Kommunikationsfehler         | A                     | 0         |                    |           |
| 81:2     | SMART Link Nr. 1 Zuluftvolumenstrom unter Enteisungsalarmgrenze | A                     | 0         |                    |           |
| 81:3     | SMART Link Nr. 1 Hochdruckwächter ausgelöst                     | A                     | 0         |                    |           |
| 81:4     | SMART Link Nr. 1 Hochdruck über Alarmgrenze                     | A                     | 0         |                    |           |
| 81:5     | SMART Link Nr. 1 Niederdruck unter Alarmgrenze                  | A                     | 0         |                    |           |
| 81:6     | SMART Link Nr. 1 Verdampfungstemperatur unter Alarmgrenze       | A                     | 0         |                    |           |
| 81:7     | SMART Link Nr. 1 Sammelalarm Frequenzumrichter                  | A                     | 0         |                    |           |
| 81:8     | SMART Link Nr. 1 außerhalb Betriebsbereich                      | A                     | 0         |                    |           |
| 81:9     | SMART Link Nr. 1 Verdichter Startfehler                         | A                     | 0         |                    |           |
| 81:10    | SMART Link Nr. 1 Heißgastemperatur über Alarmgrenze             | A                     | 0         |                    |           |
| 81:11    | SMART Link Nr. 1 Druckunterschied unter Alarmgrenze             | A                     | 0         |                    |           |
|          |                                                                 |                       |           |                    |           |

| Al.-Nr.: | Funktion                                                        | Werkseitig eing. Wert |           | Einjustierter Wert |           |
|----------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------|--------------------|-----------|
|          |                                                                 | Priorität             | Einfluss  | Priorität          | Einfluss  |
|          |                                                                 | 0=blockiert           | 0=Betrieb | 0=blockiert        | 0=Betrieb |
|          |                                                                 | A=A-Al.               | 1=Stopp   | A=A-Al.            | 1=Stopp   |
|          |                                                                 | B=B-Al.:              |           | B=B-Al.            |           |
| 82:2     | SMART Link Nr. 2 Zuluftvolumenstrom unter Enteisungsalarmgrenze | A                     | 0         |                    |           |
| 82:3     | SMART Link Nr. 2 Hochdruckwächter ausgelöst                     | A                     | 0         |                    |           |
| 82:4     | SMART Link Nr. 2 Hochdruck über Alarmgrenze                     | A                     | 0         |                    |           |
| 82:5     | SMART Link Nr. 2 Niederdruck unter Alarmgrenze                  | A                     | 0         |                    |           |
| 82:6     | SMART Link Nr. 2 Verdampfungstemperatur unter Alarmgrenze       | A                     | 0         |                    |           |
| 82:7     | SMART Link Nr. 2 Sammelalarm Frequenzumrichter                  | A                     | 0         |                    |           |
| 82:8     | SMART Link Nr. 2 außerhalb Betriebsbereich                      | A                     | 0         |                    |           |
| 82:9     | SMART Link Nr. 2 Verdichter Startfehler                         | A                     | 0         |                    |           |
| 82:10    | SMART Link Nr. 2 Heißgastemperatur über Alarmgrenze             | A                     | 0         |                    |           |
| 82:11    | SMART Link Nr. 2 Druckunterschied unter Alarmgrenze             | A                     | 0         |                    |           |
| 83:2     | SMART Link Nr. 3 Zuluftvolumenstrom unter Enteisungsalarmgrenze | A                     | 0         |                    |           |
| 83:3     | SMART Link Nr. 3 Hochdruckwächter ausgelöst                     | A                     | 0         |                    |           |
| 83:4     | SMART Link Nr. 3 Hochdruck über Alarmgrenze                     | A                     | 0         |                    |           |
| 83:5     | SMART Link Nr. 3 Niederdruck unter Alarmgrenze                  | A                     | 0         |                    |           |
| 83:6     | SMART Link Nr. 3 Verdampfungstemperatur unter Alarmgrenze       | A                     | 0         |                    |           |
| 83:7     | SMART Link Nr. 3 Sammelalarm Frequenzumrichter                  | A                     | 0         |                    |           |
| 83:8     | SMART Link Nr. 3 außerhalb Betriebsbereich                      | A                     | 0         |                    |           |
| 83:9     | SMART Link Nr. 3 Verdichter Startfehler                         | A                     | 0         |                    |           |
| 83:10    | SMART Link Nr. 3 Heißgastemperatur über Alarmgrenze             | A                     | 0         |                    |           |
| 83:11    | SMART Link Nr. 3 Druckunterschied unter Alarmgrenze             | A                     | 0         |                    |           |
| 84:2     | SMART Link Nr. 4 Zuluftvolumenstrom unter Enteisungsalarmgrenze | A                     | 0         |                    |           |
| 84:3     | SMART Link Nr. 4 Hochdruckwächter ausgelöst                     | A                     | 0         |                    |           |
| 84:4     | SMART Link Nr. 4 Hochdruck über Alarmgrenze                     | A                     | 0         |                    |           |
| 84:5     | SMART Link Nr. 4 Niederdruck unter Alarmgrenze                  | A                     | 0         |                    |           |
| 84:6     | SMART Link Nr. 4 Verdampfungstemperatur unter Alarmgrenze       | A                     | 0         |                    |           |
| 84:7     | SMART Link Nr. 4 Sammelalarm Frequenzumrichter                  | A                     | 0         |                    |           |
| 84:8     | SMART Link Nr. 4 außerhalb Betriebsbereich                      | A                     | 0         |                    |           |
| 84:9     | SMART Link Nr. 4 Verdichter Startfehler                         | A                     | 0         |                    |           |
| 84:10    | SMART Link Nr. 4 Heißgastemperatur über Alarmgrenze             | A                     | 0         |                    |           |
| 84:11    | SMART Link Nr. 4 Druckunterschied unter Alarmgrenze             | A                     | 0         |                    |           |
|          |                                                                 |                       |           |                    |           |

<sup>1)</sup> Kann nicht blockiert werden.

<sup>2)</sup> Verzögerung einstellbar.

<sup>3)</sup> Einstellbar.

<sup>4)</sup> Stoppt das Gerät bei Temperatur unter einstellbarem Grenzwert.

<sup>5)</sup> Inaktiv bei Werkseinstellung.

#### Einjustierung durchgeführt von:

Datum

Unternehmen

Name

